

Кошевого,36-40 ЖКМР

Среднесуточные значения параметров теплотребления
Тепловая система 1. Схема 2.9

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Тпуст.т, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
24.09.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,41	24,06	0,35	0,280	0,288	23:15	00:45	23:15	00:00	00:00	00:45	00:00	00:00		1,2,F
25.09.23	2.9	0,000	0,020	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	24,23	23,46	0,77	0,282	0,290	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
26.09.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,58	23,12	0,46	0,285	0,292	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
27.09.23	2.9	0,000	0,090	0,000	0,000	0,090	0,000	0,000	23,59	23,80	-0,21	0,274	0,281	08:50	15:10	08:50	00:00	00:00	15:10	00:00	00:00		1,2,F
28.09.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,03	23,39	0,64	0,284	0,291	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
29.09.23	2.9	0,000	0,080	0,000	0,000	0,080	0,000	0,000	24,15	23,73	0,42	0,277	0,285	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
30.09.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,53	24,17	0,36	0,280	0,288	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
01.10.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,55	23,68	0,87	0,284	0,292	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
02.10.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,43	23,31	1,12	0,284	0,292	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
03.10.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,18	23,56	0,62	0,284	0,291	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
04.10.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,93	23,42	0,51	0,283	0,290	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
05.10.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,29	22,69	0,60	0,279	0,285	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
06.10.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,29	21,43	0,86	0,285	0,290	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
07.10.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,57	20,76	0,81	0,286	0,291	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
08.10.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,73	20,34	0,39	0,289	0,293	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
09.10.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,32	19,90	0,42	0,292	0,296	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
10.10.23	2.9	0,000	0,030	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	20,00	19,63	0,37	0,292	0,295	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
11.10.23	2.9	0,000	0,070	0,000	0,000	0,070	0,000	0,000	19,60	19,69	-0,09	0,346	0,350	21:30	02:30	21:30	00:00	00:00	02:30	00:00	00:00		1,2,F
12.10.23	2.9	1,292	187,182	0,000	0,000	188,901	0,000	0,000	44,44	30,13	14,31	0,407	0,379	17:40	06:20	17:40	00:00	00:00	06:20	00:00	00:00		1,2,F
13.10.23	2.9	2,237	325,724	0,000	0,000	328,932	0,000	0,000	46,00	39,15	6,85	0,426	0,376	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
14.10.23	2.9	2,315	324,899	0,000	0,000	328,212	0,000	0,000	46,78	39,67	7,11	0,422	0,377	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
15.10.23	2.9	2,488	332,366	0,000	0,000	335,761	0,000	0,000	46,82	39,34	7,48	0,422	0,376	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
16.10.23	2.9	2,766	332,819	0,000	0,000	336,541	0,000	0,000	48,92	40,61	8,31	0,432	0,385	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
17.10.23	2.9	2,739	331,118	0,000	0,000	334,841	0,000	0,000	48,99	40,72	8,27	0,432	0,383	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
18.10.23	2.9	2,468	330,102	0,000	0,000	333,472	0,000	0,000	46,81	39,34	7,47	0,427	0,377	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
19.10.23	2.9	3,005	330,341	0,000	0,000	334,312	0,000	0,000	50,64	41,55	9,09	0,438	0,391	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
20.10.23	2.9	3,434	331,115	0,000	0,000	335,642	0,000	0,000	53,95	43,59	10,36	0,423	0,376	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
21.10.23	2.9	1,910	198,308	0,000	0,000	200,661	0,000	0,000	50,15	38,54	11,61	0,379	0,349	22:10	01:50	22:10	00:00	00:00	01:50	00:00	00:00		1,2,F
22.10.23	2.9	2,354	331,320	0,000	0,000	334,412	0,000	0,000	44,85	37,74	7,11	0,425	0,377	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
23.10.23	2.9	2,257	330,666	0,000	0,000	333,762	0,000	0,000	44,91	38,09	6,82	0,425	0,378	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		

**Итоговые значения параметров теплоснабжения
Тепловая система 1. Схема 2.9**

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Тпу ст.тj, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
Итого	2.9	29,265	3686,247	0,000	0,000	3725,737	0,000	0,000	32,89	29,09	3,80	0,341	0,327	693:25	26:35	693:25	00:00	00:00	26:35	00:00	00:00		1,2,F
Среднее	2.9	0,976	122,875	0,000	0,000	124,191	0,000	0,000	32,89	29,09	3,80	0,341	0,327	23:07	00:53	23:07	00:00	00:00	00:53	00:00	00:00	--	--
На 24.09.23	Не исп.	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
На 23.10.23	2.9	1074,732	113780,078	0,000	0,000	115238,094	0,000	0,000	44,91	38,09	6,82	0,425	0,378	14506:15	2323:04	14506:15	00:00	00:00	1557:30	765:34	00:00		

