

Кошевого,36-40 ЖКМР

Среднесуточные значения параметров теплопотребления
Тепловая система 1. Схема 2.9

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Тпуст.т, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
23.11.23	2.9	3,756	334,389	0,000	0,000	339,291	0,000	0,000	55,88	44,64	11,24	0,432	0,378	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
24.11.23	2.9	3,748	334,891	0,000	0,000	339,801	0,000	0,000	55,90	44,72	11,18	0,435	0,382	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
25.11.23	2.9	4,074	335,678	0,000	0,000	341,071	0,000	0,000	58,64	46,51	12,13	0,428	0,377	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
26.11.23	2.9	4,192	334,419	0,000	0,000	339,941	0,000	0,000	59,47	46,94	12,53	0,429	0,378	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
27.11.23	2.9	4,477	332,441	0,000	0,000	338,351	0,000	0,000	61,77	48,32	13,45	0,428	0,378	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
28.11.23	2.9	4,843	332,989	0,000	0,000	339,401	0,000	0,000	64,38	49,86	14,52	0,432	0,380	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
29.11.23	2.9	4,922	332,197	0,000	0,000	338,651	0,000	0,000	64,69	49,89	14,80	0,432	0,380	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
30.11.23	2.9	4,564	334,144	0,000	0,000	340,151	0,000	0,000	62,13	48,49	13,64	0,434	0,379	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
01.12.23	2.9	4,473	334,790	0,000	0,000	340,571	0,000	0,000	60,87	47,52	13,35	0,429	0,373	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
02.12.23	2.9	4,412	336,165	0,000	0,000	341,921	0,000	0,000	60,57	47,46	13,11	0,377	0,321	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
03.12.23	2.9	4,229	331,981	0,000	0,000	337,531	0,000	0,000	59,77	47,04	12,73	0,405	0,350	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
04.12.23	2.9	4,170	332,383	0,000	0,000	337,791	0,000	0,000	59,04	46,50	12,54	0,433	0,378	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
05.12.23	2.9	4,344	331,839	0,000	0,000	337,451	0,000	0,000	60,19	47,11	13,08	0,434	0,380	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
06.12.23	2.9	4,990	331,425	0,000	0,000	338,011	0,000	0,000	65,47	50,43	15,04	0,432	0,380	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
07.12.23	2.9	4,341	333,288	0,000	0,000	338,922	0,000	0,000	60,20	47,18	13,02	0,436	0,380	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
08.12.23	2.9	4,986	335,373	0,000	0,000	341,881	0,000	0,000	64,65	49,80	14,85	0,435	0,382	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
09.12.23	2.9	4,905	335,463	0,000	0,000	341,881	0,000	0,000	64,17	49,56	14,61	0,433	0,380	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
10.12.23	2.9	4,287	334,384	0,000	0,000	339,951	0,000	0,000	59,74	46,93	12,81	0,438	0,381	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
11.12.23	2.9	3,918	332,842	0,000	0,000	337,941	0,000	0,000	57,18	45,41	11,77	0,438	0,380	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
12.12.23	2.9	3,525	331,537	0,000	0,000	336,112	0,000	0,000	54,22	43,59	10,63	0,437	0,378	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
13.12.23	2.9	3,664	331,885	0,000	0,000	336,631	0,000	0,000	55,19	44,16	11,03	0,435	0,378	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
14.12.23	2.9	3,995	332,512	0,000	0,000	337,741	0,000	0,000	57,98	45,97	12,01	0,434	0,379	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
15.12.23	2.9	3,691	331,690	0,000	0,000	336,512	0,000	0,000	55,66	44,54	11,12	0,437	0,380	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
16.12.23	2.9	3,172	330,586	0,000	0,000	334,692	0,000	0,000	51,51	41,93	9,58	0,439	0,379	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
17.12.23	2.9	2,609	328,502	0,000	0,000	331,892	0,000	0,000	47,06	39,12	7,94	0,434	0,372	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
18.12.23	2.9	2,608	328,766	0,000	0,000	332,112	0,000	0,000	46,75	38,81	7,94	0,443	0,383	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
19.12.23	2.9	2,633	329,596	0,000	0,000	332,962	0,000	0,000	46,83	38,85	7,98	0,439	0,379	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
20.12.23	2.9	3,221	331,825	0,000	0,000	335,972	0,000	0,000	51,63	41,94	9,69	0,434	0,378	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
21.12.23	2.9	3,451	332,156	0,000	0,000	336,651	0,000	0,000	53,70	43,31	10,39	0,435	0,379	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
22.12.23	2.9	3,803	333,007	0,000	0,000	337,911	0,000	0,000	56,03	44,61	11,42	0,434	0,380	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
23.12.23	2.9	4,113	333,696	0,000	0,000	339,071	0,000	0,000	58,72	46,40	12,32	0,431	0,379	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		

**Итоговые значения параметров теплоснабжения
Тепловая система 1. Схема 2.9**

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шл, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпуст.тр, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
Итого	2.9	124,116	10316,842	0,000	0,000	10478,775	0,000	0,000	57,74	45,73	12,01	0,431	0,376	744:00	00:00	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Среднее	2.9	4,004	332,801	0,000	0,000	338,025	0,000	0,000	57,74	45,73	12,01	0,431	0,376	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	—	—
На 23.11.23	Не исп.	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
На 23.12.23	2.9	1286,268	134010,766	0,000	0,000	135746,797	0,000	0,000	58,72	46,40	12,32	0,431	0,379	15970:15	2323:04	15970:15	00:00	00:00	1557:30	765:34	00:00		

