

#69044#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 21/01/24г.-20/02/24г.

Абонент: Минина и Пожарского 4, Калининград

Адрес: Муз. школа

Договор N: 3210

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч

G2 max = 15.00 м3/ч G2 min = 0.04 м3/ч

Серийный номер 13011180, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x54E2

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.01.24 23	75.74	50.71	25.03	3.52	1.94	15.699	15.710	15.299	15.521	-0.222	0.384	24	0	
22.01.24 23	73.06	48.37	24.69	4.78 <	3.88 <	7.440	7.457	7.262	7.375	-0.113	0.180	24	0	*
23.01.24 23	68.80	47.11	21.69	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
24.01.24 23	68.01	46.96	21.05	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
25.01.24 23	68.41	46.93	21.48	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
26.01.24 23	71.83	48.13	23.70	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
27.01.24 23	70.50	47.07	23.43	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
28.01.24 23	70.16	47.00	23.16	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
29.01.24 23	71.12	48.07	23.05	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
30.01.24 23	69.89	48.17	21.72	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
31.01.24 23	69.13	46.82	22.30	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
01.02.24 23	68.84	47.23	21.60	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
02.02.24 23	69.64	47.10	22.54	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
03.02.24 23	68.05	46.83	21.21	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
04.02.24 23	67.56	46.81	20.75	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
05.02.24 23	68.23	46.79	21.44	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
06.02.24 23	70.39	47.42	22.97	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
07.02.24 23	70.55	48.43	22.12	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
08.02.24 23	73.81	50.59	23.22	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
09.02.24 23	74.19	50.32	23.87	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
10.02.24 23	74.02	48.94	25.08	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
11.02.24 23	71.48	47.62	23.86	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
12.02.24 23	67.93	46.72	21.21	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
13.02.24 23	67.64	46.76	20.88	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
14.02.24 23	67.76	46.83	20.93	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
15.02.24 23	67.62	46.79	20.82	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
16.02.24 23	67.47	46.91	20.56	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
17.02.24 23	67.22	47.02	20.21	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
18.02.24 23	70.05	48.19	21.85	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
19.02.24 23	71.53	48.06	23.47	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
20.02.24 23	70.73	47.44	23.29	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
Итого/Средн	74.88	49.96	24.92	5.99	5.91	23.139	23.168	22.561	22.896	-0.334	0.563	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.01.24 23	3582.678	3603.796	3500.827	3559.668	-58.841	71.522	10381	0
20.02.24 23	3605.817	3626.964	3523.388	3582.564	-59.175	72.086	11125	0
Итого	23.139	23.168	22.561	22.896	-0.334	0.563	744	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента Для Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_



*с 20.01.24 отключил 21.01*

