

#16188#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 10.05.2023

Потребитель Детская музыкальная школа им. Р.М. Глиэра, МАУДО
Адрес потребителя Минина и Пожарского 4, Калининград
Номер абонента 5275
Порядковый номер 8207
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 13011180
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2023	0,694	0	8,755	9,012	0	8,63	8,96	0	24	0	55,3	36,1	0,21	0,13	-
22.04.2023	0,711	0	9,511	9,759	0	9,374	9,697	0	24	0	55,4	37,3	0,19	0,13	-
23.04.2023	0,398	0	5,906	6,075	0	5,832	6,041	0	24	0	51,7	35,4	0,21	0,13	-
24.04.2023	0,575	0	7,838	8,059	0	7,736	8,015	0	24	0	52,7	35	0,28	0,26	-
25.04.2023	0,675	0	9,806	10,043	0	9,679	9,986	0	24	0	52,6	35,9	0,39	0,4	-
26.04.2023	0,814	0	11,693	11,896	0	11,531	11,822	0	24	0	54,5	37,6	0,37	0,4	-
27.04.2023	0,873	0	12,675	12,842	0	12,498	12,759	0	24	0	54,9	38,2	0,33	0,37	-
28.04.2023	0,814	0	12,53	12,736	0	12,364	12,656	0	24	0	53,4	37,6	0,37	0,4	-
29.04.2023	0,75	0	10,386	10,597	0	10,243	10,533	0	24	0	54,4	36,9	0,39	0,4	-
30.04.2023	0,764	0	10,823	11,033	0	10,677	10,967	0	24	0	53,9	36,8	0,38	0,41	-
01.05.2023	0,762	0	10,881	11,085	0	10,731	11,015	0	24	0	54,6	37,6	0,38	0,41	-
02.05.2023	0,698	0	9,811	10,038	0	9,685	9,982	0	24	0	52,9	35,6	0,39	0,41	-
03.05.2023	0,799	0	11,556	11,753	0	11,396	11,678	0	24	0	54,6	37,9	0,38	0,41	-
04.05.2023	0,76	0	10,8	11,012	0	10,652	10,944	0	24	0	54,4	37,3	0,38	0,41	-
05.05.2023	0,818	0	12,199	12,411	0	12,035	12,333	0	24	0	53,7	37,5	0,38	0,41	-
06.05.2023	0,82	0	12,026	12,226	0	11,862	12,15	0	24	0	54,2	37,7	0,38	0,41	-
07.05.2023	0,754	0	10,814	11,038	0	10,671	10,974	0	24	0	53,3	36,5	0,39	0,41	-
08.05.2023	0,718	0	10,273	10,505	0	10,138	10,446	0	24	0	53,1	36,2	0,39	0,41	-
09.05.2023	0,671	0	9,589	9,842	0	9,466	9,787	0	24	0	52,6	35,7	0,39	0,41	-
10.05.2023	0,356	0	5,122	5,275	0	5,057	5,247	0	24	0	52,2	35,4	0,23	0,23	-
Итого:	14,224	0	202,994	207,237	0	200,257	205,992	0	480	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,397														

Общее время работы системы, ч 480

Период нормальной работы системы, ч 480

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2023	167,214	1793,578	1806,402	0	1751,718	1785,377	0	3781	0
10.05.2023	181,436	1996,575	2013,641	0	1951,978	1991,37	0	4261	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.05.2023 15:17:28