

#129059#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детская музыкальная школа им. Р.М. Глиэра, МАУДО
Минина и Пожарского 4, Калининград
5275

Заводской номер счётчика 13011180	Показания прибора, ГДж 20.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	653,808	647,42	6.388	1.526

Подпись исполнителя



#128979#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента 5275
Порядковый номер 8207
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 13011180
Номер системы 1
Отчёт сформирован 21.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	0,075	0	0,876	1,061	0	0,867	1,058	0	24	0	46	25,3	0,34	0,27
22.04.2025	-	0,113	0	1,302	1,571	0	1,289	1,568	0	24	0	47	26,1	0,43	0,4
23.04.2025	-	0,105	0	1,235	1,442	0	1,223	1,439	0	24	0	46,2	25,8	0,43	0,4
24.04.2025	-	0,131	0	1,538	1,78	0	1,522	1,776	0	24	0	47	26,3	0,43	0,4
25.04.2025	-	0,173	0	2,125	2,403	0	2,103	2,396	0	24	0	46,9	27,3	0,43	0,4
26.04.2025	-	0,251	0	4,642	5,036	0	4,603	5,018	0	24	0	42,9	29,9	0,41	0,4
27.04.2025	-	0,233	0	4,569	4,939	0	4,534	4,923	0	24	0	41,2	28,9	0,41	0,4
28.04.2025	-	0,243	0	4,834	5,171	0	4,796	5,154	0	24	0	41,4	29,3	0,41	0,41
29.04.2025	-	0,26	0	5,187	5,494	0	5,144	5,473	0	24	0	42,7	30,6	0,41	0,4
30.04.2025	-	0,258	0	5,12	5,415	0	5,078	5,395	0	24	0	42,5	30,4	0,41	0,4
01.05.2025	-	0,264	0	5,296	5,589	0	5,251	5,567	0	24	0	43	30,9	0,41	0,4
02.05.2025	-	0,154	0	3,195	3,39	0	3,171	3,378	0	24	0	40,9	29,3	0,42	0,4
03.05.2025	-	0,207	0	4,628	4,926	0	4,595	4,91	0	24	0	39,8	29,1	0,4	0,39
04.05.2025	-	0,252	0	5,266	5,571	0	5,225	5,552	0	24	0	41,5	30	0,41	0,4
05.05.2025	-	0,252	0	4,981	5,284	0	4,941	5,266	0	24	0	41,8	29,6	0,41	0,4
06.05.2025	-	0,105	0	1,969	2,431	0	1,956	2,425	0	24	0	39,2	26,3	0,33	0,32
07.05.2025	-	0,188	0	4,799	5,088	0	4,771	5,074	0	24	0	36,5	27,1	0,4	0,4
08.05.2025	-	0,266	0	5,395	5,662	0	5,348	5,639	0	24	0	43,6	31,7	0,4	0,39
09.05.2025	-	0,285	0	5,445	5,71	0	5,392	5,683	0	24	0	45,8	33,1	0,4	0,39
10.05.2025	-	0,286	0	5,572	5,835	0	5,518	5,807	0	24	0	46,1	33,7	0,4	0,39
11.05.2025	-	0,279	0	5,48	5,742	0	5,426	5,714	0	24	0	46,1	33,8	0,4	0,39
12.05.2025	-	0,257	0	5,042	5,305	0	4,994	5,28	0	24	0	45,4	33,1	0,4	0,39
13.05.2025	-	0,234	0	4,802	5,066	0	4,758	5,043	0	24	0	44,4	32,6	0,4	0,4
14.05.2025	-	0,183	0	3,727	4,006	0	3,696	3,99	0	24	0	42,8	31	0,4	0,39
15.05.2025	-	0,158	0	3,362	3,679	0	3,34	3,669	0	24	0	38,7	27,3	0,38	0,38
16.05.2025	-	0,211	0	4,356	4,598	0	4,324	4,584	0	24	0	40,5	28,8	0,41	0,4
17.05.2025	-	0,248	0	4,773	5,006	0	4,732	4,988	0	24	0	42,8	30,3	0,41	0,4
18.05.2025	-	0,257	0	4,766	5	0	4,725	4,981	0	24	0	43,7	30,7	0,41	0,4
19.05.2025	-	0,258	0	4,76	4,995	0	4,718	4,975	0	24	0	43,9	30,8	0,4	0,39
20.05.2025	-	0,203	0	3,893	4,06	0	3,859	4,044	0	24	0	43,7	31,1	0,4	0,38
Итого:	-	6,389	0	122,935	131,255	0	121,899	130,769	0	720	0	43,13	29,67	0,4	0,39

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	647,42	7484,42	7535,913	0	7320,24	7452,279	0	21325	0
20.05.2025	653,808	7607,357	7667,168	0	7442,139	7583,045	0	22045	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения