

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/09/23г.-21/10/23г.

Абонент: минина и пожарского 4 Договор N:3210
 Адрес: муз. школа Глиэра Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 15.00 м3/ч G под min = 0.04 м3/ч
 М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч
 тхв: не исп.

Серийный номер 13011180, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x54E2

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.09.23 23	17.01	16.79	0.22 <	0.60 <	0.60 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
22.09.23 23	17.03	16.80	0.22 <	0.60 <	0.60 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
23.09.23 23	17.02	16.82	0.20 <	0.60 <	0.60 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
24.09.23 23	16.97	16.78	0.19 <	0.60 <	0.60 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
25.09.23 23	16.78	16.60	0.19 <	0.60 <	0.60 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
26.09.23 23	16.70	16.55	0.15 <	0.60 <	0.60 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
27.09.23 23	16.75	16.58	0.17 <	0.60 <	0.60 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
28.09.23 23	16.77	16.60	0.17 <	0.60 <	0.60 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
29.09.23 23	16.79	16.61	0.18 <	0.60 <	0.60 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
30.09.23 23	16.79	16.63	0.17 <	0.60 <	0.60 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
01.10.23 23	16.72	16.55	0.16 <	0.60 <	0.60 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
02.10.23 23	16.46	16.31	0.15 <	0.60 <	0.60 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
03.10.23 23	16.54	16.39	0.15 <	0.60 <	0.60 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
04.10.23 23	16.34	16.22	0.12 <	0.60 <	0.60 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
05.10.23 23	16.10	16.01	0.10 <	0.60 <	0.60 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
06.10.23 23	15.90	15.80	0.10 <	0.60 <	0.60 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
07.10.23 23	15.80	15.71	0.09 <	0.60 <	0.60 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
08.10.23 23	15.61	15.53	0.08 <	0.60 <	0.60 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
09.10.23 23	15.39	15.33	0.06 <	0.60 <	0.60 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
10.10.23 23	49.06	42.60	6.46 <	0.37 <	0.35 <	14.010	14.078	13.839	13.949	-0.111	0.375	24	0	*
11.10.23 23	62.39	52.90	9.49	0.18	0.14	29.150	29.141	28.626	28.758	-0.132	1.139	24	0	
12.10.23 23	63.36	51.50	11.86	0.19	0.16	25.722	25.749	25.247	25.428	-0.181	1.254	24	0	
13.10.23 23	66.25	52.05	14.20	0.19	0.17	23.121	23.173	22.657	22.878	-0.221	1.348	24	0	
14.10.23 23	66.69	53.58	13.11	0.20	0.18	24.707	24.713	24.206	24.382	-0.176	1.329	24	0	
15.10.23 23	65.90	53.14	12.76	0.20	0.18	23.662	23.703	23.193	23.389	-0.196	1.240	24	0	
16.10.23 23	66.28	51.83	14.45	0.20	0.18	22.286	22.354	21.839	22.073	-0.233	1.322	24	0	
17.10.23 23	66.53	51.29	15.25	0.21	0.19	21.510	21.582	21.074	21.315	-0.241	1.346	24	0	
18.10.23 23	65.92	51.28	14.64	0.21	0.19	22.059	22.136	21.621	21.864	-0.243	1.326	24	0	
19.10.23 23	66.37	51.29	15.08	0.21	0.19	21.405	21.496	20.975	21.232	-0.257	1.325	24	0	
20.10.23 23	68.81	52.44	16.37	0.21	0.19	21.306	21.389	20.848	21.113	-0.265	1.430	24	0	
21.10.23 23	68.56	52.24	16.31	0.21	0.19	21.964	22.045	21.494	21.763	-0.269	1.469	24	0	
Итого/Средн	65.07	51.68	13.39	0.45	0.44	270.900	271.558	265.619	268.144	-2.525	14.903	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
20.09.23 23	1996.592	2015.440	1951.995	1993.168	-41.173	181.436	7453	0
21.10.23 23	2267.492	2286.998	2217.615	2261.312	-43.698	196.339	8197	0
Итого	270.900	271.558	265.619	268.144	-2.525	14.903	744	0

Условные обозначения:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (!) отсут.питания
 (#) дисбаланс масс
 (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

