

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/10/23г.-20/11/23г.

Абонент: мнина и пожарского 4 Договор N:3210
 Адрес: Муз. школа Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 15.00 м3/ч G под min = 0.04 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч
 тхв: не исп.

Серийный номер 13011180, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x54E2

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.10.23 23	68.81	52.44	16.37	0.21	0.19	21.306	21.389	20.848	21.113	-0.265	1.430	24	0	
21.10.23 23	68.56	52.24	16.31	0.21	0.19	21.964	22.045	21.494	21.763	-0.269	1.469	24	0	
22.10.23 23	66.33	51.59	14.74	0.21	0.19	22.445	22.535	21.994	22.255	-0.261	1.358	24	0	
23.10.23 23	66.43	52.52	13.91	0.21	0.18	22.699	22.792	22.241	22.497	-0.257	1.296	24	0	
24.10.23 23	66.28	53.23	13.04	0.20	0.18	23.172	23.264	22.707	22.954	-0.247	1.241	24	0	
25.10.23 23	66.60	53.50	13.09	0.20	0.18	23.076	23.166	22.610	22.855	-0.245	1.240	24	0	
26.10.23 23	66.70	53.18	13.52	0.21	0.19	23.031	23.123	22.564	22.817	-0.253	1.278	24	0	
27.10.23 23	68.40	53.98	14.43	0.21	0.19	23.634	23.704	23.133	23.380	-0.247	1.398	24	0	
28.10.23 23	68.92	54.37	14.55	0.21	0.18	23.791	23.854	23.279	23.524	-0.245	1.419	24	0	
29.10.23 23	68.29	53.95	14.34	0.21	0.19	23.304	23.369	22.810	23.051	-0.241	1.371	24	0	
30.10.23 23	66.60	53.80	12.80	0.21	0.19	23.940	24.009	23.455	23.683	-0.228	1.258	24	0	
31.10.23 23	66.87	54.62	12.24	0.21	0.18	24.378	24.447	23.882	24.105	-0.224	1.225	24	0	
01.11.23 23	66.35	54.16	12.19	0.44 <	0.43 <	9.231	9.259	9.046	9.131	-0.086	0.462	24	0	*
02.11.23 23	67.12	54.92	12.20	0.60 <	0.60 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
03.11.23 23	66.42	54.84	11.58	0.60 <	0.60 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
04.11.23 23	66.31	54.94	11.36	0.60 <	0.60 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
05.11.23 23	66.30	54.68	11.62	0.60 <	0.60 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
06.11.23 23	66.79	55.20	11.59	0.60 <	0.60 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
07.11.23 23	66.64	54.58	12.06	0.60 <	0.60 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
08.11.23 23	66.62	54.31	12.32	0.60 <	0.60 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
09.11.23 23	66.45	53.76	12.69	0.60 <	0.60 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
10.11.23 23	66.64	54.10	12.54	0.60 <	0.60 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
11.11.23 23	66.36	54.23	12.12	0.60 <	0.60 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
12.11.23 23	66.50	54.51	11.99	0.60 <	0.60 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
13.11.23 23	66.42	53.91	12.51	0.60 <	0.60 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
14.11.23 23	67.51	54.36	13.15	0.60 <	0.60 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
15.11.23 23	68.24	54.87	13.36	0.60 <	0.60 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
16.11.23 23	70.65	56.25	14.40	0.60 <	0.60 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
17.11.23 23	73.28	57.53	15.74	0.60 <	0.60 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
18.11.23 23	73.96	57.94	16.01	0.60 <	0.60 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
19.11.23 23	73.98	58.00	15.98	0.60 <	0.60 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
20.11.23 23	74.07	57.19	16.89	0.60 <	0.60 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
Итого/Средн	67.36	53.34	14.02	0.45	0.44	285.970	286.956	280.063	283.130	-3.067	16.447	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
19.10.23 23	2224.223	2243.564	2175.272	2218.436	-43.164	193.440	8149	0
20.11.23 23	2510.193	2530.520	2455.335	2501.566	-46.231	209.887	8917	0
Итого	285.970	286.956	280.063	283.130	-3.067	16.447	768	0

Условные обозначения:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (!) отсут.питания
 (#) дисбаланс масс
 (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____



01.11.23

