

# #16179#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК  
Адрес потребителя Советский проспект 128, Калининград  
Номер абонента 4776  
Порядковый номер 7116  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00261584  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	1,315	261,72	259,15	259,15	24	0	0	45,4	40,3	5,09	0,55	0,53	8,2
25.02.2021	1,125	260,53	258,29	258,29	24	0	0	42,6	38,2	4,36	0,55	0,53	10,7
26.02.2021	1,416	259,14	256,48	256,48	24	0	0	46,7	41,1	5,52	0,55	0,53	4,9
27.02.2021	1,476	260,53	257,77	257,77	24	0	0	47,6	41,8	5,75	0,55	0,53	3,2
28.02.2021	1,654	260,81	257,7	257,7	24	0	0	50,3	43,9	6,44	0,55	0,53	3
01.03.2021	1,739	261,14	257,92	257,92	24	0	0	51,5	44,8	6,74	0,55	0,53	2,5
02.03.2021	1,726	261,14	257,91	257,91	24	0	0	51,3	44,6	6,69	0,55	0,53	3,2
03.03.2021	1,726	261,14	257,9	257,9	24	0	0	51,5	44,8	6,7	0,55	0,53	1,3
04.03.2021	1,609	261,67	258,57	258,57	24	0	0	50,1	43,9	6,23	0,55	0,54	1,3
05.03.2021	1,872	262,44	259,07	259,07	24	0	0	52,4	45,2	7,24	0,55	0,53	-0,7
06.03.2021	1,831	262,66	259,22	259,22	24	0	0	53	45,9	7,07	0,55	0,53	1,4
07.03.2021	1,819	262,63	259,25	259,25	24	0	0	52,4	45,4	7,02	0,55	0,53	1,7
08.03.2021	1,902	262,79	259,28	259,28	24	0	0	53,5	46,2	7,33	0,55	0,53	0
09.03.2021	1,914	262,72	259,18	259,18	24	0	0	53,7	46,3	7,4	0,55	0,53	-1,7
10.03.2021	1,813	262,65	259,28	259,28	24	0	0	52,4	45,3	7,02	0,55	0,53	-0,7
11.03.2021	1,957	262,85	259,23	259,23	24	0	0	54,4	46,8	7,56	0,55	0,53	-0,8
12.03.2021	1,688	262,55	259,34	259,34	24	0	0	50,9	44,4	6,52	0,55	0,53	4,6
13.03.2021	1,612	262,52	259,47	259,47	24	0	0	49,7	43,5	6,22	0,55	0,53	4,9
14.03.2021	1,646	262,54	259,42	259,42	24	0	0	50,2	43,8	6,36	0,55	0,53	3,7
15.03.2021	1,663	262,49	259,31	259,31	24	0	0	50,8	44,3	6,43	0,55	0,53	3,2
16.03.2021	1,56	262,37	259,4	259,4	24	0	0	49	43	6,03	0,55	0,53	2,5
17.03.2021	1,562	262,34	259,43	259,43	24	0	0	48,7	42,6	6,04	0,55	0,53	1,6
18.03.2021	1,721	262,56	259,34	259,34	24	0	0	51,1	44,5	6,64	0,55	0,53	1
19.03.2021	1,809	262,7	259,35	259,35	24	0	0	52,2	45,3	6,98	0,55	0,53	-1,1
20.03.2021	1,953	262,99	259,34	259,34	24	0	0	54,6	47,1	7,54	0,55	0,53	-1,1
21.03.2021	1,823	262,89	259,47	259,47	24	0	0	52,9	45,9	7,04	0,55	0,53	1,8
22.03.2021	1,67	262,45	259,31	259,31	24	0	0	50,6	44,1	6,46	0,55	0,53	2,6
23.03.2021	1,51	262,22	259,36	259,36	24	0	0	48,2	42,3	5,84	0,55	0,53	-
Итого:	47,111	7337,18	7248,74	7248,74	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	47,111												

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	491,484	95247,81	94269,99	94269,99
23.03.2021	538,595	102584,99	101518,73	101518,73

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.03.2021 13:55:09