

#16181#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК  
 Адрес потребителя Советский проспект 128, Калининград  
 Номер абонента 4776  
 Порядковый номер 7117  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00261584  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	0,328	0,225	10,28	4,87	10,14	4,87	5,27	24	0	0	51,7	30,8	20,91	0,61	0,61	4,8
25.03.2021	0,351	0,251	10,7	4,83	10,57	4,83	5,74	24	0	0	52,4	31,2	21,17	0,62	0,62	6,9
26.03.2021	0,337	0,243	10,3	4,75	10,16	4,75	5,41	24	0	0	52,5	31,3	21,24	0,61	0,6	5,1
27.03.2021	0,369	0,272	11,09	4,81	10,91	4,81	6,1	24	0	0	52,9	31,6	21,29	0,6	0,6	8,7
28.03.2021	0,385	0,292	11,42	4,74	11,25	4,74	6,51	24	0	0	53,2	31,9	21,26	0,61	0,62	5,8
29.03.2021	0,34	0,244	10,31	4,7	10,16	4,7	5,46	24	0	0	52,7	31,4	21,28	0,61	0,61	7,8
30.03.2021	0,377	0,281	11,08	4,6	10,9	4,6	6,3	24	0	0	53,1	31,7	21,4	0,62	0,61	9,8
31.03.2021	0,331	0,234	10,19	4,81	10,06	4,81	5,25	24	0	0	53	31,9	21,1	0,61	0,62	8,7
01.04.2021	0,3	0,211	9,46	4,58	9,35	4,58	4,77	23	1	1	52,2	31,6	20,58	0,62	0,62	4,7
02.04.2021	0,325	0,225	10,26	4,88	10,12	4,88	5,24	24	0	0	51,6	31,1	20,55	0,63	0,62	3,8
03.04.2021	0,334	0,238	10,35	4,72	10,2	4,72	5,48	24	0	0	51,8	30,7	21,12	0,61	0,6	3,8
04.04.2021	0,424	0,327	12,07	4,52	11,87	4,52	7,35	24	0	0	53,3	31,7	21,61	0,62	0,62	4,2
05.04.2021	0,34	0,246	10,43	4,69	10,3	4,69	5,61	24	0	0	52,2	31,1	21,14	0,62	0,61	2,7
06.04.2021	0,326	0,225	10,18	4,82	10,05	4,82	5,23	24	0	0	51,6	30,4	21,2	0,62	0,61	2,6
07.04.2021	0,317	0,217	9,98	4,85	9,86	4,85	5,01	24	0	0	51,8	30,7	21,1	0,62	0,61	2,8
08.04.2021	0,334	0,239	10,25	4,62	10,13	4,62	5,51	24	0	0	51,9	30,4	21,53	0,63	0,63	4,3
09.04.2021	0,34	0,243	10,25	4,62	10,16	4,62	5,54	24	0	0	52,3	30,6	21,74	0,62	0,61	7,2
10.04.2021	0,333	0,237	10,21	4,69	10,08	4,69	5,39	24	0	0	52,2	31,1	21,17	0,61	0,6	4,9
11.04.2021	0,389	0,292	11,26	4,53	11,09	4,53	6,56	24	0	0	53,2	31,3	21,91	0,62	0,61	10,3
12.04.2021	0,342	0,244	10,33	4,65	10,19	4,65	5,54	24	0	0	52,7	31,1	21,63	0,63	0,62	7,7
13.04.2021	0,334	0,235	10,24	4,75	10,09	4,75	5,34	24	0	0	52,5	31,2	21,38	0,62	0,62	4,7
14.04.2021	0,337	0,235	10,4	4,95	10,27	4,95	5,32	24	0	0	52,5	31,3	21,17	0,62	0,62	4,1
15.04.2021	0,33	0,228	10,17	4,85	10,04	4,85	5,19	24	0	0	52,1	30,7	21,43	0,63	0,62	5,8
16.04.2021	0,331	0,236	10,13	4,64	10,02	4,64	5,38	24	0	0	52,3	30,8	21,53	0,63	0,62	5,6
17.04.2021	0,321	0,226	9,85	4,58	9,7	4,58	5,12	24	0	0	52,6	31,3	21,32	0,62	0,61	8,3
18.04.2021	0,392	0,298	11,24	4,49	11,08	4,49	6,59	24	0	0	53,7	31,9	21,82	0,63	0,62	10,4
19.04.2021	0,337	0,238	10,27	4,81	10,16	4,81	5,35	24	0	0	53,2	32	21,21	0,61	0,6	11
20.04.2021	0,36	0,265	10,85	4,68	10,72	4,68	6,04	24	0	0	52,8	32,1	20,72	0,63	0,62	9,9
21.04.2021	0,324	0,233	9,97	4,5	9,83	4,5	5,33	24	0	0	52,5	31,7	20,81	0,63	0,62	8,6
22.04.2021	0,328	0,234	10,11	4,56	9,99	4,56	5,43	24	0	0	52,1	31,4	20,75	0,63	0,62	4,6
23.04.2021	0,346	0,252	10,45	4,51	10,32	4,51	5,81	24	0	0	52	30,8	21,18	0,62	0,61	-
Итого:	10,662	0	324,08	145,6	319,77	145,6	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,662															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2021	218,681	6992,06	3335,37	6895,19	3334,65
23.04.2021	229,343	7316,14	3480,97	7214,96	3480,25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 27.04.2021 13:00:08