

#16174#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Адрес потребителя Советский проспект 128, Калининград
Номер абонента 4776
Порядковый номер 7116
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261584
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	1,032	248,8	246,81	246,81	24	0	0	41,2	37	4,18	0,61	0,59	9,5
25.03.2023	1,051	249,49	247,47	247,47	24	0	0	41,6	37,3	4,26	0,61	0,59	7,8
26.03.2023	1,169	249,73	247,53	247,53	24	0	0	43,3	38,6	4,72	0,61	0,59	6
27.03.2023	1,405	249,07	246,53	246,53	24	0	0	46,9	41,2	5,71	0,61	0,59	2,1
28.03.2023	1,504	249,24	246,49	246,49	24	0	0	48,6	42,4	6,12	0,61	0,59	-1,5
29.03.2023	1,424	249,21	246,63	246,63	24	0	0	47	41,2	5,78	0,61	0,59	1,7
30.03.2023	1,207	248,92	246,68	246,68	24	0	0	43,9	39	4,9	0,61	0,59	7,1
31.03.2023	1,091	248,11	246,05	246,05	24	0	0	42,2	37,7	4,42	0,61	0,59	8,9
01.04.2023	1,237	248,59	246,31	246,31	24	0	0	44,1	39,1	5,03	0,61	0,59	5,2
02.04.2023	1,295	249,06	246,68	246,68	24	0	0	44,8	39,5	5,25	0,61	0,59	3,9
03.04.2023	1,418	248,44	245,94	245,94	24	0	0	46,5	40,7	5,77	0,61	0,59	1,7
04.04.2023	1,492	248,33	245,65	245,65	24	0	0	47,8	41,8	6,09	0,61	0,59	-0,1
05.04.2023	1,516	248,09	245,38	245,38	24	0	0	48,2	42	6,18	0,61	0,59	1
06.04.2023	1,441	248,02	245,46	245,46	24	0	0	47	41,2	5,86	0,61	0,59	2,3
07.04.2023	1,022	248,87	246,92	246,92	24	0	0	40,6	36,5	4,14	0,61	0,59	9,6
08.04.2023	0,869	249,52	247,84	247,84	24	0	0	38,1	34,6	3,51	0,61	0,59	10,3
09.04.2023	0,91	249,81	248,02	248,02	24	0	0	38,9	35,2	3,67	0,61	0,6	8,2
10.04.2023	0,864	238,69	236,98	236,98	23	1	1	38,8	35,1	3,66	0,61	0,59	7,9
11.04.2023	0,723	248,87	247,34	247,34	24	0	0	36,2	33,3	2,94	0,61	0,59	10
12.04.2023	0,733	248,86	247,31	247,31	24	0	0	36,2	33,2	2,98	0,61	0,59	11,3
13.04.2023	0,855	249,04	247,34	247,34	24	0	0	38,2	34,7	3,46	0,61	0,59	9,5
14.04.2023	0,894	249,22	247,42	247,42	24	0	0	39,2	35,6	3,63	0,61	0,59	11
15.04.2023	0,927	249,6	247,73	247,73	24	0	0	39,6	35,9	3,75	0,61	0,59	10,4
16.04.2023	1,14	250,08	247,93	247,93	24	0	0	42,8	38,2	4,61	0,61	0,59	6,1
17.04.2023	1,133	249,46	247,3	247,3	24	0	0	42,9	38,3	4,6	0,61	0,59	7,2
18.04.2023	1,049	249,51	247,49	247,49	24	0	0	41,6	37,3	4,24	0,61	0,59	9,5
19.04.2023	1,016	249,24	247,29	247,29	24	0	0	41,2	37,1	4,12	0,39	0,38	-
20.04.2023	0,449	112,94	112,05	112,05	24	0	0	41	37	4,01	0,23	0,22	-
Итого:	30,866	6826,81	6768,57	6768,57	671	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,866												

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 671

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	77	12726,77	12589,61	12589,61
20.04.2023	107,866	19553,58	19358,18	19358,18

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.04.2023 16:07:29