

#126507#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК

Советский проспект 128, Калининград

4776

7117

ВКТ-7

00261584

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	0,388	0,115	13,07	8,6	12,83	8,6	4,23	24	0	0	57,3	35,9	21,38	0,62	0,62	5,5
25.03.2025	0,345	0,094	12,05	8,37	11,81	8,37	3,44	24	0	0	56,8	35,4	21,39	0,62	0,62	4,4
26.03.2025	0,347	0,095	11,65	7,75	11,43	7,75	3,68	24	0	0	56,8	34,9	21,88	0,61	0,61	6,9
27.03.2025	0,364	0,106	12,03	7,67	11,79	7,67	4,12	24	0	0	57	35,2	21,8	0,62	0,62	5,7
28.03.2025	0,364	0,108	12,01	7,75	11,78	7,75	4,03	24	0	0	57,4	35,6	21,87	0,62	0,62	8,9
29.03.2025	0,374	0,116	12,11	7,66	11,88	7,66	4,22	24	0	0	57,6	35,6	21,95	0,61	0,61	9,9
30.03.2025	0,355	0,104	11,92	7,82	11,69	7,82	3,87	24	0	0	57,3	35,6	21,73	0,62	0,62	6,8
31.03.2025	0,356	0,103	11,91	7,71	11,69	7,71	3,98	24	0	0	57,1	35,2	21,87	0,62	0,62	5,9
01.04.2025	0,345	0,095	11,61	7,73	11,38	7,73	3,65	24	0	0	56,7	34,7	21,99	0,61	0,61	-
02.04.2025	0,352	0,097	11,67	7,72	11,45	7,72	3,73	24	0	0	57	34,8	22,25	0,62	0,61	-
03.04.2025	0,361	0,105	11,85	7,64	11,63	7,64	3,99	24	0	0	57,6	35,4	22,13	0,62	0,61	-
04.04.2025	0,358	0,102	11,83	7,73	11,62	7,73	3,89	24	0	0	57,2	35,3	21,95	0,62	0,62	-
05.04.2025	0,337	0,086	11,36	7,81	11,14	7,81	3,33	24	0	0	57	34,4	22,62	0,61	0,61	-
06.04.2025	0,39	0,109	11,99	7,52	11,77	7,52	4,25	24	0	0	58,5	34,6	23,95	0,62	0,62	-
07.04.2025	0,376	0,109	12,06	7,73	11,83	7,73	4,1	24	0	0	58	35,1	22,96	0,61	0,61	-
08.04.2025	0,366	0,103	11,97	7,7	11,73	7,7	4,03	24	0	0	57,1	34,7	22,41	0,61	0,61	-
09.04.2025	0,349	0,096	11,56	7,57	11,35	7,57	3,78	24	0	0	56,6	34,3	22,28	0,62	0,62	-
10.04.2025	0,35	0,095	11,51	7,53	11,3	7,53	3,77	24	0	0	56,8	34,2	22,69	0,62	0,61	-
11.04.2025	0,338	0,092	11,34	7,55	11,15	7,55	3,6	24	0	0	56,7	34,5	22,26	0,61	0,61	-
12.04.2025	0,339	0,096	11,35	7,52	11,15	7,52	3,63	24	0	0	56,9	34,6	22,24	0,61	0,61	-
13.04.2025	0,384	0,121	12,18	7,4	11,96	7,4	4,56	24	0	0	57,6	35,3	22,37	0,62	0,61	-
14.04.2025	0,342	0,098	11,37	7,45	11,14	7,45	3,69	24	0	0	57,4	35,3	22,05	0,61	0,61	-
15.04.2025	0,345	0,103	11,42	7,37	11,2	7,37	3,83	24	0	0	57,2	35,3	21,92	0,62	0,62	-
16.04.2025	0,327	0,089	11,14	7,54	10,93	7,54	3,39	24	0	0	56,8	35,2	21,66	0,61	0,61	-
17.04.2025	0,373	0,117	12,04	7,34	11,84	7,34	4,5	24	0	0	56,6	34,8	21,76	0,61	0,62	-
18.04.2025	0,323	0,093	11,07	7,39	10,88	7,39	3,49	24	0	0	56,6	35,4	21,22	0,61	0,61	-
19.04.2025	0,356	0,112	11,57	7,16	11,37	7,16	4,21	24	0	0	57	35,3	21,62	0,62	0,62	-
20.04.2025	0,358	0,113	11,72	7,35	11,53	7,35	4,18	24	0	0	57	35,2	21,85	0,61	0,61	-
21.04.2025	0,349	0,103	11,38	7,22	11,17	7,22	3,95	24	0	0	56,8	34,7	22,01	0,61	0,62	-
22.04.2025	0,349	0,101	11,48	7,29	11,27	7,29	3,98	24	0	0	56,4	34,3	22,1	0,61	0,61	-
23.04.2025	0,352	0,1	11,45	7,24	11,25	7,24	4,01	24	0	0	56,4	34,1	22,32	0,61	0,61	-
Итого:	11,012	0	363,67	235,83	356,94	235,83	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,012															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	267,934	8832,65	4859,68	8705,11	4859,54
23.04.2025	278,946	9196,32	5095,51	9062,05	5095,37

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:49:20