

#16175#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Адрес потребителя Советский проспект 128, Калининград
Номер абонента 4776
Порядковый номер 7116
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261584
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	1,398	262,52	259,78	259,78	24	0	0	47,1	41,7	5,4	0,54	0,52	4
25.04.2021	1,439	262,69	259,87	259,87	24	0	0	47,7	42,2	5,55	0,55	0,53	3,7
26.04.2021	1,531	262,69	259,73	259,73	24	0	0	49	43,1	5,9	0,55	0,53	2,9
27.04.2021	1,519	262,68	259,71	259,71	24	0	0	49	43,1	5,86	0,54	0,52	4,1
28.04.2021	1,289	262,41	259,8	259,8	24	0	0	45,7	40,8	4,98	0,54	0,52	6,7
29.04.2021	1,092	262,15	259,88	259,88	24	0	0	42,7	38,5	4,21	0,55	0,53	9,3
30.04.2021	0,7	185,87	184,2	184,2	24	0	0	43,6	39,8	3,8	0,52	0,52	-
Итого:	8,968	1761,01	1742,97	1742,97	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,968												

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	578,142	110678,17	109533,86	109533,86
30.04.2021	587,11	112439,18	111276,83	111276,83

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.05.2021 15:52:59