

#84224#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Советский проспект 128, Калининград
4776
7117
ВКТ-7
00261584
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	0,331	0,103	11,5	6,93	11,31	6,93	4,38	24	0	0	52,6	32	20,54	0,64	0,64	4,9
25.04.2024	0,333	0,103	11,47	6,87	11,29	6,87	4,42	24	0	0	52,6	32,2	20,39	0,63	0,63	6,4
26.04.2024	0,193	0,079	11,27	6,81	11,23	6,81	4,42	24	0	0	37	26,6	10,37	0,64	0,63	7,8
27.04.2024	0,353	0,116	11,75	6,7	11,56	6,7	4,86	24	0	0	53	32,4	20,69	0,64	0,64	12,1
28.04.2024	0,371	0,128	12,1	6,66	11,92	6,66	5,26	24	0	0	53,4	33	20,34	0,55	0,54	14,6
29.04.2024	1,547	0,78	35,66	5,99	35,12	5,99	29,13	24	0	0	57,5	34,3	23,18	0,47	0,49	16,9
30.04.2024	1,174	0,598	26,32	2,96	25,91	2,96	22,95	24	0	0	57,4	35,3	22,16	0,63	0,63	16,1
01.05.2024	0,294	0,121	10,05	5,25	9,89	5,25	4,64	24	0	0	52,7	34,8	17,86	0,63	0,63	-
02.05.2024	0,35	0,139	11,42	5,77	11,24	5,77	5,47	24	0	0	53,2	34,2	19,02	0,64	0,64	-
04.05.2024	0,322	0,121	10,98	6,21	10,79	6,21	4,58	24	0	0	53,9	35,1	18,77	0,64	0,64	-
05.05.2024	0,295	0,106	10,52	6,21	10,35	6,21	4,14	24	0	0	52,8	34,2	18,6	0,64	0,64	-
06.05.2024	0,273	0,088	9,86	6,18	9,74	6,18	3,56	24	0	0	52,5	33,4	19,18	0,64	0,65	-
07.05.2024	0,219	0,085	10,76	6,31	10,68	6,31	4,37	24	0	0	41,9	29,5	12,45	0,64	0,63	-
08.05.2024	0,305	0,101	10,76	6,4	10,59	6,4	4,19	24	0	0	51,8	32,2	19,64	0,64	0,64	-
09.05.2024	0,315	0,102	10,98	6,51	10,83	6,51	4,32	24	0	0	52,3	32,4	19,85	0,64	0,64	-
10.05.2024	0,31	0,095	10,93	6,6	10,77	6,6	4,17	24	0	0	52,1	32,2	19,89	0,64	0,63	-
11.05.2024	0,383	0,137	12,35	6,37	12,17	6,37	5,8	24	0	0	52,7	32,2	20,48	0,63	0,63	-
12.05.2024	0,373	0,128	12,02	6,31	11,87	6,31	5,56	24	0	0	52,6	31,8	20,84	0,63	0,63	-
13.05.2024	0,325	0,107	11,12	6,41	10,96	6,41	4,55	24	0	0	52,1	31,9	20,28	0,64	0,64	-
14.05.2024	0,333	0,112	11,35	6,37	11,18	6,37	4,81	24	0	0	52,1	32,1	20,02	0,63	0,62	-
15.05.2024	0,349	0,118	11,53	6,51	11,34	6,51	4,83	24	0	0	53,7	32,8	20,82	0,64	0,63	-
16.05.2024	0,353	0,121	11,71	6,64	11,55	6,62	4,93	24	0	0	54	34,2	19,8	0,64	0,64	-
17.05.2024	0,32	0,109	9,65	4,45	9,52	4,45	5,07	24	0	0	52,7	30,4	22,24	0,64	0,64	-
18.05.2024	0,325	0,115	9,7	4,37	9,56	4,37	5,19	24	0	0	53	31,1	21,92	0,63	0,64	-
19.05.2024	0,327	0,118	9,85	4,43	9,72	4,43	5,29	24	0	0	52,7	31,2	21,48	0,64	0,64	-
20.05.2024	0,338	0,122	9,94	4,33	9,79	4,33	5,46	24	0	0	53,2	31,2	22,02	0,64	0,64	-
21.05.2024	0,317	0,112	9,72	4,53	9,59	4,53	5,06	24	0	0	52,5	30,9	21,54	0,64	0,64	-
22.05.2024	0,29	0,1	9,21	4,57	9,08	4,57	4,51	24	0	0	52	31,3	20,75	0,63	0,65	-
23.05.2024	0,306	0,111	8,88	3,62	8,77	3,62	5,15	24	0	0	53,1	31	22,14	0,58	0,64	-
Итого:	11,324	0	353,36	167,27	348,32	167,25	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,324															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	161,352	5486,22	3095,26	5404,88	3095,23
23.05.2024	172,676	5839,58	3262,53	5753,2	3262,48

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.05.2024 16:20:33