

#130961#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Советский проспект 128, Калининград
4776
7117
ВКТ-7
00261584
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,358	0,108	11,78	7,21	11,59	7,21	4,38	24	0	0	55,2	33,6	21,68	0,61	0,61	-
25.04.2025	0,337	0,098	11,52	7,21	11,33	7,21	4,12	24	0	0	53,9	32,6	21,34	0,6	0,61	-
26.04.2025	0,399	0,124	12,68	7,17	12,52	7,17	5,35	24	0	0	54,2	32,2	22,09	0,6	0,6	-
27.04.2025	0,363	0,105	11,96	7,21	11,78	7,21	4,57	24	0	0	54	31,8	22,11	0,61	0,61	-
28.04.2025	0,375	0,11	12,01	7,17	11,81	7,17	4,64	24	0	0	55	32,4	22,69	0,61	0,61	-
29.04.2025	0,353	0,101	11,66	7,27	11,46	7,27	4,19	24	0	0	55,2	32,8	22,39	0,61	0,61	-
30.04.2025	0,366	0,107	11,91	7,27	11,72	7,27	4,45	24	0	0	55,1	32,8	22,35	0,61	0,61	-
01.05.2025	0,366	0,105	11,82	7,26	11,62	7,26	4,36	24	0	0	55,5	32,7	22,81	0,61	0,62	-
02.05.2025	0,385	0,117	12,12	7,15	11,93	7,15	4,78	24	0	0	55,7	33,1	22,55	0,61	0,61	-
03.05.2025	0,372	0,114	12,27	7,12	12,08	7,12	4,96	24	0	0	53,8	32,5	21,28	0,61	0,61	-
04.05.2025	0,367	0,106	11,95	7,14	11,74	7,14	4,6	24	0	0	54,8	32,4	22,39	0,61	0,6	-
05.05.2025	0,378	0,105	12	7,12	11,8	7,12	4,68	24	0	0	55	32	23,03	0,61	0,61	-
06.05.2025	0,375	0,11	12,01	7,1	11,82	7,1	4,72	24	0	0	54,7	32,3	22,44	0,61	0,61	-
07.05.2025	0,378	0,111	12,17	7,14	11,97	7,14	4,83	24	0	0	54,2	31,7	22,47	0,62	0,62	-
08.05.2025	0,384	0,108	12,28	7,13	12,07	7,13	4,94	24	0	0	54,1	31,1	22,96	0,62	0,62	-
09.05.2025	0,372	0,102	12,01	7,24	11,81	7,24	4,57	24	0	0	54,1	31,3	22,82	0,62	0,61	-
10.05.2025	0,427	0,129	13,09	7,14	12,9	7,14	5,76	24	0	0	54,5	31,2	23,27	0,61	0,61	-
11.05.2025	0,41	0,126	12,79	7,22	12,6	7,22	5,38	24	0	0	54,5	31,5	23,03	0,61	0,61	-
12.05.2025	0,404	0,119	12,55	7,08	12,35	7,08	5,27	24	0	0	54,6	31,6	23,06	0,62	0,61	-
13.05.2025	0,378	0,105	11,98	7,22	11,79	7,22	4,57	24	0	0	55,1	31,8	23,3	0,61	0,61	-
14.05.2025	0,372	0,102	11,81	7,16	11,61	7,16	4,45	24	0	0	55,2	32,2	23,02	0,61	0,61	-
15.05.2025	0,347	0,093	11,55	7,35	11,35	7,35	4	24	0	0	54,6	31,9	22,74	0,61	0,61	-
16.05.2025	0,378	0,105	12,17	7,29	11,99	7,29	4,7	24	0	0	54,2	31,1	23,11	0,61	0,61	-
17.05.2025	0,373	0,103	11,97	7,25	11,78	7,25	4,53	24	0	0	54,3	31,4	22,93	0,6	0,6	-
18.05.2025	0,414	0,123	12,62	7,05	12,44	7,05	5,39	24	0	0	55,2	31,8	23,37	0,61	0,61	-
19.05.2025	0,43	0,133	13,06	7,16	12,85	7,16	5,69	24	0	0	55,6	32,4	23,18	0,49	0,49	-
20.05.2025	0,292	0,077	10,59	7,25	10,42	7,25	3,17	24	0	0	54,8	34,5	20,26	0,56	0,55	-
21.05.2025	0,393	0,108	14,2	10,26	13,96	10,26	3,7	24	0	0	58,4	37,7	20,64	0,61	0,54	-
22.05.2025	0,303	0,084	10,44	7,15	10,26	7,15	3,11	18	6	1	57	35,4	21,57	0,61	0,54	-
23.05.2025	0,269	0,067	9,52	6,7	9,35	6,7	2,65	17	7	1	56,1	34,7	21,43	0,61	0,6	-
Итого:	11,118	0	360,49	218,19	354,7	218,19	0	707	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,118															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

707

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	278,946	9196,32	5095,51	9062,05	5095,37
23.05.2025	290,064	9556,81	5313,7	9416,75	5313,56

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:20:28