

#16158#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
 Адрес потребителя Советский проспект 128, Калининград
 Номер абонента 4776
 Порядковый номер 7117
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261584
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	0,412	0,272	12,69	6,91	12,48	6,91	5,57	24	0	0	57,1	36,4	20,71	0,62	0,61	-
25.05.2022	0,336	0,217	12,1	7,1	11,94	7,1	4,84	24	0	0	53	35,4	17,56	0,62	0,62	-
26.05.2022	0,366	0,245	12,57	6,97	12,4	6,97	5,43	24	0	0	53,2	34,9	18,27	0,62	0,61	-
27.05.2022	0,355	0,228	12,48	7,11	12,29	7,11	5,18	24	0	0	52,9	34,8	18,15	0,62	0,61	-
28.05.2022	0,395	0,273	13,35	6,98	13,14	6,98	6,16	24	0	0	52,9	34,8	18,15	0,61	0,6	-
29.05.2022	0,399	0,276	13,2	6,87	13	6,87	6,13	24	0	0	53,7	35,3	18,38	0,62	0,6	-
30.05.2022	0,381	0,257	12,84	6,94	12,65	6,94	5,71	24	0	0	53,6	35,2	18,3	0,63	0,61	-
31.05.2022	0,408	0,284	13,13	6,76	12,94	6,76	6,18	24	0	0	54,1	35,1	18,94	0,63	0,61	-
01.06.2022	0,37	0,248	12,56	6,68	12,36	6,68	5,68	24	0	0	53,1	34,7	18,47	0,63	0,61	-
02.06.2022	0,349	0,221	11,95	6,75	11,77	6,75	5,02	24	0	0	53,2	34,5	18,76	0,63	0,61	-
03.06.2022	0,361	0,238	12,32	6,81	12,13	6,81	5,32	24	0	0	53,6	35	18,56	0,62	0,61	-
04.06.2022	0,345	0,218	12,08	7,03	11,88	7,03	4,85	24	0	0	53,6	35,2	18,38	0,6	0,59	-
05.06.2022	0,465	0,338	14,39	6,88	14,21	6,88	7,33	24	0	0	54,7	36	18,7	0,62	0,6	-
06.06.2022	0,35	0,222	12,23	7,11	12,03	7,11	4,92	24	0	0	54,2	36,2	17,99	0,6	0,58	-
07.06.2022	0,343	0,22	12,03	7,07	11,85	7,07	4,78	24	0	0	54,6	36,5	18,08	0,6	0,58	-
08.06.2022	0,335	0,195	11,46	7,19	11,24	7,19	4,05	24	0	0	57,3	37,9	19,43	0,6	0,58	-
09.06.2022	0,335	0,203	11,52	7,14	11,29	7,14	4,15	24	0	0	56,9	37,8	19,12	0,6	0,58	-
10.06.2022	0,36	0,228	12,04	7,06	11,82	7,06	4,76	24	0	0	56,4	37,6	18,88	0,6	0,58	-
11.06.2022	0,387	0,259	12,55	7,03	12,33	7,03	5,3	24	0	0	57	37,9	19,08	0,6	0,58	-
12.06.2022	0,355	0,226	11,9	7,03	11,7	7,03	4,67	24	0	0	56,9	38	18,92	0,59	0,57	-
13.06.2022	0,358	0,23	11,98	7,01	11,76	7,01	4,75	24	0	0	56,7	37,9	18,75	0,59	0,58	-
14.06.2022	0,341	0,21	11,65	7,05	11,45	7,05	4,4	24	0	0	56,1	37,1	19,07	0,6	0,58	-
15.06.2022	0,384	0,247	12,22	6,96	12,01	6,96	5,05	24	0	0	57,5	37,6	19,98	0,47	0,45	-
16.06.2022	0,358	0,224	11,83	7,04	11,61	7,04	4,57	24	0	0	57,4	38	19,4	0,52	0,5	-
17.06.2022	0,377	0,219	12,96	8,26	12,72	8,26	4,46	24	0	0	58,1	39,2	18,97	0,66	0,64	-
18.06.2022	0,379	0,237	12,38	7,32	12,14	7,32	4,82	24	0	0	58,2	38,6	19,62	0,65	0,63	-
19.06.2022	0,372	0,24	12,23	7,09	12,01	7,09	4,92	24	0	0	57,5	38,5	19,02	0,66	0,64	-
20.06.2022	0,354	0,222	11,98	7,21	11,78	7,21	4,57	24	0	0	56,6	37,5	19,1	0,66	0,64	-
21.06.2022	0,374	0,232	12,29	7,36	12,07	7,36	4,71	24	0	0	57,4	37,5	19,9	0,65	0,63	-
22.06.2022	0,374	0,231	12,35	7,39	12,12	7,39	4,73	24	0	0	57,5	37,8	19,75	0,64	0,62	-
23.06.2022	0,391	0,246	12,59	7,33	12,36	7,33	5,03	24	0	0	58,1	38,4	19,7	0,64	0,62	-
Итого:	11,469	0	383,85	219,44	377,48	219,44	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,469															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2022	369,994	11736,02	5674,75	11570,21	5673,92
23.06.2022	381,463	12119,87	5894,19	11947,69	5893,36

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 28.06.2022 8:36:42