

#90715#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Советский проспект 128, Калининград
4776
7117
ВКТ-7
00261584
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,281	0,099	8,31	3,21	8,24	3,21	5,03	24	0	0	50,8	28,7	22,12	0,63	0,63	-
25.06.2024	0,284	0,104	8,24	3,11	8,16	3,11	5,05	24	0	0	51,7	29,2	22,49	0,62	0,62	-
26.06.2024	0,275	0,101	8,11	3,22	8,04	3,22	4,82	24	0	0	51,5	29,5	22,06	0,62	0,62	-
27.06.2024	0,262	0,096	7,96	3,56	7,86	3,56	4,3	24	0	0	52,3	31	21,31	0,63	0,63	-
28.06.2024	0,253	0,097	7,77	3,28	7,73	3,28	4,45	24	0	0	51	30,7	20,27	0,63	0,64	-
29.06.2024	0,264	0,099	7,91	3,21	7,83	3,21	4,62	24	0	0	51,5	30,5	20,99	0,64	0,64	-
30.06.2024	0,254	0,098	7,65	3,09	7,6	3,09	4,51	24	0	0	51,2	30,4	20,85	0,63	0,64	-
01.07.2024	0,274	0,107	8,04	3,12	7,96	3,12	4,84	24	0	0	52	30,7	21,33	0,64	0,65	-
02.07.2024	0,257	0,092	7,58	3,11	7,52	3,11	4,41	24	0	0	51,6	30,1	21,55	0,64	0,64	-
03.07.2024	0,254	0,089	7,84	3,5	7,79	3,5	4,29	24	0	0	50,9	29,8	21,11	0,63	0,63	-
04.07.2024	0,281	0,1	8,34	3,34	8,25	3,34	4,91	24	0	0	51,6	29,7	21,82	0,62	0,63	-
05.07.2024	0,291	0,105	8,52	3,37	8,4	3,37	5,03	24	0	0	52	29,7	22,23	0,63	0,63	-
06.07.2024	0,299	0,112	8,57	3,04	8,47	3,04	5,43	24	0	0	51,9	29,4	22,52	0,63	0,63	-
07.07.2024	0,286	0,11	8,18	3,11	8,06	3,11	4,95	23	1	1	52,8	30,1	22,71	0,63	0,56	-
08.07.2024	0,257	0,105	7,11	2,31	7,02	2,31	4,71	17	7	1	53,1	31,9	21,21	0,63	0,63	-
09.07.2024	0,254	0,091	7,89	3,67	7,81	3,67	4,14	24	0	0	51,8	31,4	20,42	0,62	0,63	-
10.07.2024	0,299	0,12	8,85	3,64	8,7	3,64	5,06	24	0	0	53,2	32,2	20,99	0,62	0,63	-
11.07.2024	0,287	0,115	8,66	3,61	8,57	3,61	4,96	24	0	0	52,5	32,3	20,2	0,63	0,64	-
12.07.2024	0,264	0,104	8,17	3,74	8,1	3,74	4,36	24	0	0	52,4	32,3	20,09	0,63	0,64	-
13.07.2024	0,259	0,098	8,09	3,79	8,03	3,79	4,24	24	0	0	51,9	32,1	19,82	0,63	0,64	-
14.07.2024	0,264	0,101	8,11	3,68	8,03	3,68	4,35	24	0	0	52,6	32,2	20,44	0,62	0,63	-
15.07.2024	0,278	0,105	8,11	3,4	8,04	3,4	4,64	24	0	0	53,1	32	21,15	0,62	0,63	-
16.07.2024	0,283	0,112	8,21	3,34	8,12	3,34	4,78	24	0	0	53,6	32,4	21,25	0,62	0,63	-
17.07.2024	0,264	0,103	7,81	3,25	7,73	3,25	4,48	24	0	0	52,8	32,1	20,72	0,62	0,63	-
18.07.2024	0,278	0,111	8,25	3,41	8,14	3,41	4,73	24	0	0	53,2	32,3	20,85	0,63	0,63	-
19.07.2024	0,259	0,099	7,75	3,35	7,67	3,35	4,32	24	0	0	52,7	31,8	20,91	0,63	0,64	-
20.07.2024	0,27	0,103	8,01	3,38	7,92	3,38	4,54	24	0	0	53,3	31,9	21,38	0,63	0,63	-
21.07.2024	0,261	0,101	7,67	3,25	7,6	3,25	4,35	24	0	0	53	31,8	21,2	0,62	0,62	-
22.07.2024	0,271	0,104	7,92	3,29	7,81	3,29	4,52	24	0	0	53,6	32,2	21,36	0,62	0,63	-
23.07.2024	0,279	0,111	8,08	3,25	7,99	3,25	4,74	24	0	0	53,4	32,2	21,22	0,62	0,63	-
Итого:	8,142	0	241,71	99,63	239,19	99,63	0	712	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,142															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 712

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	181,333	6104,13	3379,88	6014,89	3379,82
23.07.2024	189,475	6345,84	3479,51	6254,08	3479,45

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.07.2024 13:37:09