

#16176#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель: Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Адрес потребителя: Советский проспект 128, Калининград
Номер абонента: 4776
Порядковый номер: 7117
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00261584
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,288	0,205	9,06	4,28	8,91	4,28	4,63	24	0	0	53,7	34,5	19,23	0,58	0,57	-
25.07.2021	0,274	0,192	9,12	4,78	8,98	4,78	4,2	24	0	0	53,9	35,6	18,25	0,62	0,61	-
26.07.2021	0,286	0,206	9,53	4,87	9,36	4,87	4,49	24	0	0	54,3	36,7	17,61	0,64	0,63	-
27.07.2021	0,25	0,174	8,22	4,24	8,13	4,24	3,89	24	0	0	53,5	35,2	18,34	0,64	0,63	-
28.07.2021	0,241	0,163	8,04	4,35	7,97	4,35	3,62	24	0	0	53,3	35,2	18,13	0,64	0,63	-
29.07.2021	0,247	0,169	8,46	4,57	8,39	4,57	3,82	24	0	0	53,2	35,7	17,5	0,64	0,63	-
30.07.2021	0,264	0,187	8,79	4,47	8,69	4,47	4,22	24	0	0	53,3	35,6	17,76	0,64	0,63	-
31.07.2021	0,276	0,192	9,07	4,66	8,93	4,66	4,27	24	0	0	53,5	35,4	18,12	0,63	0,62	-
01.08.2021	0,313	0,23	9,98	4,77	9,83	4,77	5,06	24	0	0	53,8	35,6	18,22	0,64	0,63	-
02.08.2021	0,288	0,209	9,34	4,56	9,23	4,56	4,67	24	0	0	53,1	34,8	18,31	0,64	0,63	-
03.08.2021	0,295	0,218	9,65	4,35	9,52	4,35	5,17	24	0	0	51,4	34,1	17,26	0,64	0,62	-
04.08.2021	0,284	0,209	9,26	4,29	9,14	4,29	4,85	24	0	0	52	33,8	18,25	0,64	0,63	-
05.08.2021	0,281	0,201	9,19	4,4	9,1	4,4	4,7	24	0	0	51,7	33,6	18,03	0,64	0,63	-
06.08.2021	0,266	0,192	8,75	4,34	8,68	4,34	4,34	24	0	0	52	33,4	18,56	0,64	0,62	-
07.08.2021	0,323	0,245	9,99	4,24	9,85	4,24	5,61	24	0	0	52,4	33,4	18,99	0,63	0,62	-
08.08.2021	0,337	0,262	10,21	4,22	10,06	4,22	5,84	24	0	0	53,2	33,7	19,49	0,63	0,62	-
09.08.2021	0,302	0,212	9,62	4,75	9,5	4,75	4,75	24	0	0	53,3	34,2	19,09	0,63	0,62	-
10.08.2021	0,293	0,211	9,4	4,62	9,28	4,62	4,66	24	0	0	53,4	34	19,38	0,62	0,61	-
11.08.2021	0,3	0,208	9,5	4,74	9,37	4,74	4,63	24	0	0	53,8	34,4	19,38	0,61	0,6	-
12.08.2021	0,327	0,238	10,23	4,87	10,08	4,87	5,21	24	0	0	53,7	34,3	19,35	0,6	0,59	-
13.08.2021	0,316	0,226	9,89	4,79	9,75	4,79	4,96	24	0	0	53,8	34,8	18,99	0,6	0,59	-
14.08.2021	0,285	0,205	9,51	4,7	9,35	4,7	4,65	24	0	0	52,5	34,2	18,27	0,58	0,57	-
15.08.2021	0,353	0,274	10,74	4,4	10,59	4,4	6,19	24	0	0	52,9	34,2	18,66	0,59	0,58	-
16.08.2021	0,33	0,246	10,05	4,52	9,9	4,52	5,38	24	0	0	54	34,6	19,37	0,57	0,55	-
17.08.2021	0,298	0,213	9,65	4,71	9,51	4,71	4,8	24	0	0	53,4	35,3	18,11	0,63	0,61	-
18.08.2021	0,307	0,223	9,74	4,7	9,58	4,7	4,88	24	0	0	54,1	35,7	18,38	0,63	0,62	-
19.08.2021	0,286	0,207	9,34	4,42	9,23	4,42	4,81	24	0	0	51,9	33,6	18,31	0,63	0,62	-
20.08.2021	0,279	0,205	8,87	4,05	8,77	4,05	4,72	24	0	0	51,8	32,9	18,95	0,63	0,61	-
21.08.2021	0,328	0,255	9,82	3,89	9,66	3,89	5,77	24	0	0	52,5	32,9	19,6	0,62	0,61	-
22.08.2021	0,352	0,281	10,37	3,79	10,22	3,79	6,43	24	0	0	52,6	33,3	19,29	0,62	0,62	-
23.08.2021	0,316	0,242	9,66	3,92	9,53	3,92	5,61	24	0	0	51,9	32,6	19,32	0,62	0,62	-
Итого:	9,185	0	293,05	138,26	289,09	138,26	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,185															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2021	258,169	8226,66	3916,66	8113,34	3915,94
23.08.2021	267,354	8519,71	4054,92	8402,43	4054,2

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2021 7:15:30