

#16160#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Советский проспект 128, Калининград
4776
7117
ВКТ-7
00261584
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.07.2022 | 0,348 | 0,231 | 11,64 | 6,48 | 11,46 | 6,48 | 4,98 | 24 | 0 | 0 | 55,5 | 37,6 | 17,81 | 0,63 | 0,62 | - |
| 25.07.2022 | 0,314 | 0,206 | 11,08 | 6,37 | 10,89 | 6,37 | 4,52 | 24 | 0 | 0 | 54,6 | 37,4 | 17,23 | 0,63 | 0,62 | - |
| 26.07.2022 | 0,291 | 0,18 | 10,5 | 6,35 | 10,32 | 6,35 | 3,97 | 24 | 0 | 0 | 54,3 | 37,2 | 17,1 | 0,63 | 0,61 | - |
| 27.07.2022 | 0,295 | 0,187 | 10,69 | 6,42 | 10,51 | 6,42 | 4,09 | 24 | 0 | 0 | 54 | 36,7 | 17,33 | 0,63 | 0,62 | - |
| 28.07.2022 | 0,311 | 0,199 | 11 | 6,38 | 10,8 | 6,38 | 4,42 | 24 | 0 | 0 | 54,1 | 36,6 | 17,45 | 0,63 | 0,62 | - |
| 29.07.2022 | 0,357 | 0,248 | 11,85 | 6,25 | 11,67 | 6,25 | 5,42 | 24 | 0 | 0 | 54,5 | 36,7 | 17,86 | 0,63 | 0,62 | - |
| 30.07.2022 | 0,329 | 0,222 | 11,36 | 6,37 | 11,18 | 6,37 | 4,81 | 24 | 0 | 0 | 54,5 | 36,7 | 17,8 | 0,64 | 0,61 | - |
| 31.07.2022 | 0,367 | 0,257 | 12,28 | 6,56 | 12,09 | 6,56 | 5,53 | 24 | 0 | 0 | 54,6 | 36,8 | 17,81 | 0,64 | 0,61 | - |
| 01.08.2022 | 0,309 | 0,196 | 11,15 | 6,62 | 10,96 | 6,62 | 4,34 | 24 | 0 | 0 | 53,8 | 36,4 | 17,32 | 0,63 | 0,61 | - |
| 02.08.2022 | 0,359 | 0,239 | 12,06 | 6,76 | 11,85 | 6,76 | 5,09 | 24 | 0 | 0 | 55,5 | 37,6 | 17,95 | 0,63 | 0,61 | - |
| 03.08.2022 | 0,351 | 0,228 | 12,13 | 7,09 | 11,93 | 7,09 | 4,84 | 24 | 0 | 0 | 55,9 | 38 | 17,82 | 0,63 | 0,61 | - |
| 04.08.2022 | 0,349 | 0,234 | 12,28 | 7,03 | 12,07 | 7,03 | 5,04 | 24 | 0 | 0 | 55,3 | 38,3 | 17 | 0,64 | 0,62 | - |
| 05.08.2022 | 0,331 | 0,219 | 12,04 | 7,11 | 11,82 | 7,11 | 4,71 | 24 | 0 | 0 | 55 | 38,6 | 16,43 | 0,64 | 0,62 | - |
| 06.08.2022 | 0,326 | 0,219 | 11,55 | 6,57 | 11,37 | 6,57 | 4,8 | 24 | 0 | 0 | 54,5 | 38 | 16,46 | 0,63 | 0,61 | - |
| 07.08.2022 | 0,323 | 0,225 | 11,49 | 6,33 | 11,29 | 6,33 | 4,96 | 24 | 0 | 0 | 54,2 | 38,1 | 16,14 | 0,64 | 0,62 | - |
| 08.08.2022 | 0,321 | 0,208 | 11,42 | 6,64 | 11,22 | 6,64 | 4,58 | 24 | 0 | 0 | 54,7 | 38,1 | 16,54 | 0,63 | 0,61 | - |
| 09.08.2022 | 0,313 | 0,202 | 11,53 | 6,93 | 11,31 | 6,93 | 4,38 | 24 | 0 | 0 | 54,9 | 38,5 | 16,37 | 0,64 | 0,62 | - |
| 10.08.2022 | 0,308 | 0,201 | 11,5 | 6,9 | 11,3 | 6,9 | 4,4 | 24 | 0 | 0 | 54,4 | 38,2 | 16,13 | 0,63 | 0,61 | - |
| 11.08.2022 | 0,316 | 0,207 | 11,53 | 6,86 | 11,34 | 6,86 | 4,48 | 24 | 0 | 0 | 54,7 | 38,4 | 16,31 | 0,63 | 0,62 | - |
| 12.08.2022 | 0,327 | 0,213 | 11,74 | 6,95 | 11,54 | 6,95 | 4,59 | 24 | 0 | 0 | 55,1 | 38,8 | 16,3 | 0,64 | 0,62 | - |
| 13.08.2022 | 0,312 | 0,204 | 11,59 | 6,96 | 11,38 | 6,96 | 4,42 | 24 | 0 | 0 | 54,8 | 39 | 15,87 | 0,63 | 0,61 | - |
| 14.08.2022 | 0,303 | 0,196 | 11,55 | 7,11 | 11,35 | 7,11 | 4,24 | 24 | 0 | 0 | 54,7 | 39,3 | 15,47 | 0,63 | 0,61 | - |
| 15.08.2022 | 0,32 | 0,21 | 11,9 | 7,15 | 11,71 | 7,15 | 4,56 | 24 | 0 | 0 | 55,1 | 39,7 | 15,45 | 0,64 | 0,62 | - |
| 16.08.2022 | 0,292 | 0,181 | 11,4 | 7,34 | 11,2 | 7,34 | 3,86 | 24 | 0 | 0 | 55,5 | 40,1 | 15,37 | 0,64 | 0,62 | - |
| 17.08.2022 | 0,315 | 0,21 | 11,94 | 7,28 | 11,75 | 7,28 | 4,47 | 24 | 0 | 0 | 55,4 | 40,3 | 15,08 | 0,64 | 0,61 | - |
| 18.08.2022 | 0,295 | 0,192 | 11,57 | 7,22 | 11,36 | 7,22 | 4,14 | 24 | 0 | 0 | 55 | 40,4 | 14,6 | 0,64 | 0,62 | - |
| 19.08.2022 | 0,275 | 0,173 | 11,09 | 7,16 | 10,9 | 7,16 | 3,74 | 24 | 0 | 0 | 54,9 | 40,3 | 14,53 | 0,65 | 0,63 | - |
| 20.08.2022 | 0,278 | 0,175 | 11,26 | 7,29 | 11,07 | 7,29 | 3,78 | 24 | 0 | 0 | 54,4 | 39,9 | 14,53 | 0,64 | 0,62 | - |
| 21.08.2022 | 0,338 | 0,233 | 12,43 | 7,23 | 12,23 | 7,23 | 5 | 24 | 0 | 0 | 55,1 | 40,1 | 14,98 | 0,65 | 0,62 | - |
| 22.08.2022 | 0,295 | 0,183 | 11,33 | 7,16 | 11,13 | 7,16 | 3,97 | 24 | 0 | 0 | 55,3 | 39,7 | 15,6 | 0,64 | 0,62 | - |
| 23.08.2022 | 0,319 | 0,205 | 11,39 | 6,89 | 11,19 | 6,89 | 4,3 | 24 | 0 | 0 | 56,6 | 40,2 | 16,43 | 0,64 | 0,62 | - |
| Итого: | 9,887 | 0 | 358,27 | 211,76 | 352,19 | 211,76 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 9,887 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 23.07.2022 | 391,326 | 12459,27 | 6097,27 | 12281,13 | 6096,44 |
| 23.08.2022 | 401,213 | 12817,54 | 6309,03 | 12633,32 | 6308,2 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2022 13:32:43