

#28060#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Советский проспект 128, Калининград
4776

Заводской номер счётчика 00261584	Показания прибора, Гкал 23.08.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	72,082	62,549	9.533
Количество тепловой энергии, система 2	107,866	107,866	0

Подпись исполнителя



#28059#

Отчёт за период с 23.07.2023 по 23.08.2023.

Номер абонента 4776
 Порядковый номер 7116
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261584
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 29.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	22,6	23	-0,39	0,38	0,42
25.07.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	22,8	23,2	-0,37	0,38	0,41
26.07.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	22,6	23	-0,43	0,38	0,41
27.07.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	22,3	22,7	-0,4	0,38	0,41
28.07.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	22,2	22,5	-0,36	0,38	0,41
29.07.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	22,4	22,8	-0,38	0,37	0,4
30.07.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	22,7	23	-0,32	0,37	0,4
31.07.2023	-	0	0	0	0	23	1	1	22,7	23	-0,34	0,37	0,4
01.08.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	22,7	23,1	-0,35	0,37	0,4
02.08.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	22,4	22,8	-0,43	0,37	0,4
03.08.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	22,1	22,2	-0,15	0,36	0,39
04.08.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	22,3	22,7	-0,39	0,36	0,39
05.08.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	22,4	22,9	-0,47	0,36	0,39
06.08.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	22,5	23	-0,47	0,36	0,39
07.08.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	22,5	23,1	-0,53	0,36	0,38
08.08.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	22,1	22,6	-0,59	0,35	0,38
09.08.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	21,7	22,3	-0,61	0,35	0,38
10.08.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	21,5	22,1	-0,61	0,35	0,38
11.08.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	21,4	22	-0,57	0,35	0,38
12.08.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	21,6	22,1	-0,52	0,35	0,38
13.08.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	22	22,4	-0,45	0,35	0,38
14.08.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	22,1	22,6	-0,47	0,35	0,38
15.08.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	22,5	23	-0,43	0,35	0,38
16.08.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	22,8	23,2	-0,36	0,34	0,37
17.08.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	22,8	23,3	-0,5	0,34	0,37
18.08.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	23	23,4	-0,48	0,34	0,37
19.08.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	23,2	23,6	-0,44	0,34	0,37
20.08.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	23,4	23,8	-0,42	0,34	0,37
21.08.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	23,3	23,7	-0,42	0,34	0,36
22.08.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	22,5	22,7	-0,19	0,34	0,36
23.08.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	22	22	-0,08	0,34	0,36
Итого:	-	0	0	0	0	743	1	-	22,42	22,83	-0,42	0,36	0,39

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 743 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
23.07.2023	107,866	19553,91	19358,51	19358,51
23.08.2023	107,866	19553,91	19358,51	19358,51

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#27339#

Отчёт за период с 23.07.2023 по 23.08.2023.

Номер абонента 4776
 Порядковый номер 7117
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261584
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2023	-	0,337	0,125	12,27	7,41	12,06	7,41	4,65	24	0	0	53,6	35,6	17,96	0,64	0,64
25.07.2023	-	0,334	0,125	12,06	7,28	11,87	7,28	4,59	24	0	0	53,4	35,5	17,81	0,65	0,65
26.07.2023	-	0,305	0,106	11,52	7,28	11,33	7,28	4,05	24	0	0	52,8	35	17,75	0,64	0,64
27.07.2023	-	0,286	0,129	12,77	7,29	12,64	7,29	5,35	24	0	0	45,7	33,3	12,4	0,65	0,64
28.07.2023	-	0,362	0,135	12,75	7,51	12,56	7,51	5,05	24	0	0	53,2	34,5	18,68	0,65	0,65
29.07.2023	-	0,359	0,132	12,63	7,5	12,42	7,5	4,92	24	0	0	54,2	35,8	18,39	0,64	0,64
30.07.2023	-	0,38	0,152	13,17	7,41	12,95	7,41	5,54	24	0	0	53,9	36,1	17,85	0,64	0,64
31.07.2023	-	0,328	0,139	12,8	7,29	12,65	7,28	5,37	23	1	1	50,6	35,9	14,7	0,65	0,65
01.08.2023	-	0,343	0,134	12,2	7,11	12,01	7,11	4,9	24	0	0	53,1	35,3	17,86	0,64	0,64
02.08.2023	-	0,247	0,109	12,44	7,57	12,31	7,57	4,74	24	0	0	44,3	33,4	10,93	0,64	0,64
03.08.2023	-	0,23	0,112	12,73	7,4	12,64	7,4	5,24	24	0	0	38,3	27,8	10,49	0,64	0,64
04.08.2023	-	0,362	0,134	12,29	7,34	12,1	7,34	4,76	24	0	0	55,5	36,3	19,19	0,65	0,65
05.08.2023	-	0,333	0,121	12,01	7,4	11,8	7,4	4,4	24	0	0	54,2	36,1	18,12	0,65	0,64
06.08.2023	-	0,368	0,144	12,73	7,46	12,54	7,46	5,08	24	0	0	54,7	36,4	18,34	0,65	0,65
07.08.2023	-	0,312	0,109	11,79	7,59	11,59	7,59	4	24	0	0	53,7	35,9	17,79	0,65	0,65
08.08.2023	-	0,334	0,12	12,29	7,53	12,09	7,53	4,56	24	0	0	52,9	35	17,91	0,64	0,64
09.08.2023	-	0,353	0,133	12,83	7,62	12,63	7,62	5,01	24	0	0	52,9	35,2	17,72	0,62	0,62
10.08.2023	-	0,324	0,112	12,14	7,73	11,97	7,73	4,24	24	0	0	53,1	34,9	18,14	0,52	0,51
11.08.2023	-	0,361	0,129	12,77	7,76	12,56	7,76	4,8	24	0	0	54,3	35,6	18,74	0,52	0,51
12.08.2023	-	0,32	0,106	12,22	7,99	12	7,99	4,01	24	0	0	53,4	35,5	17,86	0,51	0,51
13.08.2023	-	0,355	0,137	13,05	7,81	12,87	7,81	5,06	24	0	0	52,9	35,6	17,27	0,5	0,5
14.08.2023	-	0,324	0,114	12,3	7,81	12,1	7,81	4,29	24	0	0	52,8	35,6	17,18	0,51	0,5
15.08.2023	-	0,336	0,125	12,39	7,73	12,19	7,73	4,46	24	0	0	54,2	36,6	17,65	0,51	0,51
16.08.2023	-	0,285	0,122	12,62	7,62	12,49	7,62	4,87	24	0	0	47,2	34,1	13,05	0,52	0,52
17.08.2023	-	0,344	0,126	12	7,29	11,8	7,28	4,52	24	0	0	55,6	37,1	18,51	0,52	0,52
18.08.2023	-	0,319	0,129	10,79	5,73	10,63	5,73	4,9	24	0	0	53,2	34,9	18,35	0,51	0,51
19.08.2023	-	0,316	0,126	10,82	5,81	10,66	5,81	4,85	24	0	0	53,2	35,1	18,11	0,51	0,51
20.08.2023	-	0,298	0,119	10,58	5,91	10,41	5,91	4,5	24	0	0	52,4	35,1	17,33	0,51	0,51
21.08.2023	-	0,194	0,088	10,38	6,36	10,28	6,36	3,92	24	0	0	42,9	32,8	10,08	0,52	0,52
22.08.2023	-	0,059	0,062	10,65	6,61	10,65	6,61	4,04	24	0	0	23,9	24,5	-0,59	0,52	0,52
23.08.2023	-	0,125	0,071	9,45	5,47	9,4	5,47	3,93	24	0	0	31,9	25,4	6,46	0,52	0,52
Итого:	-	9,533	3,725	373,44	223,62	368,2	223,6	144,6	743	1	-	50,26	34,38	15,87	0,59	0,58

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 743 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.07.2023	62,549	2075,22	1140,69	2043,63	1140,69
23.08.2023	72,082	2448,66	1364,31	2411,83	1364,29

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
