

#95280#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Советский проспект 128, Калининград
4776
7117
ВКТ-7
00261584
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,26	0,096	7,6	3,11	7,55	3,11	4,44	24	0	0	52,4	30,3	22,13	0,62	0,62	-
25.08.2024	0,254	0,093	7,6	3,31	7,56	3,31	4,25	24	0	0	51,9	30,6	21,29	0,61	0,62	-
26.08.2024	0,253	0,095	7,69	3,28	7,63	3,28	4,35	24	0	0	51,8	30,4	21,4	0,61	0,62	-
27.08.2024	0,29	0,105	8,25	3,05	8,14	3,05	5,09	24	0	0	52,3	30	22,31	0,62	0,62	-
28.08.2024	0,258	0,093	7,6	3,15	7,56	3,15	4,41	24	0	0	52,2	29,9	22,32	0,61	0,61	-
29.08.2024	0,274	0,101	8,04	3,23	7,95	3,23	4,72	24	0	0	52,5	30,3	22,18	0,62	0,62	-
30.08.2024	0,251	0,093	7,54	3,23	7,46	3,23	4,23	24	0	0	52,2	30,8	21,44	0,62	0,63	-
31.08.2024	0,263	0,097	7,63	3,21	7,54	3,21	4,33	24	0	0	53,2	30,9	22,31	0,62	0,62	-
01.09.2024	0,287	0,106	8,25	3,13	8,13	3,13	5	24	0	0	53	30,6	22,41	0,62	0,62	-
02.09.2024	0,259	0,09	7,76	3,35	7,67	3,35	4,32	24	0	0	52,1	30	22,08	0,62	0,62	-
03.09.2024	0,271	0,096	7,77	3,02	7,71	3,02	4,69	24	0	0	52,2	29,6	22,61	0,62	0,62	-
04.09.2024	0,248	0,088	7,3	3,09	7,25	3,09	4,16	24	0	0	52,3	30,2	22,1	0,62	0,63	-
05.09.2024	0,261	0,093	7,42	2,96	7,33	2,96	4,37	24	0	0	53,5	30,4	23,12	0,62	0,63	-
06.09.2024	0,262	0,099	7,61	3,03	7,55	3,03	4,52	24	0	0	52,6	30,3	22,27	0,63	0,63	-
07.09.2024	0,28	0,103	7,98	2,94	7,86	2,94	4,92	24	0	0	52,5	30,3	22,22	0,62	0,63	-
08.09.2024	0,267	0,098	7,66	2,94	7,59	2,94	4,65	24	0	0	52,5	30	22,49	0,62	0,63	-
09.09.2024	0,254	0,09	7,43	3,01	7,36	3,01	4,35	24	0	0	52	30,1	21,99	0,63	0,63	-
10.09.2024	0,243	0,086	7,04	2,92	7,03	2,92	4,11	24	0	0	52,5	29,9	22,59	0,62	0,62	-
11.09.2024	0,25	0,085	7,33	3,07	7,25	3,07	4,18	24	0	0	52,3	29,5	22,81	0,62	0,63	-
12.09.2024	0,272	0,096	7,73	2,92	7,65	2,92	4,73	24	0	0	52,1	29,3	22,81	0,62	0,63	-
13.09.2024	0,266	0,09	7,67	2,95	7,6	2,95	4,65	24	0	0	51,8	28,6	23,18	0,62	0,63	-
14.09.2024	0,253	0,085	7,35	3,06	7,3	3,06	4,24	24	0	0	52,2	28,7	23,57	0,61	0,62	-
15.09.2024	0,315	0,111	8,42	2,85	8,31	2,85	5,46	24	0	0	54	29,2	24,78	0,62	0,63	-
16.09.2024	0,269	0,088	7,46	2,88	7,37	2,88	4,49	24	0	0	53,7	29,1	24,54	0,62	0,62	-
17.09.2024	0,288	0,101	7,76	2,79	7,67	2,79	4,88	24	0	0	54	29,3	24,68	0,62	0,62	-
18.09.2024	0,27	0,092	7,55	3,03	7,44	3,03	4,41	24	0	0	53,9	29,5	24,4	0,63	0,63	-
19.09.2024	0,293	0,1	7,91	3,01	7,82	3,01	4,81	24	0	0	54,4	29,6	24,71	0,63	0,63	-
20.09.2024	0,28	0,101	7,94	3,11	7,82	3,11	4,71	24	0	0	53	29,6	23,42	0,62	0,63	-
21.09.2024	0,29	0,104	8,29	3,17	8,19	3,17	5,02	24	0	0	52,5	29,4	23,09	0,62	0,63	-
22.09.2024	0,29	0,101	8,31	3,23	8,22	3,23	4,99	24	0	0	52,5	29,2	23,31	0,61	0,61	-
23.09.2024	0,259	0,087	7,85	3,72	7,75	3,72	4,03	24	0	0	52,6	30,3	22,28	0,63	0,64	-
Итого:	8,33	0	239,74	95,75	237,26	95,75	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,33															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	197,577	6591,47	3588,79	6497,23	3588,69
23.09.2024	205,907	6831,21	3684,54	6734,49	3684,44

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 13:48:40