

#35276#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

| | |
|-------------------|---|
| Потребитель | Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК |
| Адрес потребителя | Советский проспект 128, Калининград |
| Номер абонента | 4776 |
| Порядковый номер | 7116 |
| Тип теплосчётчика | ВКТ-7 |
| Заводской номер | 00261584 |
| Номер системы | 2 |

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 12.10.2023 | 0,195 | 61,66 | 61,28 | 61,28 | 24 | 0 | 0 | 36,7 | 33,6 | 3,18 | 0,62 | 0,6 | - |
| 13.10.2023 | 0,676 | 195,73 | 194,4 | 194,4 | 24 | 0 | 0 | 38,1 | 34,6 | 3,48 | 0,62 | 0,6 | - |
| 14.10.2023 | 0,777 | 258,77 | 257,23 | 257,23 | 24 | 0 | 0 | 35,8 | 32,7 | 3,02 | 0,62 | 0,6 | - |
| 15.10.2023 | 1,03 | 265,33 | 263,28 | 263,28 | 24 | 0 | 0 | 40,4 | 36,5 | 3,91 | 0,62 | 0,6 | - |
| 16.10.2023 | 1,08 | 270,64 | 268,42 | 268,42 | 24 | 0 | 0 | 41,7 | 37,7 | 4,04 | 0,61 | 0,59 | - |
| 17.10.2023 | 1,187 | 269,6 | 267,24 | 267,24 | 24 | 0 | 0 | 43 | 38,6 | 4,44 | 0,62 | 0,61 | - |
| 18.10.2023 | 1,061 | 249,12 | 247,08 | 247,08 | 24 | 0 | 0 | 41,6 | 37,3 | 4,31 | 0,6 | 0,59 | - |
| 19.10.2023 | 1,231 | 238,48 | 236,25 | 236,25 | 24 | 0 | 0 | 44,4 | 39,2 | 5,22 | 0,61 | 0,6 | - |
| 20.10.2023 | 1,345 | 234,09 | 231,69 | 231,69 | 24 | 0 | 0 | 46,5 | 40,7 | 5,81 | 0,61 | 0,6 | - |
| 21.10.2023 | 1,288 | 241,57 | 239,16 | 239,16 | 24 | 0 | 0 | 46 | 40,6 | 5,39 | 0,57 | 0,55 | - |
| 22.10.2023 | 0,923 | 198,32 | 196,69 | 196,69 | 24 | 0 | 0 | 41,8 | 37 | 4,7 | 0,37 | 0,36 | - |
| 23.10.2023 | 0,496 | 90,98 | 90,24 | 90,24 | 24 | 0 | 0 | 42,1 | 36,6 | 5,48 | 0,62 | 0,61 | - |
| Итого: | 11,289 | 2574,29 | 2552,96 | 2552,96 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 11,289 | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 288

Период нормальной работы системы, ч 288

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| 11.10.2023 | 107,866 | 19553,91 | 19358,51 | 19358,51 |
| 23.10.2023 | 119,155 | 22128,2 | 21911,47 | 21911,47 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.10.2023 7:44:36