

#32439#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель	Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Адрес потребителя	Советский проспект 128, Калининград
Номер абонента	4776
Порядковый номер	7116
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00261584
Номер системы	2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	0,195	61,66	61,28	61,28	24	0	0	36,7	33,6	3,18	0,62	0,6	-
13.10.2023	0,676	195,73	194,4	194,4	24	0	0	38,1	34,6	3,48	0,62	0,6	-
14.10.2023	0,777	258,77	257,23	257,23	24	0	0	35,8	32,7	3,02	0,62	0,6	-
15.10.2023	1,03	265,33	263,28	263,28	24	0	0	40,4	36,5	3,91	0,62	0,6	-
16.10.2023	1,08	270,64	268,42	268,42	24	0	0	41,7	37,7	4,04	0,61	0,59	-
17.10.2023	1,187	269,6	267,24	267,24	24	0	0	43	38,6	4,44	0,62	0,61	-
18.10.2023	1,061	249,12	247,08	247,08	24	0	0	41,6	37,3	4,31	0,6	0,59	-
19.10.2023	1,231	238,48	236,25	236,25	24	0	0	44,4	39,2	5,22	0,61	0,6	-
20.10.2023	1,345	234,09	231,69	231,69	24	0	0	46,5	40,7	5,81	0,61	0,6	-
21.10.2023	1,288	241,57	239,16	239,16	24	0	0	46	40,6	5,39	0,57	0,55	-
22.10.2023	0,923	198,32	196,69	196,69	24	0	0	41,8	37	4,7	0,37	0,36	-
23.10.2023	0,496	90,98	90,24	90,24	24	0	0	42,1	36,6	5,48	0,62	0,61	-
Итого:	11,289	2574,29	2552,96	2552,96	288	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,289												

Общее время работы системы, ч 288

Период нормальной работы системы, ч 288

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
11.10.2023	107,866	19553,91	19358,51	19358,51
23.10.2023	119,155	22128,2	21911,47	21911,47

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.10.2023 7:44:36