

#38620#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК  
Советский проспект 128, Калининград  
4776

Заводской номер счётчика 00261584	Показания прибора, Гкал 23.11.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.10.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	104,681	93,54	11.141
Количество тепловой энергии, система 2	157,537	119,155	38.382

Подпись исполнителя



#37856#

Отчёт за период с 23.10.2023 по 23.11.2023.

Номер абонента 4776  
 Порядковый номер 7116  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00261584  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 28.11.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2023	-	0,985	207,6	205,84	205,84	24	0	0	42,7	37,9	4,79	0,63	0,62
25.10.2023	-	1,045	209,17	207,24	207,24	24	0	0	43,7	38,6	5,05	0,6	0,59
26.10.2023	-	1,232	217,72	215,58	215,58	24	0	0	45,5	39,8	5,72	0,62	0,61
27.10.2023	-	1,302	226,03	223,8	223,8	24	0	0	46,1	40,3	5,84	0,61	0,6
28.10.2023	-	1,374	224,21	221,85	221,85	24	0	0	47,2	41	6,21	0,61	0,6
29.10.2023	-	1,416	226,94	224,53	224,53	24	0	0	47,8	41,4	6,32	0,61	0,59
30.10.2023	-	1,051	226,32	224,46	224,46	24	0	0	41,6	36,9	4,7	0,61	0,6
31.10.2023	-	0,915	225,61	223,92	223,92	24	0	0	39,6	35,5	4,09	0,61	0,6
01.11.2023	-	0,982	222,48	220,82	220,82	24	0	0	39,9	35,5	4,46	0,61	0,6
02.11.2023	-	1,062	217,6	215,81	215,81	24	0	0	41,9	37	4,93	0,61	0,6
03.11.2023	-	0,958	218,36	216,7	216,7	24	0	0	40,3	35,9	4,43	0,61	0,6
04.11.2023	-	1,005	219,53	217,8	217,8	24	0	0	40,8	36,2	4,62	0,61	0,6
05.11.2023	-	1,071	220,16	218,36	218,36	24	0	0	42	37,1	4,91	0,6	0,59
06.11.2023	-	0,988	219,9	218,22	218,22	24	0	0	40,4	35,9	4,52	0,61	0,6
07.11.2023	-	1,031	225,14	223,35	223,35	24	0	0	41,1	36,4	4,63	0,61	0,6
08.11.2023	-	1,098	217,75	215,85	215,85	24	0	0	42,5	37,4	5,1	0,61	0,6
09.11.2023	-	1,097	218,14	216,29	216,29	24	0	0	42,6	37,5	5,08	0,61	0,6
10.11.2023	-	1,083	218,65	216,79	216,79	24	0	0	42,2	37,2	5	0,61	0,6
11.11.2023	-	1,091	219,85	217,94	217,94	24	0	0	42,4	37,4	5,02	0,61	0,6
12.11.2023	-	1,143	220,35	218,41	218,41	24	0	0	43,3	38	5,24	0,61	0,6
13.11.2023	-	1,248	220,3	218,17	218,17	24	0	0	45	39,2	5,72	0,61	0,6
14.11.2023	-	1,35	220,68	218,45	218,45	24	0	0	46,5	40,3	6,2	0,61	0,6
15.11.2023	-	1,352	220,76	218,58	218,58	24	0	0	46,2	40	6,21	0,61	0,58
16.11.2023	-	1,256	194,62	192,58	192,58	21	3	1	47,1	40,6	6,54	0,61	0,6
17.11.2023	-	1,521	222,8	220,37	220,37	24	0	0	48,4	41,5	6,91	0,61	0,6
18.11.2023	-	1,576	222,53	219,98	219,98	24	0	0	49,3	42,1	7,17	0,61	0,6
19.11.2023	-	1,598	222,71	220,07	220,07	24	0	0	49,7	42,4	7,28	0,61	0,6
20.11.2023	-	1,588	222,45	219,87	219,87	24	0	0	49,4	42,2	7,24	0,62	0,6
21.11.2023	-	1,706	222,48	219,79	219,79	24	0	0	50,9	43,1	7,77	0,62	0,6
22.11.2023	-	1,701	222,75	220,04	220,04	24	0	0	51	43,3	7,74	0,61	0,6
23.11.2023	-	1,557	222,33	219,82	219,82	24	0	0	49,1	42	7,1	0,61	0,6
Итого:	-	38,382	6815,92	6751,28	6751,28	741	3	-	44,72	39,02	5,69	0,61	0,6

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

741 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
23.10.2023	119,155	22128,2	21911,47	21911,47
23.11.2023	157,537	28944,12	28662,75	28662,75

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения



#37415#

Отчёт за период с 23.10.2023 по 23.11.2023.

Номер абонента 4776  
Порядковый номер 7117  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00261584  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 28.11.2023  
Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	dQ, Гкал	dQ <sub>г</sub> , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM <sub>г</sub> , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2023	-	0,422	0,137	18,22	13,48	17,98	13,48	4,5	24	0	0	55,2	39,2	16,06	0,51	0,5
25.10.2023	-	0,407	0,125	17,78	13,49	17,54	13,49	4,05	24	0	0	55,6	39,2	16,39	0,52	0,5
26.10.2023	-	0,421	0,133	18,07	13,47	17,82	13,47	4,35	24	0	0	55,3	38,8	16,42	0,52	0,51
27.10.2023	-	0,355	0,106	13,82	9,13	13,62	9,13	4,49	24	0	0	53,7	36,8	16,92	0,52	0,53
28.10.2023	-	0,341	0,114	9,63	3,34	9,51	3,34	6,17	24	0	0	51,4	27,2	24,26	0,51	0,52
29.10.2023	-	0,382	0,128	10,46	3,56	10,32	3,56	6,76	24	0	0	52,2	27,5	24,64	0,53	0,53
30.10.2023	-	0,331	0,111	9,52	3,68	9,43	3,68	5,75	24	0	0	51,6	27,9	23,74	0,53	0,53
31.10.2023	-	0,297	0,094	8,82	3,88	8,73	3,88	4,85	24	0	0	51,6	28,2	23,35	0,52	0,53
01.11.2023	-	0,326	0,106	9,54	3,96	9,43	3,96	5,47	24	0	0	51,5	28	23,56	0,52	0,52
02.11.2023	-	0,36	0,12	10,21	3,9	10,06	3,9	6,16	24	0	0	52,4	28,4	23,97	0,52	0,52
03.11.2023	-	0,324	0,103	9,47	4,25	9,33	4,25	5,08	24	0	0	53	29,1	23,91	0,53	0,53
04.11.2023	-	0,358	0,12	10,17	4,11	10,02	4,11	5,91	24	0	0	53,1	28,8	24,22	0,53	0,53
05.11.2023	-	0,355	0,117	10,13	4,18	10,01	4,18	5,83	24	0	0	52,9	28,7	24,12	0,52	0,52
06.11.2023	-	0,363	0,125	10,47	4,32	10,3	4,32	5,98	24	0	0	52,4	28,9	23,54	0,52	0,52
07.11.2023	-	0,339	0,11	10,07	4,49	9,92	4,49	5,43	24	0	0	52,4	29,1	23,3	0,47	0,46
08.11.2023	-	0,348	0,105	11,77	6,99	11,62	6,99	4,63	24	0	0	53,6	33,4	20,19	0,44	0,43
09.11.2023	-	0,392	0,127	13,97	8,65	13,74	8,65	5,09	24	0	0	54,4	35,6	18,81	0,63	0,64
10.11.2023	-	0,327	0,103	10,02	5,04	9,86	5,04	4,82	24	0	0	53,1	30,2	22,93	0,64	0,64
11.11.2023	-	0,372	0,125	10,99	4,96	10,81	4,96	5,85	24	0	0	53,1	30	23,01	0,64	0,64
12.11.2023	-	0,358	0,121	10,95	5,16	10,77	5,16	5,61	24	0	0	52,6	30,3	22,26	0,64	0,64
13.11.2023	-	0,344	0,109	10,61	5,33	10,43	5,33	5,1	24	0	0	52,9	30,3	22,54	0,64	0,64
14.11.2023	-	0,351	0,11	10,59	5,13	10,44	5,13	5,31	24	0	0	53	29,8	23,15	0,64	0,64
15.11.2023	-	0,342	0,105	10,48	5,29	10,33	5,29	5,04	24	0	0	52,6	29,6	22,93	0,63	0,62
16.11.2023	-	0,309	0,098	9,54	4,57	9,4	4,57	4,83	21	3	1	51,7	29,2	22,46	0,63	0,64
17.11.2023	-	0,39	0,126	11,55	5,29	11,36	5,29	6,07	24	0	0	53	29,6	23,31	0,64	0,64
18.11.2023	-	0,367	0,119	11,25	5,23	11,1	5,23	5,87	24	0	0	51,7	29	22,61	0,63	0,63
19.11.2023	-	0,426	0,143	12,3	5,19	12,13	5,19	6,94	24	0	0	52,9	29,3	23,57	0,63	0,63
20.11.2023	-	0,347	0,104	10,97	5,6	10,8	5,6	5,2	24	0	0	51,6	28,9	22,69	0,63	0,64
21.11.2023	-	0,366	0,114	11,3	5,46	11,15	5,46	5,69	24	0	0	51,5	28,8	22,69	0,63	0,63
22.11.2023	-	0,347	0,107	11,16	5,74	10,98	5,74	5,24	24	0	0	51,3	29,1	22,18	0,64	0,64
23.11.2023	-	0,374	0,115	11,7	5,79	11,53	5,79	5,74	24	0	0	51,7	29	22,77	0,64	0,64
Итого:	-	11,141	3,58	355,53	182,66	350,47	182,66	167,81	741	3	-	52,74	30,58	22,15	0,57	0,57

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 741 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.10.2023	93,54	3265,74	1887,63	3216,95	1887,6
23.11.2023	104,681	3621,27	2070,29	3567,42	2070,26

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения