

#126505#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель	Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Лилии Ивановой 10, Калининград
Номер абонента	4817
Порядковый номер	341
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	30807
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2025	1,266	124,12	24	0	52,7	44	-
25.03.2025	1,238	124,06	24	0	52,3	43,8	-
26.03.2025	1,102	124,44	24	0	49,3	41,7	-
27.03.2025	1,156	124,37	24	0	50,3	42,3	-
28.03.2025	1,038	124,31	24	0	48,5	41,3	-
29.03.2025	1,008	124,22	24	0	48,3	41,4	-
30.03.2025	1,06	124,12	24	0	48,8	41,5	-
31.03.2025	1,104	124,37	24	0	49,5	41,8	-
01.04.2025	1,204	124,3	24	0	51,4	43,1	-
02.04.2025	1,066	124,22	24	0	49,1	41,8	-
03.04.2025	0,949	124,14	24	0	46,9	40,3	-
04.04.2025	1,149	124,26	24	0	51	43	-
05.04.2025	1,414	123,87	24	0	55,7	45,9	-
06.04.2025	1,528	124,08	24	0	57,7	47,1	-
07.04.2025	1,373	124,14	24	0	54,8	45,3	-
08.04.2025	1,347	124,06	24	0	54,2	44,9	-
09.04.2025	1,314	124,2	24	0	53,7	44,6	-
10.04.2025	1,401	124,05	24	0	55,3	45,6	-
11.04.2025	1,236	124,13	24	0	51,8	43,3	-
12.04.2025	1,154	124,02	24	0	50,4	42,5	-
13.04.2025	0,997	124,41	24	0	48,1	41,2	-
14.04.2025	0,548	77,47	24	0	39,3	38,4	-
Итого:	25,652	2685,36	528	0	0	0	0
Гкал	22,061						

Общее время работы системы, ч	528
Период нормальной работы системы, ч	528

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.03.2025	6512,401	464273,17	187438,34
14.04.2025	6538,053	466958,53	187966,34

Подпись абонента	
Представитель теплоснабжения	

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
17.04.2025 16:07:44