

#125550#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Лилии Иванихиной 10, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 30807	Показания прибора, МВт×ч 23.04.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.03.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	6538,053	6512,401	25.652	22.061
Количество тепловой энергии, система 2	4188,544	4173,842	14.702	12.644

Подпись исполнителя



#125156#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 23.04.2025.

Номер абонента 4817
 Порядковый номер 5526
 Тип теплосчётчика SKM-01
 Заводской номер 30807
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 28.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, МВт×ч	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	TekErr,	t3, °C	t4, °C
24.03.2025	5,5	0,503	18,13	13,79	24	0	62,8	48
25.03.2025	4,4	0,481	17,87	13,95	24	0	62,6	47,9
26.03.2025	6,9	0,494	17,98	13,82	24	0	62,8	48
27.03.2025	5,7	0,502	18,03	13,71	24	0	62,7	47,8
28.03.2025	8,9	0,47	17,34	13,75	24	0	63,2	47,8
29.03.2025	9,9	0,525	18,37	13,65	24	0	63,1	48,4
30.03.2025	6,8	0,51	18,18	13,62	24	0	62,6	47,8
31.03.2025	5,9	0,486	17,65	13,56	24	0	62,7	47,7
01.04.2025	-	0,479	17,52	13,58	24	0	62,8	47,7
02.04.2025	-	0,506	17,95	13,64	24	0	63,2	48,1
03.04.2025	-	0,398	15,95	12,28	24	0	57,7	46,4
04.04.2025	-	0,489	17,95	14,02	24	0	62,8	48
05.04.2025	-	0,563	18,89	13,9	24	0	64,2	48,8
06.04.2025	-	0,511	18,1	13,73	24	0	63,1	47,9
07.04.2025	-	0,501	17,64	13,7	24	0	64	48,1
08.04.2025	-	0,484	17,21	13,48	24	0	63,7	47,7
09.04.2025	-	0,49	17,21	13,36	24	0	63,8	47,8
10.04.2025	-	0,46	17	13,38	24	0	62,5	47
11.04.2025	-	0,44	16,76	13,39	24	0	61,6	46,3
12.04.2025	-	0,465	17,07	13,15	24	0	61,6	46,6
13.04.2025	-	0,481	17,37	13,01	24	0	61,7	47,1
14.04.2025	-	0,457	16,83	12,92	24	0	62,2	47,4
15.04.2025	-	0,438	16,42	12,73	24	0	61,6	46,9
16.04.2025	-	0,456	16,69	12,78	24	0	62	47,2
17.04.2025	-	0,453	16,87	12,74	24	0	61,1	47
18.04.2025	-	0,444	16,6	12,74	24	0	61,5	47,2
19.04.2025	-	0,447	16,85	12,77	24	0	60,9	47
20.04.2025	-	0,427	16,49	12,84	24	0	60,9	46,6
21.04.2025	-	0,447	16,62	12,63	24	0	60,9	46,5
22.04.2025	-	0,421	16,23	12,71	24	0	60,5	46
23.04.2025	-	0,474	17,13	12,59	24	0	60,3	45,9
Итого:	6,9	14,702	536,9	411,92	744	-	62,16	47,37

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M2, т	M3, т	TNar, ч
23.03.2025	4173,842	167896,86	120801,98	187438,34
23.04.2025	4188,544	168433,76	121213,9	188182,34

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения