

#133089#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Лилии Иванихиной 10, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 30807	Показания прибора, МВт×ч 23.06.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.05.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	6538,053	6538,053	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	4210,151	4202,311	7.84	6.742

Подпись исполнителя



#132700#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 4817
Порядковый номер 5526
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30807
Номер системы 2
Отчёт сформирован 26.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, МВт×ч	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	TekErr,	t3, °C	t4, °C
24.05.2025	-	0,391	15,38	11,47	24	0	56,1	42,2
25.05.2025	-	0,429	16,34	11,47	24	0	55,6	42,2
26.05.2025	-	0,418	15,93	11,31	24	0	56,1	42,8
27.05.2025	-	0,414	15,87	11,47	24	0	56,3	42,6
28.05.2025	-	0,405	15,68	11,42	24	0	56,6	43,1
29.05.2025	-	0,386	15,27	11,42	24	0	56,6	43
30.05.2025	-	0,401	15,28	11,36	24	0	57,7	43,6
31.05.2025	-	0,443	16,12	11,28	24	0	57,6	44
01.06.2025	-	0,425	15,81	11,22	24	0	57,4	43,8
02.06.2025	-	0,389	15,04	11,12	23,38	128	57,4	43,8
03.06.2025	-	0,445	14,6	9,38	24	0	56,4	43,6
04.06.2025	-	0,189	9,83	6,43	24	0	39	34,8
05.06.2025	-	0,028	1,81	0	24	0	22,9	29,3
06.06.2025	-	0,017	1,19	0	24	0	22,4	27,9
07.06.2025	-	0,02	1,35	0	24	0	22,3	26,4
08.06.2025	-	0,023	1,65	0	24	0	22,2	25,3
09.06.2025	-	0,017	1,3	0	24	0	21,4	24,3
10.06.2025	-	0,019	1,43	0	24	0	20,9	23,3
11.06.2025	-	0,013	1,18	0	24	0	20	21,8
12.06.2025	-	0,012	1,13	0	24	0	19,6	19,8
13.06.2025	-	0,013	1,2	0	24	0	19,3	19,7
14.06.2025	-	0,011	0,98	0	24	0	19,6	19,8
15.06.2025	-	0,012	1,1	0	24	0	19,5	20
16.06.2025	-	0,011	0,99	0	24	0	20,2	20,3
17.06.2025	-	0,262	10,79	6,72	24	128	36,1	30,1
18.06.2025	-	0,432	15,02	10,91	24	64	60,4	45,2
19.06.2025	-	0,451	15,32	10,93	24	0	60,8	45,9
20.06.2025	-	0,426	14,88	11,09	24	0	60,8	45,2
21.06.2025	-	0,438	15,2	11,1	24	0	60,6	45,2
22.06.2025	-	0,461	15,78	11,16	24	0	60,6	45,9
23.06.2025	-	0,439	15,36	11,2	24	0	60,7	45,7
Итого:	-	7,84	298,81	202,46	743,38	-	42,36	35,18

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

743,38 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M2, т	M3, т	TNar, ч
23.05.2025	4202,311	168929,32	121581,98	188902,33
23.06.2025	4210,151	169228,13	121784,44	189645,7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения