

#27980#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Лилии Иванихиной 10, Калининград
4817

Заводской номер счётчика	Показания прибора, МВт×ч	Предыдущие показания, МВт×ч	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
30807	23.08.2023	23.07.2023		
Количество тепловой энергии, система 1	5981,07	5981,07	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	3912,982	3899,647	13.335	11.468

Подпись исполнителя



#27263#

Отчёт за период с 23.07.2023 по 23.08.2023.

Номер абонента 4817
 Порядковый номер 5526
 Тип теплосчётчика SKM-01
 Заводской номер 30807
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 28.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, МВт×ч	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	TekErr,	t3, °C	t4, °C
24.07.2023	-	0,471	16,04	11,56	24	0	63,1	48,5
25.07.2023	-	0,421	15,15	11,55	24	0	63,1	48,3
26.07.2023	-	0,456	15,5	11,37	24	0	63,3	48,1
27.07.2023	-	0,445	15,25	11,34	24	0	63,4	48,1
28.07.2023	-	0,447	15,11	11,06	24	0	63,4	48,2
29.07.2023	-	0,46	15,32	11,09	24	0	63,4	47,9
30.07.2023	-	0,446	15,23	11,15	24	0	63,1	48,1
31.07.2023	-	0,458	15,47	11,2	24	0	63,2	48,4
01.08.2023	-	0,468	15,66	11,24	24	0	63,2	48,2
02.08.2023	-	0,394	13,06	9,13	24	0	58,8	44,5
03.08.2023	-	0,464	15,84	11,61	24	0	63,1	48,4
04.08.2023	-	0,42	14,29	10,6	24	0	63,2	48,5
05.08.2023	-	0,392	12,24	8,53	24	0	62,8	46,5
06.08.2023	-	0,404	12,53	8,52	24	0	62,4	46,4
07.08.2023	-	0,366	11,8	8,54	24	0	62,8	46,3
08.08.2023	-	0,475	14,5	9,1	24	0	61,6	47
09.08.2023	-	0,418	14,14	9,99	24	0	62,6	48,6
10.08.2023	-	0,438	14,75	10,6	24	0	63	48,3
11.08.2023	-	0,433	14,89	11,24	24	0	63,4	47,6
12.08.2023	-	0,465	14,57	10,29	24	0	63,9	47,5
13.08.2023	-	0,459	14,6	10,31	24	0	64,3	48,3
14.08.2023	-	0,454	14,44	10,27	24	0	64,4	48,3
15.08.2023	-	0,408	13,67	10,27	24	0	64,8	48,7
16.08.2023	-	0,418	13,86	10,24	24	0	64,9	49,1
17.08.2023	-	0,412	13,74	10,25	24	0	65	49
18.08.2023	-	0,397	13,56	10,25	24	0	64,8	49
19.08.2023	-	0,427	14,17	10,33	24	0	64,2	48,8
20.08.2023	-	0,432	14,32	10,4	24	0	64	48,6
21.08.2023	-	0,401	13,82	10,33	24	0	63,8	48,7
22.08.2023	-	0,386	13,47	10,31	24	0	63,7	48
23.08.2023	-	0,4	13,7	10,21	24	0	63,6	48,3
Итого:	-	13,335	444,69	322,88	744	-	63,36	48,01

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M2, т	M3, т	TNar, ч
23.07.2023	3899,647	157042,28	112373,91	172834,24
23.08.2023	3912,982	157486,97	112696,79	173578,24

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
