

#30439#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Лилии Иванихиной 10, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 30807	Показания прибора, МВт×ч 23.09.2023	Предыдущие показания, МВт×ч 23.08.2023	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	5981,07	5981,07	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	3925,837	3912,982	12.855	11.055

Подпись исполнителя _____



#29729#

Отчёт за период с 23.08.2023 по 23.09.2023.

Номер абонента 4817
 Порядковый номер 5526
 Тип теплосчётчика SKM-01
 Заводской номер 30807
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 26.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, МВт×ч	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	TekErr,	t3, °C	t4, °C
24.08.2023	-	0,393	13,27	9,88	24	0	64	48,3
25.08.2023	-	0,359	12,26	9,23	24	0	62,9	47
26.08.2023	-	0,25	13,85	9,36	24	0	46,6	38,7
27.08.2023	-	0,352	14,19	9,44	24	0	51,4	40,5
28.08.2023	-	0,27	8,07	5,49	24	0	52,1	41,2
29.08.2023	-	0,248	5,89	2,24	24	0	43,4	34,2
30.08.2023	-	0,331	8,61	4,14	24	0	58,4	43,8
31.08.2023	-	0,397	14,43	9,77	24	0	59,5	47
01.09.2023	-	0,47	21,93	17,85	24	0	62,6	52,2
02.09.2023	-	0,464	21,75	17,72	24	0	62,7	52,2
03.09.2023	-	0,484	22,21	17,58	24	0	62	51,9
04.09.2023	-	0,433	21,44	17,61	24	0	61,4	51,5
05.09.2023	-	0,476	21,87	17,6	24	0	63	52,5
06.09.2023	-	0,45	21,33	17,6	24	0	63,1	52,4
07.09.2023	-	0,426	20,95	17,65	24	0	63,3	52,4
08.09.2023	-	0,421	20,88	17,65	24	0	63,5	52,8
09.09.2023	-	0,44	21,29	17,56	23,99	128	63,2	52,8
10.09.2023	-	0,444	21,34	17,54	24	0	63,1	52,8
11.09.2023	-	0,424	21,02	17,6	24	0	63,4	53,1
12.09.2023	-	0,427	21,16	17,68	24	0	63,6	53,3
13.09.2023	-	0,425	20,02	16,53	24	0	63,6	52,8
14.09.2023	-	0,449	19,41	15,52	24	0	63,5	52
15.09.2023	-	0,43	19,09	15,53	24	0	63,2	51,6
16.09.2023	-	0,468	19,71	15,51	24	0	63,2	51,7
17.09.2023	-	0,47	19,88	15,53	24	0	62,8	51,6
18.09.2023	-	0,449	19,49	15,49	24	0	63,1	51,9
19.09.2023	-	0,446	19,32	15,44	24	0	63,1	51,6
20.09.2023	-	0,438	19,26	15,47	24	0	62,8	51,4
21.09.2023	-	0,433	19,24	15,56	24	0	63	51,5
22.09.2023	-	0,447	19,47	15,56	24	0	63	51,6
23.09.2023	-	0,441	19,27	15,55	24	0	63,4	51,8
Итого:	-	12,855	561,9	442,88	743,99	-	60,9	49,68

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

743,99 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M2, т	M3, т	TNar, ч
23.08.2023	3912,982	157486,97	112696,79	173578,24
23.09.2023	3925,837	158048,87	113139,67	174322,23

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения