

#94520#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2024 по 22.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Лилии Иванихиной 10, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 30807	Показания прибора, МВт×ч 22.09.2024	Предыдущие показания, МВт×ч 23.08.2024	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	6276,957	6276,957	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	4092,109	4079,745	12.364	10.633

Подпись исполнителя _____



#94519#

Отчёт за период с 23.08.2024 по 22.09.2024.

Номер абонента 4817
 Порядковый номер 5526
 Тип теплосчётчика SKM-01
 Заводской номер 30807
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 24.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, МВт×ч	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	TekErr,	t3, °C	t4, °C
24.08.2024	-	0,396	17,61	14,96	24	0	62,9	49,6
25.08.2024	-	0,401	17,72	14,94	24	0	63	49,8
26.08.2024	-	0,432	18,21	14,91	24	0	63	49,9
27.08.2024	-	0,401	17,66	14,87	24	0	62,9	49,6
28.08.2024	-	0,397	17,56	14,91	24	0	63	49,5
29.08.2024	-	0,416	17,89	14,85	24	0	63	49,8
30.08.2024	-	0,381	17,36	14,83	24	0	63,1	50,1
31.08.2024	-	0,388	17,47	14,86	24	0	62,9	49,8
01.09.2024	-	0,415	17,89	14,77	24	0	62,8	49,9
02.09.2024	-	0,406	17,57	14,74	24	0	62,9	49,4
03.09.2024	-	0,402	17,58	14,74	24	0	63	49,8
04.09.2024	-	0,419	17,63	14,35	23,17	128	63,1	50,1
05.09.2024	-	0,413	17,95	14,91	24	0	63	50,1
06.09.2024	-	0,405	17,82	14,96	24	0	63	50
07.09.2024	-	0,408	17,87	14,9	24	0	63,1	50,2
08.09.2024	-	0,426	18,13	14,87	24	0	63	50,2
09.09.2024	-	0,428	18,27	14,97	24	0	63	50,2
10.09.2024	-	0,408	17,82	14,86	24	0	62,9	49,9
11.09.2024	-	0,428	18,07	14,81	24	0	62,9	49,7
12.09.2024	-	0,439	18,36	14,96	24	0	62,9	49,8
13.09.2024	-	0,425	18,08	14,96	24	0	62,8	49,4
14.09.2024	-	0,431	18,18	15,03	24	0	62,6	49,1
15.09.2024	-	0,442	18,29	14,87	24	0	62,3	48,8
16.09.2024	-	0,452	19,66	16,23	24	0	62,7	49,8
17.09.2024	-	0,35	15,26	12,25	23,13	128	53,5	44,2
18.09.2024	-	0,385	16,74	13,99	23,37	128	62	48,1
19.09.2024	-	0,42	17,85	14,85	24	0	62,8	49,2
20.09.2024	-	0,399	17,51	14,89	24	0	63	49,3
21.09.2024	-	0,429	17,97	14,85	24	0	63	49,3
22.09.2024	-	0,422	17,84	14,81	24	0	62,7	49
Итого:	-	12,364	533,82	443,7	717,67	-	62,56	49,45

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

717,67 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M2, т	M3, т	TNar, ч
23.08.2024	4079,745	164437,01	118140,07	182352,9
22.09.2024	4092,109	164970,83	118583,77	183070,57

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения