

#33155#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК  
Лилии Иванихиной 10, Калининград  
4817

Заводской номер счётчика 30807	Показания прибора, МВт×ч 23.10.2023	Предыдущие показания, МВт×ч 23.09.2023	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	5993,411	5981,07	12.341	10.613
Количество тепловой энергии, система 2	3939,472	3925,837	13.635	11.726

Подпись исполнителя



#31932#

Отчёт за период с 23.09.2023 по 23.10.2023.

Номер абонента 4817  
 Порядковый номер 5526  
 Тип теплосчётчика SKM-01  
 Заводской номер 30807  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 26.10.2023

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	dQ <sub>с</sub> , МВт×ч	dM <sub>2</sub> , т	dM <sub>3</sub> , т	dTNar, ч	TekErr,	t <sub>3</sub> , °C	t <sub>4</sub> , °C
24.09.2023	-	0,444	19,5	15,56	24	0	62,6	51,1
25.09.2023	-	0,448	19,42	15,52	24	0	62,8	51,3
26.09.2023	-	0,43	19,11	15,52	24	0	62,6	50,9
27.09.2023	-	0,436	19,21	15,5	24	0	62,8	51,3
28.09.2023	-	0,418	18,87	15,51	24	0	63	51,2
29.09.2023	-	0,43	19,14	15,52	24	0	63	51,5
30.09.2023	-	0,439	19,41	15,53	24	0	62,6	51,4
01.10.2023	-	0,492	20,49	15,5	24	0	62	51,1
02.10.2023	-	0,45	19,47	15,49	24	0	62,6	51,1
03.10.2023	-	0,417	18,95	15,5	24	0	62,5	51
04.10.2023	-	0,466	19,79	15,45	24	0	62,3	51
05.10.2023	-	0,447	19,61	15,5	24	0	61,8	50,5
06.10.2023	-	0,422	19,17	15,48	24	0	61,1	49,8
07.10.2023	-	0,434	19,38	15,47	24	0	61,2	49,8
08.10.2023	-	0,493	20,67	15,5	24	0	60,4	49,5
09.10.2023	-	0,473	19,85	15,45	24	0	61,6	49,7
10.10.2023	-	0,476	19,97	15,41	24	0	61,2	49,5
11.10.2023	-	0,459	19,75	15,46	24	0	61,2	49,6
12.10.2023	-	0,454	19,77	15,36	24	0	60,2	48,9
13.10.2023	-	0,415	19,03	15,38	24	0	60,6	49,2
14.10.2023	-	0,486	20,48	15,25	24	0	60,4	50
15.10.2023	-	0,466	20,61	15,37	24	0	58,7	48,8
16.10.2023	-	0,456	19,69	15,28	24	0	61,1	50,1
17.10.2023	-	0,463	19,82	15,24	24	0	61	50
18.10.2023	-	0,475	19,94	15,16	24	0	61	50
19.10.2023	-	0,467	20	15,16	24	0	60,3	49,7
20.10.2023	-	0,423	19,2	15,22	24	0	59,8	48,9
21.10.2023	-	0,491	20,42	15,16	23,99	128	60	49,2
22.10.2023	-	0,492	20,57	15,21	24	0	59,9	49,3
23.10.2023	-	0,473	19,99	15,16	24	0	60,6	49,8
Итого:	-	13,635	591,28	461,82	719,99	-	61,36	50,17

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

719,99 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q <sub>с</sub> , МВт×ч	M <sub>2</sub> , т	M <sub>3</sub> , т	TNar, ч
23.09.2023	3925,837	158048,87	113139,67	174322,23
23.10.2023	3939,472	158640,15	113601,49	175042,22

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения