

#99226#

Отчёт по теплопотреблению за период с 07.10.2024 по 23.10.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Лилии Ивановой 10, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 341
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30807
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
08.10.2024	0,318	43,37	24	0	35,6	31,6	-
09.10.2024	0,495	73,72	24	0	49,4	43,7	-
10.10.2024	0,578	80,56	24	0	49,4	43,2	-
11.10.2024	0,837	100,53	24	0	49,4	42,3	-
12.10.2024	1,112	114,51	24	0	51,1	42,7	-
13.10.2024	1,185	118,09	24	0	51,9	43,3	-
14.10.2024	1,088	119,15	24	0	50,1	42,2	-
15.10.2024	1,123	120,69	24	0	50,2	42,3	-
16.10.2024	1,282	123,09	24	0	53,2	44,3	-
17.10.2024	1,263	123,29	24	0	52,7	43,9	-
18.10.2024	1,213	123,35	24	0	51,9	43,4	-
19.10.2024	1,203	123,4	24	0	51,6	43,3	-
20.10.2024	1,206	123,54	24	0	51,6	43,2	-
21.10.2024	1,112	123,2	24	0	50	42,3	-
22.10.2024	1,057	124,23	24	0	49,5	42,2	-
23.10.2024	1,049	123,33	23,79	128	49,5	42,2	-
Итого:	16,121	1758,05	383,79	0	0	0	0
Гкал	13,864						

Общее время работы системы, ч 384
Период нормальной работы системы, ч 383,79

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
07.10.2024	6276,957	443761,38	183430,57
23.10.2024	6293,078	445519,43	183814,36

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2024 9:15:07