

#107851#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК  
Лилии Иванихиной 10, Калининград  
4817

Заводской номер счётчика 30807	Показания прибора, МВт×ч 23.12.2024	Предыдущие показания, МВт×ч 23.11.2024	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	6373,461	6333,403	40.058	34.45
Количество тепловой энергии, система 2	4133,111	4119,499	13.612	11.706

Подпись исполнителя



#107058#

Отчёт за период с 23.11.2024 по 23.12.2024.

Номер абонента 4817  
Порядковый номер 5526  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 30807  
Номер системы 2  
Отчёт сформирован 24.12.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	dQ, МВт×ч	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	TekErr,	t3, °C	t4, °C
24.11.2024	1,2	0,463	17,01	12,89	24	0	60,2	45,4
25.11.2024	5,9	0,456	16,84	12,88	24	0	60,4	45,7
26.11.2024	7,3	0,455	16,88	12,89	24	0	60,4	45,8
27.11.2024	4,7	0,462	16,85	12,86	24	0	60,8	45,8
28.11.2024	4,4	0,475	17,22	12,84	24	0	60,5	46
29.11.2024	4,2	0,454	16,65	12,75	24	0	60,7	45,7
30.11.2024	4,1	0,454	16,73	12,7	24	0	60,2	45,5
01.12.2024	2,2	0,448	16,67	12,63	24	0	59,9	45,3
02.12.2024	2,9	0,443	16,38	12,63	24	0	60,4	45,4
03.12.2024	-	0,444	16,41	12,58	24	0	60,2	45,3
04.12.2024	-	0,419	15,84	12,45	24	0	60,2	45
05.12.2024	-	0,413	15,72	12,48	24	0	60,1	44,8
06.12.2024	-	0,436	16,13	12,43	24	0	60,1	45
07.12.2024	-	0,474	16,66	12,25	24	0	60,1	45
08.12.2024	-	0,449	16,22	12,19	24	0	59,5	44,2
09.12.2024	-	0,445	16	12,12	24	0	60	44,6
10.12.2024	-	0,462	16,21	12,12	24	0	60,3	44,6
11.12.2024	-	0,457	16,34	12,15	24	0	59,6	44,5
12.12.2024	-	0,441	15,94	12,19	24	0	59,9	44,4
13.12.2024	-	0,468	16,5	12,17	24	0	59,8	44,7
14.12.2024	-	0,441	15,84	12,13	24	0	60	44,3
15.12.2024	-	0,501	16,93	12,04	24	0	60	44,7
16.12.2024	-	0,433	15,79	11,89	24	0	59,8	45
17.12.2024	-	0,471	15,94	11,83	24	0	61,3	45,1
18.12.2024	-	0,475	15,62	11,83	24	0	63,9	46,5
19.12.2024	-	0,469	15,54	11,75	24	0	64,1	47,1
20.12.2024	-	0,441	15,12	11,76	24	0	63,7	46,7
21.12.2024	-	0,463	15,49	11,68	24	0	63	46
22.12.2024	-	0,464	15,47	11,41	24	0	63,1	46,7
23.12.2024	-	0,436	14,66	11,33	24	0	63,8	46,4
Итого:	3,8	13,612	485,6	367,85	720	-	60,87	45,37

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M2, т	M3, т	TNar, ч
23.11.2024	4119,499	166057,64	119444,71	184558,35
23.12.2024	4133,111	166543,24	119812,56	185278,35

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения