

# #116775#

## Отчёт по теплотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя: Ульяны Громовой 90, Калининград  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 6433  
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер: 13013859  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	9,991	0,003	110,405	0	0	107,47	0	0	24	0	77,8	55,7	0,6	0,27	-
25.01.2025	8,856	0	93,764	0	0	91,255	0	0	24	0	78	54,9	0,6	0,27	-
26.01.2025	9,137	0	98,029	0	0,014	95,422	0	0,014	24	0	77,8	55	0,6	0,27	-
27.01.2025	8,178	0,003	85,371	0	0	83,104	0	0	24	0	77,8	54,3	0,6	0,27	-
28.01.2025	7,671	0	80,971	0	0	78,815	0	0	24	0	77,9	54,7	0,6	0,27	-
29.01.2025	8,038	0	84,954	0	0	82,686	0	0	24	0	77,9	54,7	0,6	0,27	-
30.01.2025	7,95	0	83,418	0	0	81,204	0	0	24	0	77,8	54,4	0,6	0,27	-
31.01.2025	8,745	0	91,395	0	0	88,957	0	0	24	0	77,9	54,5	0,6	0,27	-
01.02.2025	10,3	0	114,128	0	0	111,076	0	0	24	0	78	55,9	0,6	0,27	-
02.02.2025	11,174	0	129,143	0	0,013	125,696	0	0,013	24	0	78	56,9	0,6	0,27	-
03.02.2025	10,606	0,003	124,316	0	0	120,994	0	0	24	0	78	57,2	0,6	0,27	-
04.02.2025	9,968	0	109,811	0	0	106,876	0	0	24	0	78,1	55,9	0,6	0,27	-
05.02.2025	10,448	0	120,264	0	0	117,041	0	0	24	0	78,1	56,9	0,6	0,27	-
06.02.2025	9,305	0	100,173	0	0,014	97,506	0	0,014	24	0	77,9	55,2	0,6	0,27	-
07.02.2025	10,084	0,003	113,905	0	0	110,866	0	0	24	0	77,9	56,3	0,6	0,27	-
08.02.2025	11,795	0	145,652	0	0	141,697	0	0	24	0	78,7	58,9	0,6	0,27	-
09.02.2025	12,471	0	149,633	0	0	145,413	0	0	24	0	80,4	60	0,6	0,27	-
10.02.2025	12,351	0	143,599	0	0	139,404	0	0	24	0	82,1	61	0,6	0,27	-
11.02.2025	12,121	0	142,43	0	0	138,244	0	0	24	0	82,3	61,4	0,6	0,27	-
12.02.2025	12,372	0	149,984	0	0	145,627	0	0	24	0	81,8	61,6	0,6	0,27	-
13.02.2025	12,319	0	147,622	0	0,015	143,395	0	0,015	24	0	81,1	60,6	0,6	0,27	-
14.02.2025	11,554	0,004	138,651	0	0	134,801	0	0	24	0	79,8	59,4	0,6	0,27	-
15.02.2025	11,623	0	137,717	0	0	133,847	0	0	24	0	80,3	59,6	0,6	0,27	-
16.02.2025	12,273	0	147,261	0	0	143,059	0	0	24	0	81	60,6	0,6	0,27	-
17.02.2025	11,756	0	145,55	0	0,013	141,471	0	0,013	24	0	80,1	60,4	0,6	0,27	-
18.02.2025	11,256	0,003	139,495	0	0	135,693	0	0	24	0	78,9	59,1	0,6	0,27	-
19.02.2025	10,021	0	115,936	0	0	112,786	0	0	24	0	78,7	57,6	0,6	0,27	-
20.02.2025	9,588	0	88,306	0	0,013	85,766	0	0,013	24	0	81,4	54,7	0,6	0,28	-
21.02.2025	9,152	0,003	86,951	0	0	84,531	0	0	24	0	79,9	54,1	0,6	0,28	-
22.02.2025	8,709	0	87,201	0	0	84,851	0	0	24	0	78,4	54	0,6	0,28	-
23.02.2025	8,933	0	95,257	0	0	92,776	0	0	24	0	76,9	54	0,6	0,28	-
Итого:	318,745	0	3601,292	0	0,082	3502,329	0	0,082	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	76,131														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2025	3496,61	38265,365	0	4,904	37295,777	0	4,847	13428	0
23.02.2025	3815,356	41866,657	0	4,986	40798,106	0	4,928	14172	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.02.2025 8:01:18