

#75858#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Ульяны Громовой 90, Калининград  
Номер абонента 4817  
Порядковый номер 6433  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 13013859  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2024	8,705	0,002	79,776	0	0	77,826	0	0	24	0	74,1	47,4	0,42	0,26	-
25.02.2024	9,266	0	85,614	0	0	83,517	0	0	24	0	74,2	47,7	0,42	0,26	-
26.02.2024	8,074	0	73,85	0	0	72,05	0	0	24	0	74	47,3	0,43	0,26	-
27.02.2024	7,7	0	68,81	0	0,013	67,135	0	0,013	24	0	74	46,7	0,43	0,26	-
28.02.2024	8,459	0,003	76,151	0	0	74,3	0	0	24	0	74	46,8	0,43	0,26	-
29.02.2024	8,977	0	84,811	0	0	82,75	0	0	24	0	74	48,1	0,42	0,26	-
01.03.2024	7,693	0	67,939	0	0,012	66,281	0	0,012	24	0	74,1	46,4	0,43	0,26	-
02.03.2024	7,784	0,002	68,355	0	0	66,69	0	0	24	0	74	46,1	0,43	0,26	-
03.03.2024	8,591	0	75,768	0	0	73,918	0	0	24	0	74,1	46,4	0,42	0,26	-
04.03.2024	8,579	0	84,494	0	0	82,43	0	0	24	0	74,1	49,2	0,42	0,26	-
05.03.2024	8,812	0	87,051	0	0,014	84,922	0	0,014	24	0	74,2	49,5	0,42	0,26	-
06.03.2024	9,102	0,003	94,309	0	0	92,005	0	0	24	0	74,1	50,6	0,42	0,26	-
07.03.2024	9,545	0	103,721	0	0,013	101,151	0	0,013	24	0	74,7	52,2	0,42	0,26	-
08.03.2024	9,778	0,003	110,91	0	0,014	108,165	0	0,014	24	0	74,7	53,1	0,42	0,26	-
09.03.2024	10,296	0,003	114,294	0	0,025	111,4	0	0,025	24	0	75,6	53,6	0,42	0,26	-
10.03.2024	10,406	0,005	110,804	0	0,013	108,022	0	0,013	24	0	75,3	52,3	0,42	0,26	-
11.03.2024	9,409	0,003	99,566	0	0,026	97,129	0	0,026	24	0	74,2	51,1	0,41	0,26	-
12.03.2024	9,373	0,005	94,654	0	0,012	92,338	0	0,012	24	0	74,1	49,9	0,41	0,26	-
13.03.2024	8,61	0,003	80,975	0	0,027	78,995	0	0,027	24	0	74,2	48,2	0,43	0,26	-
14.03.2024	7,966	0,005	72,23	0	0,026	70,464	0	0,026	24	0	74,1	47,2	0,43	0,26	-
15.03.2024	7,168	0,005	63,885	0	0,013	62,33	0	0,013	24	0	73,9	46,5	0,43	0,26	-
16.03.2024	7,594	0,003	67,844	0	0,013	66,197	0	0,013	24	0	73,9	46,6	0,43	0,26	-
17.03.2024	9,658	0,003	107,83	0	0,024	105,204	0	0,024	24	0	74	52,1	0,41	0,26	-
18.03.2024	9,469	0,005	102,796	0	0,013	100,263	0	0,013	24	0	74,5	52	0,42	0,26	-
19.03.2024	9,249	0,003	94,795	0	0,027	92,476	0	0,027	24	0	74,3	50,5	0,42	0,26	-
20.03.2024	9,022	0,006	88,978	0	0,012	86,8	0	0,012	24	0	74,2	49,5	0,42	0,26	-
21.03.2024	8,086	0,002	71,756	0	0,027	69,99	0	0,027	24	0	74,4	46,9	0,42	0,26	-
22.03.2024	7,979	0,005	72,226	0	0,013	70,456	0	0,013	24	0	74,2	47,2	0,43	0,26	-
23.03.2024	7,695	0,003	69,51	0	0,025	67,82	0	0,025	24	0	73,9	46,9	0,42	0,26	-
Итого:	253,045	0	2473,702	0	0,362	2413,024	0	0,362	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	60,439														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2024	1607,62	16749,39	0	2,504	16310,719	0	2,475	5388	0
23.03.2024	1860,665	19223,091	0	2,866	18723,74	0	2,833	6084	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.03.2024 8:16:18