

# #16125#

## Отчёт по теплотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя: Ульяны Громовой 90, Калининград  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 6433  
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер: 13013859  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	3,635	0	42,904	0	0	41,891	0	0	24	0	72,7	52	0,38	0,27	-
25.04.2023	3,609	0	42,321	0	0	41,325	0	0	24	0	72,7	51,9	0,39	0,27	-
26.04.2023	3,646	0	43,068	0	0	42,054	0	0	24	0	72,5	51,8	0,37	0,27	-
27.04.2023	3,67	0	43,569	0	0	42,543	0	0	24	0	72,5	52	0,37	0,27	-
28.04.2023	3,532	0	41,861	0	0	40,875	0	0	24	0	72,7	52	0,37	0,27	-
29.04.2023	3,749	0	43,897	0	0	42,861	0	0	24	0	72,7	51,8	0,38	0,27	-
30.04.2023	3,491	0	41,775	0	0	40,792	0	0	24	0	72,6	52,2	0,36	0,27	-
01.05.2023	3,836	0	44,961	0	0	43,903	0	0	24	0	72,6	51,8	0,36	0,27	-
02.05.2023	3,488	0	41,384	0	0	40,406	0	0	24	0	72,7	52,1	0,4	0,27	-
03.05.2023	3,358	0	39,871	0	0	38,928	0	0	24	0	72,8	52,2	0,4	0,27	-
04.05.2023	3,76	0	43,912	0	0	42,877	0	0	24	0	72,6	51,7	0,39	0,27	-
05.05.2023	3,358	0	40,119	0	0	39,172	0	0	24	0	72,6	52,2	0,37	0,27	-
06.05.2023	3,608	0	42,296	0	0	41,297	0	0	24	0	72,7	51,9	0,37	0,27	-
07.05.2023	3,531	0	41,07	0	0	40,093	0	0	24	0	73	52	0,37	0,27	-
08.05.2023	3,383	0	40,73	0	0	39,77	0	0	24	0	72,6	52,3	0,37	0,27	-
09.05.2023	3,527	0	41,871	0	0	40,884	0	0	24	0	72,7	52,1	0,37	0,27	-
10.05.2023	3,653	0	42,284	0	0	41,278	0	0	24	0	73	51,9	0,38	0,27	-
11.05.2023	3,609	0	41,961	0	0	40,964	0	0	24	0	72,9	51,9	0,37	0,27	-
12.05.2023	3,323	0	38,806	0	0	37,886	0	0	24	0	72,9	52	0,38	0,27	-
13.05.2023	3,471	0	40,859	0	0	39,894	0	0	24	0	72,7	51,9	0,37	0,27	-
14.05.2023	3,353	0	39,561	0	0	38,625	0	0	24	0	72,8	52,1	0,38	0,27	-
15.05.2023	3,307	0	38,498	0	0	37,581	0	0	24	0	73,1	52,1	0,39	0,27	-
16.05.2023	3,275	0	38,795	0	0	37,88	0	0	24	0	72,7	52,1	0,38	0,27	-
17.05.2023	3,111	0	37,804	0	0	36,917	0	0	24	0	72,5	52,4	0,37	0,27	-
18.05.2023	3,253	0	38,574	0	0	37,662	0	0	24	0	72,7	52,1	0,38	0,27	-
19.05.2023	3,104	0	37,167	0	0,026	36,289	0	0,026	24	0	72,7	52,4	0,38	0,27	-
20.05.2023	3,18	0,006	38,274	0	0	37,371	0	0	24	0	72,6	52,3	0,38	0,27	-
21.05.2023	3,256	0	39,075	0	0	38,155	0	0	24	0	72,6	52,2	0,37	0,27	-
22.05.2023	3,054	0	36,385	0	0	35,522	0	0	24	0	72,9	52,4	0,38	0,27	-
23.05.2023	3,033	0	36,04	0	0	35,183	0	0	24	0	73	52,4	0,39	0,27	-
Итого:	103,163	0	1219,692	0	0,026	1190,878	0	0,026	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,64														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2023	8759,885	88201,981	0	2,579	86056,434	0	2,508	31837	0
23.05.2023	8863,047	89421,674	0	2,605	87247,313	0	2,533	32557	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.05.2023 7:50:18