

#92938#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой 90, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 6433
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 13013859
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	2,39	0	31,804	0	0	31,076	0	0	24	0	71,5	53,2	0,6	0,24	-
25.07.2024	2,403	0	30,817	0	0	30,106	0	0	24	0	71,9	52,9	0,6	0,24	-
26.07.2024	2,337	0	30,581	0	0	29,879	0	0	24	0	71,6	53	0,6	0,24	-
27.07.2024	2,362	0	31,253	0	0	30,539	0	0	24	0	71,5	53,1	0,6	0,24	-
28.07.2024	2,558	0	33,608	0	0	32,84	0	0	24	0	71,4	52,9	0,6	0,25	-
29.07.2024	2,513	0	32,971	0	0	32,221	0	0	24	0	71,4	52,8	0,6	0,25	-
30.07.2024	2,451	0	32,076	0	0	31,343	0	0	24	0	71,6	52,9	0,6	0,25	-
31.07.2024	2,5	0	32,967	0	0	32,217	0	0	24	0	71,4	52,9	0,6	0,25	-
01.08.2024	2,477	0	32,541	0	0	31,798	0	0	24	0	71,4	52,9	0,6	0,25	-
02.08.2024	2,417	0	31,279	0	0	30,559	0	0	24	0	71,7	52,9	0,6	0,25	-
03.08.2024	2,421	0	31,49	0	0	30,768	0	0	24	0	71,6	52,9	0,6	0,25	-
04.08.2024	2,74	0	34,91	0	0	34,111	0	0	24	0	71,6	52,4	0,6	0,25	-
05.08.2024	2,581	0	33,382	0	0	32,618	0	0	24	0	71,5	52,7	0,6	0,25	-
06.08.2024	2,643	0	34,354	0	0	33,572	0	0	24	0	71,3	52,6	0,6	0,25	-
07.08.2024	2,601	0	33,515	0	0	32,75	0	0	24	0	71,4	52,5	0,6	0,25	-
08.08.2024	2,66	0	34,024	0	0	33,246	0	0	24	0	71,5	52,4	0,6	0,25	-
09.08.2024	2,515	0	32,632	0	0	31,887	0	0	24	0	71,5	52,7	0,6	0,25	-
10.08.2024	2,553	0	33,454	0	0	32,693	0	0	24	0	71,4	52,8	0,6	0,25	-
11.08.2024	2,625	0	34,014	0	0	33,239	0	0	24	0	71,4	52,6	0,6	0,25	-
12.08.2024	2,584	0	33,559	0	0	32,793	0	0	24	0	71,4	52,7	0,6	0,25	-
13.08.2024	2,508	0	32,801	0	0	32,055	0	0	24	0	71,4	52,8	0,6	0,25	-
14.08.2024	2,701	0	34,001	0	0	33,219	0	0	24	0	71,8	52,4	0,6	0,25	-
15.08.2024	2,661	0	33,353	0	0	32,582	0	0	24	0	71,9	52,5	0,6	0,25	-
16.08.2024	2,509	0	32,819	0	0	32,071	0	0	24	0	71,4	52,8	0,6	0,25	-
17.08.2024	2,659	0	34,065	0	0	33,285	0	0	24	0	71,6	52,6	0,6	0,25	-
18.08.2024	2,641	0	34,061	0	0	33,285	0	0	24	0	71,5	52,6	0,6	0,25	-
19.08.2024	2,452	0	31,744	0	0	31,015	0	0	24	0	71,7	52,9	0,6	0,25	-
20.08.2024	2,462	0	32,467	0	0	31,728	0	0	24	0	71,5	53	0,6	0,25	-
21.08.2024	2,678	0	34,696	0	0	33,903	0	0	24	0	71,5	52,7	0,6	0,25	-
22.08.2024	2,686	0	34,661	0	0	33,866	0	0	24	0	71,6	52,7	0,6	0,25	-
23.08.2024	2,515	0	32,616	0	0	31,869	0	0	24	0	71,6	52,8	0,6	0,25	-
Итого:	78,803	0	1022,515	0	0	999,133	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,822														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2024	2311,404	23960,611	0	4,063	23347,856	0	4,017	9012	0
23.08.2024	2390,206	24983,128	0	4,063	24346,988	0	4,017	9756	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2024 13:23:32