

# #16117#

## Отчёт по теплотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя: Ульяны Громовой 90, Калининград  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 6433  
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер: 13013859  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	2,194	0	28,294	0	0	27,653	0	0	24	0	71	52,1	0,36	0,27	-
25.08.2022	2,298	0	29,794	0	0,049	29,123	0	0,048	24	0	70,8	52,1	0,37	0,27	-
26.08.2022	2,049	0,011	28,69	0	0	28,045	0	0	24	0	70,8	53,4	0,39	0,27	-
27.08.2022	2,102	0	28,702	0	0	28,056	0	0	24	0	70,7	52,9	0,38	0,27	-
28.08.2022	2,228	0	29,766	0	0	29,1	0	0	24	0	70,6	52,3	0,38	0,27	-
29.08.2022	2,153	0	29,056	0	0	28,406	0	0	24	0	70,6	52,5	0,37	0,27	-
30.08.2022	2,223	0	29,314	0	0	28,656	0	0	24	0	70,6	52,1	0,37	0,27	-
31.08.2022	2,556	0	32,636	0	0	31,906	0	0	24	0	70,5	51,4	0,37	0,27	-
01.09.2022	2,394	0	30,436	0	0	29,748	0	0	24	0	70,9	51,7	0,37	0,27	-
02.09.2022	2,341	0	29,985	0	0	29,31	0	0	24	0	70,8	51,8	0,37	0,27	-
03.09.2022	2,475	0	31,132	0	0	30,43	0	0	24	0	70,9	51,5	0,37	0,27	-
04.09.2022	2,743	0	33,841	0	0	33,077	0	0	24	0	70,9	51,1	0,37	0,27	-
05.09.2022	2,52	0	33,18	0	0	32,436	0	0	24	0	70,7	52,1	0,39	0,27	-
06.09.2022	2,661	0	34,401	0	0	33,633	0	0	24	0	70,5	51,6	0,38	0,27	-
07.09.2022	2,566	0	32,696	0	0	31,963	0	0	24	0	70,7	51,5	0,38	0,27	-
08.09.2022	2,705	0	34,235	0	0	33,464	0	0	24	0	70,8	51,5	0,38	0,27	-
09.09.2022	2,573	0	32,414	0	0	31,687	0	0	24	0	70,7	51,3	0,38	0,27	-
10.09.2022	2,727	0	34,125	0	0	33,36	0	0	24	0	70,7	51,2	0,38	0,27	-
11.09.2022	2,846	0	34,392	0	0	33,615	0	0	24	0	71	50,8	0,38	0,27	-
12.09.2022	2,749	0	33,579	0	0	32,814	0	0	24	0	71,3	51,3	0,38	0,27	-
13.09.2022	2,659	0	32,749	0	0	32,009	0	0	24	0	71	51,2	0,38	0,27	-
14.09.2022	2,737	0	33,64	0	0	32,883	0	0	24	0	70,8	51	0,38	0,27	-
15.09.2022	2,827	0	35,998	0	0	35,185	0	0	24	0	70,8	51,7	0,38	0,27	-
16.09.2022	2,702	0	34,544	0	0	33,769	0	0	24	0	70,6	51,5	0,39	0,27	-
17.09.2022	2,889	0	35,889	0	0	35,08	0	0	24	0	70,8	51,2	0,39	0,27	-
18.09.2022	2,976	0	35,289	0	0	34,48	0	0	24	0	71,4	50,8	0,38	0,27	-
19.09.2022	2,902	0	34,911	0	0	34,118	0	0	24	0	71,2	50,9	0,38	0,27	-
20.09.2022	2,895	0	35,084	0	0	34,289	0	0	24	0	71	50,9	0,38	0,27	-
21.09.2022	2,934	0	35,755	0	0	34,95	0	0	24	0	70,8	50,8	0,39	0,27	-
22.09.2022	2,788	0	33,513	0	0	32,75	0	0	24	0	71,2	50,9	0,39	0,27	-
23.09.2022	2,762	0	33,734	0	0	32,974	0	0	24	0	70,8	50,8	0,38	0,27	-
Итого:	80,174	0	1011,774	0	0,049	988,969	0	0,048	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,149														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2022	6803,201	69340,025	0	1,766	67663,136	0	1,704	26005	0
23.09.2022	6883,375	70351,799	0	1,815	68652,105	0	1,753	26749	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.09.2022 7:39:03