

#148709#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Ульяны Громовой 90, Калининград
4817
6433
ТВ7 (ASCII)
13013859
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	2,945	0	111,709	0	0	109,385	0	0	24	0	67,9	61,5	0,6	0,26	-
25.08.2025	0,576	0	90,419	0	0	89,197	0	0	24	0	54	52,5	0,6	0,11	-
26.08.2025	-0,031	0	1,936	0	0	1,927	0	0	24	0	33,7	37,7	0,6	0,01	-
27.08.2025	0,037	0	1,569	0	0	1,564	0	0	24	0	29,1	23,5	0,6	0,04	-
28.08.2025	0,013	0	0,868	0	0	0,865	0	0	24	0	26,7	23,1	0,6	0,09	-
29.08.2025	0,006	0	1,342	0	0	1,34	0	0	24	0	25,7	24,7	0,6	0,09	-
30.08.2025	1,001	0	43,213	0	0	42,462	0	0	24	0	61,2	55,6	0,6	0,17	-
31.08.2025	3,185	0	109,658	0	0	107,21	0	0	24	0	70,6	63,5	0,6	0,25	-
01.09.2025	2,672	0	80,59	0	0	78,723	0	0	24	0	72	64	0,6	0,25	-
02.09.2025	2,766	0	87,143	0	0	85,135	0	0	24	0	71,9	64,2	0,6	0,25	-
03.09.2025	2,755	0	85,72	0	0	83,737	0	0	24	0	72	64,2	0,6	0,25	-
04.09.2025	2,595	0	82,845	0	0	80,933	0	0	24	0	71,8	64,2	0,6	0,25	-
05.09.2025	2,603	0	84,007	0	0	82,063	0	0	24	0	72	64,5	0,6	0,25	-
06.09.2025	2,649	0	86,834	0	0	84,829	0	0	24	0	71,9	64,5	0,6	0,25	-
07.09.2025	2,828	0	95,488	0	0	93,286	0	0	24	0	71,9	64,7	0,6	0,25	-
08.09.2025	2,495	0	82,308	0	0	80,412	0	0	24	0	71,9	64,6	0,6	0,25	-
09.09.2025	2,507	0	82,875	0	0	80,956	0	0	24	0	72	64,7	0,6	0,25	-
10.09.2025	2,575	0	84,654	0	0	82,69	0	0	24	0	72,2	64,8	0,6	0,25	-
11.09.2025	2,56	0	85,746	0	0	83,767	0	0	24	0	72	64,7	0,6	0,25	-
12.09.2025	2,559	0	85,179	0	0	83,214	0	0	24	0	71,9	64,6	0,6	0,25	-
13.09.2025	2,732	0	91,661	0	0	89,534	0	0	24	0	72,1	64,8	0,6	0,25	-
14.09.2025	2,91	0	101,082	0	0	98,75	0	0	24	0	72	65	0,6	0,25	-
15.09.2025	2,702	0	90,464	0	0	88,363	0	0	24	0	72,1	64,8	0,6	0,25	-
16.09.2025	2,623	0	87,067	0	0	85,047	0	0	24	0	72,1	64,8	0,6	0,25	-
17.09.2025	2,731	0	90,884	0	0,043	88,78	0	0,042	24	0	72	64,7	0,6	0,25	-
18.09.2025	2,902	0,011	98,207	0	0	95,938	0	0	24	0	72	64,8	0,6	0,25	-
19.09.2025	2,596	0	84,418	0	0	82,464	0	0	24	0	72,1	64,6	0,6	0,25	-
20.09.2025	2,685	0	87,856	0	0	85,813	0	0	24	0	72,1	64,7	0,6	0,25	-
21.09.2025	2,768	0	90,085	0	0	87,993	0	0	24	0	72,2	64,7	0,6	0,25	-
22.09.2025	2,826	0	91,871	0	0	89,741	0	0	24	0	72	64,6	0,6	0,25	-
23.09.2025	2,532	0	80,132	0	0	78,273	0	0	24	0	72,1	64,4	0,6	0,25	-
Итого:	69,303	0	2377,83	0	0,043	2324,391	0	0,042	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,553														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	4564,33	56380,953	0	5,039	54964,62	0	4,98	18516	0
23.09.2025	4633,633	58758,781	0	5,082	57289,009	0	5,022	19260	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.09.2025 11:08:59