

#16136#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель	Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Ульяны Громовой 90, Калининград
Номер абонента	4817
Порядковый номер	6433
Тип теплосчётчика	ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер	13013859
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	2,876	0	34,748	0	0	33,963	0	0	24	0	70,9	50,7	0,39	0,27	-
25.09.2022	3,153	0	37,024	0	0	36,183	0	0	24	0	71,1	50,3	0,39	0,27	-
26.09.2022	2,987	0	36,221	0	0	35,406	0	0	24	0	70,8	50,7	0,39	0,27	-
27.09.2022	2,943	0	34,774	0	0	33,989	0	0	24	0	71	50,3	0,39	0,27	-
28.09.2022	3,133	0	35,394	0	0	34,593	0	0	24	0	71,1	49,5	0,39	0,27	-
29.09.2022	3,09	0	34,694	0	0	33,908	0	0	24	0	71	49,3	0,38	0,27	-
30.09.2022	3,145	0	36,156	0	0	35,349	0	0	24	0	70,5	49,3	0,38	0,27	-
01.10.2022	3,325	0	37,376	0	0	36,533	0	0	24	0	70,9	49,2	0,38	0,27	-
02.10.2022	3,373	0	37,886	0	0	37,034	0	0	24	0	70,7	49	0,38	0,27	-
03.10.2022	3,114	0	34,99	0	0,018	34,197	0	0,018	24	0	71	49,3	0,39	0,27	-
04.10.2022	4,157	0,004	43,53	0	0	42,547	0	0	24	0	70,9	47,6	0,38	0,28	-
Итого:	35,296	0	402,793	0	0,018	393,702	0	0,018	264	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,43														

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	6883,375	70351,799	0	1,815	68652,105	0	1,753	26749	0
04.10.2022	6918,671	70754,591	0	1,833	69045,806	0	1,77	27013	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:43:15