

#75857#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой 92, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 6489
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 14015680
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2024	9,155	0,017	81,283	0	0,073	79,291	0	0,072	24	0	74,2	46,7	0,42	0,26	-
25.02.2024	9,016	0,014	79,336	0	0,073	77,39	0	0,072	24	0	74,3	46,5	0,42	0,26	-
26.02.2024	8,494	0,014	75,04	0	0,067	73,204	0	0,066	24	0	74,2	46,6	0,43	0,25	-
27.02.2024	8,289	0,013	70,368	0	0,079	68,646	0	0,078	24	0	74,2	45,4	0,43	0,26	-
28.02.2024	8,747	0,015	76,465	0	0,06	74,599	0	0,059	24	0	74,1	46,2	0,42	0,26	-
29.02.2024	9,344	0,012	85,091	0	0,054	83,012	0	0,053	24	0	74,1	47,3	0,42	0,26	-
01.03.2024	7,617	0,011	63,621	0	0,085	62,061	0	0,084	24	0	74,2	45	0,43	0,26	-
02.03.2024	8,535	0,016	71,404	0	0,078	69,659	0	0,077	24	0	74,1	45	0,43	0,26	-
03.03.2024	8,582	0,015	73,147	0	0,079	71,354	0	0,078	24	0	74,2	45,6	0,42	0,26	-
04.03.2024	9,586	0,015	90,481	0	0,077	88,266	0	0,076	24	0	74,2	48,4	0,41	0,26	-
05.03.2024	9,534	0,015	89,03	0	0,071	86,836	0	0,07	24	0	74,4	48,3	0,42	0,26	-
06.03.2024	10,129	0,014	97,257	0	0,051	94,873	0	0,05	24	0	74,3	48,9	0,41	0,26	-
07.03.2024	9,912	0,01	99,375	0	0,058	96,909	0	0,057	24	0	74,8	50,5	0,41	0,26	-
08.03.2024	10,088	0,012	101,122	0	0,04	98,612	0	0,04	24	0	74,8	50,4	0,42	0,26	-
09.03.2024	10,343	0,008	100,809	0	0,051	98,254	0	0,05	24	0	75,7	50,6	0,42	0,26	-
10.03.2024	10,588	0,011	101,005	0	0,086	98,461	0	0,085	24	0	75,4	49,8	0,41	0,26	-
11.03.2024	10,385	0,018	98,647	0	0,062	96,229	0	0,061	24	0	74,3	48,6	0,41	0,26	-
12.03.2024	10,28	0,012	96,165	0	0,104	93,808	0	0,103	24	0	74,3	48,2	0,41	0,26	-
13.03.2024	9,688	0,021	84,059	0	0,104	81,992	0	0,103	24	0	74,4	46,3	0,42	0,26	-
14.03.2024	8,089	0,02	67,469	0	0,116	65,819	0	0,115	24	0	74,2	45	0,43	0,26	-
15.03.2024	7,71	0,022	62,833	0	0,116	61,3	0	0,115	24	0	74,1	44,1	0,43	0,26	-
16.03.2024	8,32	0,021	69,06	0	0,105	67,379	0	0,104	24	0	74,1	44,7	0,42	0,26	-
17.03.2024	10,44	0,019	103,774	0	0,069	101,24	0	0,068	24	0	74,1	49,6	0,41	0,26	-
18.03.2024	10,375	0,014	99,651	0	0,073	97,185	0	0,072	24	0	74,6	49,2	0,42	0,26	-
19.03.2024	10,125	0,015	97,314	0	0,085	94,913	0	0,084	24	0	74,4	49	0,42	0,26	-
20.03.2024	9,456	0,017	87,925	0	0,098	85,762	0	0,097	24	0	74,4	48,1	0,42	0,26	-
21.03.2024	9,052	0,019	77,493	0	0,098	75,579	0	0,097	24	0	74,6	46,1	0,42	0,26	-
22.03.2024	8,946	0,019	76,45	0	0,104	74,573	0	0,103	24	0	74,4	45,9	0,42	0,26	-
23.03.2024	8,937	0,02	76,723	0	0,097	74,845	0	0,096	24	0	74,2	45,7	0,42	0,26	-
Итого:	269,762	0	2452,397	0	2,313	2392,051	0	2,285	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	64,432														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2024	1606,605	15232,383	0	4,762	14832,939	0	4,708	5388	0
23.03.2024	1876,367	17684,779	0	7,075	17224,992	0	6,997	6084	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2024 8:17:03