

#121385#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Ульяны Громовой 92, Калининград

4817

6489

ТВ7 (АСЦП)

14015680

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	8,122	0,004	69,548	0	0,023	67,796	0	0,023	24	0	75,5	47	0,6	0,27	-
25.02.2025	8,439	0,004	66,456	0	0,018	64,682	0	0,018	24	0	78,1	47	0,6	0,27	-
26.02.2025	7,868	0,003	62,026	0	0,013	60,369	0	0,013	24	0	78	46,9	0,6	0,27	-
27.02.2025	7,712	0,002	63,155	0	0,012	61,507	0	0,012	24	0	77	47,1	0,6	0,27	-
28.02.2025	8,567	0,002	76,699	0	0,025	74,78	0	0,025	24	0	75,2	47,9	0,6	0,27	-
01.03.2025	10,203	0,005	98,319	0	0	95,862	0	0	24	0	75,2	49,8	0,6	0,27	-
02.03.2025	9,786	0	91,43	0	0,006	89,137	0	0,006	24	0	75,4	49,2	0,6	0,27	-
03.03.2025	8,79	0,001	81,146	0	0,012	79,117	0	0,012	24	0	75,2	48,8	0,6	0,27	-
04.03.2025	8,603	0,002	79,257	0	0,012	77,279	0	0,012	24	0	75,1	48,6	0,6	0,27	-
05.03.2025	7,476	0,002	68,301	0	0,013	66,588	0	0,013	24	0	75,3	48,5	0,6	0,27	-
06.03.2025	6,791	0,003	62,141	0	0,018	60,593	0	0,018	24	0	75	48,3	0,6	0,26	-
07.03.2025	7,698	0,004	73,005	0	0,023	71,183	0	0,023	24	0	75,1	49,4	0,6	0,26	-
08.03.2025	7,825	0,005	76,826	0	0,03	74,906	0	0,03	24	0	75,2	50,3	0,6	0,26	-
09.03.2025	7,716	0,006	76,296	0	0,025	74,388	0	0,025	24	0	75,2	50,5	0,6	0,26	-
10.03.2025	6,245	0,005	59,089	0	0,018	57,612	0	0,018	24	0	75,1	49,3	0,6	0,26	-
11.03.2025	8,519	0,004	80,219	0	0,013	78,211	0	0,013	24	0	75,2	49,3	0,6	0,26	-
12.03.2025	8,23	0,003	76,61	0	0,018	74,689	0	0,018	24	0	75,3	49,1	0,6	0,26	-
13.03.2025	8,622	0,004	82,116	0	0,006	80,055	0	0,006	24	0	75,3	49,7	0,6	0,27	-
14.03.2025	9,249	0,001	90,729	0	0,007	88,446	0	0,007	24	0	75,4	50,5	0,6	0,27	-
15.03.2025	9,1	0,001	91,635	0	0,018	89,338	0	0,018	24	0	75,3	51,1	0,6	0,27	-
16.03.2025	9,611	0,004	96,936	0	0,007	94,502	0	0,007	24	0	75,4	51,2	0,6	0,27	-
17.03.2025	9,311	0,001	93,985	0	0,001	91,617	0	0,001	24	0	75,5	51,3	0,6	0,27	-
18.03.2025	8,744	0	85,026	0	0,002	82,897	0	0,002	24	0	75,3	50,1	0,6	0,27	-
19.03.2025	8,96	0	89,207	0	0,006	86,965	0	0,006	24	0	75,3	50,8	0,6	0,27	-
20.03.2025	7,842	0,001	78,558	0	0,014	76,589	0	0,014	24	0	75,4	51	0,6	0,27	-
21.03.2025	7,427	0,003	72,169	0	0,013	70,367	0	0,013	24	0	75,1	50	0,6	0,26	-
22.03.2025	7,917	0,003	80,162	0	0,024	78,155	0	0,024	24	0	75,3	51,2	0,6	0,26	-
23.03.2025	7,585	0,005	83,174	0	0,03	81,184	0	0,03	24	0	73,2	51	0,6	0,27	-
Итого:	232,958	0	2204,22	0	0,407	2148,814	0	0,407	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	55,641														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	3481,634	33717,065	0	11,089	32852,545	0	10,971	14172	0
23.03.2025	3714,593	35921,286	0	11,496	35001,36	0	11,373	14844	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2025 9:32:26