

#16094#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.03.2022 по 23.04.2022

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой 92, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 6489
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 14015680
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2022 | 7,737 | 0 | 78,607 | 0 | 0 | 76,735 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73 | 49 | 0,45 | 0,29 | 4,2 |
| 25.03.2022 | 7,247 | 0 | 71,526 | 0 | 0 | 69,826 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73 | 48,3 | 0,46 | 0,28 | 3,9 |
| 26.03.2022 | 7,195 | 0 | 67,829 | 0 | 0 | 66,219 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73 | 47,1 | 0,45 | 0,29 | 7 |
| 27.03.2022 | 7,93 | 0 | 77,284 | 0 | 0 | 75,438 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,2 | 48,1 | 0,45 | 0,29 | 6,2 |
| 28.03.2022 | 7,032 | 0 | 65,471 | 0 | 0,016 | 63,919 | 0 | 0,016 | 24 | 0 | 72,9 | 46,7 | 0,46 | 0,28 | 5,2 |
| 29.03.2022 | 7,728 | 0,003 | 73,942 | 0 | 0 | 72,189 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73 | 47,5 | 0,45 | 0,29 | 7 |
| 30.03.2022 | 9,011 | 0 | 92,668 | 0 | 0 | 90,389 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,4 | 50,6 | 0,45 | 0,3 | 4 |
| 31.03.2022 | 9,046 | 0 | 86,944 | 0 | 0 | 84,714 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,2 | 50,7 | 0,45 | 0,3 | 0,2 |
| 01.04.2022 | 8,377 | 0 | 82,504 | 0 | 0,029 | 80,444 | 0 | 0,029 | 24 | 0 | 75 | 50,1 | 0,46 | 0,3 | - |
| 02.04.2022 | 8,679 | 0,006 | 88,238 | 0 | 0,03 | 86,095 | 0 | 0,03 | 24 | 0 | 73,8 | 49,8 | 0,45 | 0,31 | - |
| 03.04.2022 | 9,105 | 0,006 | 91,981 | 0 | 0,046 | 89,755 | 0 | 0,045 | 24 | 0 | 73,8 | 49,6 | 0,45 | 0,31 | - |
| 04.04.2022 | 8,874 | 0,01 | 90,198 | 0 | 0,024 | 88,039 | 0 | 0,024 | 24 | 0 | 73,3 | 49,3 | 0,45 | 0,31 | - |
| 05.04.2022 | 8,675 | 0,005 | 86,759 | 0 | 0,04 | 84,688 | 0 | 0,04 | 24 | 0 | 73,2 | 48,8 | 0,45 | 0,31 | - |
| 06.04.2022 | 8,263 | 0,008 | 81,2 | 0 | 0 | 79,263 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,2 | 48,3 | 0,46 | 0,3 | - |
| 07.04.2022 | 6,988 | 0 | 63,257 | 0 | 0 | 61,751 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,1 | 46,1 | 0,46 | 0,28 | - |
| 08.04.2022 | 7,434 | 0 | 68,842 | 0 | 0 | 67,208 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,1 | 46,7 | 0,46 | 0,29 | - |
| 09.04.2022 | 8,314 | 0 | 80,78 | 0 | 0,017 | 78,853 | 0 | 0,017 | 24 | 0 | 73,2 | 48 | 0,45 | 0,3 | - |
| 10.04.2022 | 8,447 | 0,003 | 79,893 | 0 | 0,001 | 77,989 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 73,1 | 47,3 | 0,45 | 0,3 | - |
| 11.04.2022 | 8,166 | 0 | 82,304 | 0 | 0,029 | 80,345 | 0 | 0,029 | 24 | 0 | 73,1 | 48,9 | 0,45 | 0,3 | - |
| 12.04.2022 | 7,916 | 0,006 | 80,665 | 0 | 0 | 78,74 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,2 | 49,2 | 0,45 | 0,3 | - |
| 13.04.2022 | 7,287 | 0 | 72,406 | 0 | 0 | 70,679 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,2 | 48,6 | 0,46 | 0,29 | - |
| 14.04.2022 | 6,405 | 0 | 59,226 | 0 | 0 | 57,814 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,1 | 46,7 | 0,46 | 0,29 | - |
| 15.04.2022 | 7,035 | 0 | 66,043 | 0 | 0,018 | 64,47 | 0 | 0,018 | 24 | 0 | 73,1 | 47,1 | 0,46 | 0,31 | - |
| 16.04.2022 | 7,692 | 0,004 | 74,885 | 0 | 0 | 73,095 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,3 | 48,2 | 0,46 | 0,31 | - |
| 17.04.2022 | 7,639 | 0 | 75,826 | 0 | 0,026 | 74,011 | 0 | 0,026 | 24 | 0 | 73,3 | 48,7 | 0,46 | 0,31 | - |
| 18.04.2022 | 7,468 | 0,005 | 71,747 | 0 | 0 | 70,033 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,2 | 47,8 | 0,46 | 0,31 | - |
| 19.04.2022 | 6,945 | 0 | 63,779 | 0 | 0 | 62,257 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,2 | 46,6 | 0,46 | 0,3 | - |
| 20.04.2022 | 6,631 | 0 | 60,334 | 0 | 0 | 58,894 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,2 | 46,4 | 0,46 | 0,3 | - |
| 21.04.2022 | 5,985 | 0 | 55,568 | 0 | 0,016 | 54,244 | 0 | 0,016 | 24 | 0 | 73,1 | 46,8 | 0,46 | 0,3 | - |
| 22.04.2022 | 5,81 | 0,003 | 54,71 | 0 | 0 | 53,407 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,1 | 47,2 | 0,46 | 0,3 | - |
| 23.04.2022 | 5,998 | 0 | 56,166 | 0 | 0 | 54,824 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,2 | 47,1 | 0,46 | 0,3 | - |
| Итого: | 237,059 | 0 | 2301,582 | 0 | 0,292 | 2246,327 | 0 | 0,291 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 56,621 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|---------|--------|
| 23.03.2022 | 5974,72 | 58923,219 | 0 | 52,981 | 57484,211 | 0 | 52,391 | 22333 | 0 |
| 23.04.2022 | 6211,778 | 61224,8 | 0 | 53,273 | 59730,542 | 0 | 52,68 | 23077 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2022 7:53:30