#16103#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель	Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Ульяны Громовой 92, Калининград
Номер абонента	4817
Порядковый номер	6489
Тип теплосчётчика	TB7 (ASCII)
Заводской номер	14015680
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	7,867	0,047	77,819	0	0,244	75,922	0	0,241	24	0	74	49,5	0,42	0,29	4,6
25.04.2021	8,249	0,05	81,186	0	0,236	79,21	0	0,233	24	0	74	49,4	0,42	0,3	4
26.04.2021	8,637	0,048	87,723	0	0,254	85,569	0	0,251	24	0	74,3	50,4	0,43	0,3	3,7
27.04.2021	8,104	0,053	78,815	0	0,275	76,89	0	0,272	24	0	74,1	49,2	0,43	0,3	2,9
28.04.2021	7,521	0,056	75,859	0	0,09	74,009	0	0,089	24	0	74	49,9	0,43	0,29	4,1
29.04.2021	6,692	0,02	59,975	0	0,195	58,52	0	0,193	24	0	73,8	46,7	0,42	0,28	6,7
30.04.2021	5,056	0,037	44,916	0	0,133	43,819	0	0,132	24	0	74	46,6	0,31	0,27	9,3
01.05.2021	4,161	0,025	39,914	0	0	38,946	0	0	24	0	73,7	48,2	0,34	0,27	7
02.05.2021	3,622	0	36,908	0	0	36,025	0	0	24	0	73,2	49,2	0,34	0,26	7,3
03.05.2021	4,118	0	40,083	0	0	39,121	0	0	24	0	73,3	48,2	0,33	0,26	6,2
04.05.2021	3,528	0	36,08	0	0	35,216	0	0	24	0	73,3	49,4	0,34	0,26	5,8
05.05.2021	3,705	0	37,066	0	0	36,176	0	0	24	0	73,4	49	0,35	0,26	9,6
06.05.2021	3,613	0	36,272	0	0	35,396	0	0	24	0	73,5	49,1	0,34	0,26	10,4
07.05.2021	3,695	0	36,604	0	0	35,719	0	0	24	0	73,6	48,9	0,35	0,26	6,9
08.05.2021	3,897	0	38,478	0	0	37,555	0	0	24	0	73,4	48,6	0,35	0,26	6,9
09.05.2021	3,573	0	36,327	0	0	35,454	0	0	24	0	73,4	49,3	0,35	0,26	6,3
10.05.2021	3,926	0	38,775	0	0	37,847	0	0	24	0	73,2	48,5	0,35	0,26	11,1
11.05.2021	3,623	0	36,56	0	0	35,682	0	0	24	0	73,4	49,1	0,35	0,26	17,8
12.05.2021	3,314	0	34,406	0	0	33,58	0	0	24	0	73,4	49,8	0,36	0,26	19,7
13.05.2021	3,27	0	34,056	0	0	33,24	0	0	24	0	73,3	49,9	0,36	0,26	19,2
14.05.2021	3,256	0	33,885	0	0	33,068	0	0	24	0	73,5	50	0,35	0,26	9,9
15.05.2021	3,445	0	35,417	0	0	34,565	0	0	24	0	73,4	49,6	0,35	0,26	10,6
16.05.2021	3,59	0	36,421	0	0	35,545	0	0	24	0	73,4	49,3	0,35	0,26	10
17.05.2021	3,408	0	34,855	0	0	34,014	0	0	24	0	73,5	49,6	0,36	0,26	12,5
18.05.2021	3,145	0	33,329	0	0	32,531	0	0	24	0	73,2	50,2	0,36	0,26	14,5
19.05.2021	3,394	0	34,886	0	0	34,049	0	0	24	0	73,4	49,6	0,36	0,26	11,4
20.05.2021	3,357	0	34,667	0	0	33,835	0	0	24	0	73,4	49,7	0,36	0,26	10,4
21.05.2021	3,211	0	33,715	0	0	32,906	0	0	24	0	73,4	50,1	0,36	0,26	-
22.05.2021	3,353	0	34,685	0	0	33,853	0	0	24	0	73,3	49,7	0,35	0,26	14
23.05.2021	3,391	0	34,994	0	0	34,153	0	0	24	0	73,3	49,7	0,35	0,26	-
Итого:	133,721	0	1334,676	0	1,427	1302,415	0	1,411	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,939														

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	3936,065	37997,986	0	45,403	37072,023	0	44,905	14317	0
23.05.2021	4069,787	39332,662	0	46,83	38374,439	0	46,316	15037	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2021 7:31:35