

#84222#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой 92, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 6489
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 14015680
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	8,541	0,012	75,372	0	0,044	73,515	0	0,044	24	0	74,4	46,7	0,38	0,26	2,9
25.04.2024	7,836	0,008	67,08	0	0,008	65,431	0	0,008	24	0	74,4	45,8	0,38	0,26	4,9
26.04.2024	7,067	0,002	60,734	0	0,007	59,239	0	0,007	24	0	74,4	46	0,38	0,26	6,4
27.04.2024	5,894	0,001	47,724	0	0,016	46,559	0	0,016	24	0	74,1	43,9	0,39	0,26	7,8
28.04.2024	5,125	0,003	42,334	0	0,015	41,304	0	0,015	24	0	74	44,4	0,39	0,26	12,1
29.04.2024	4,547	0,003	37,6	0	0,016	36,687	0	0,016	24	0	73,9	44,3	0,39	0,26	14,6
30.04.2024	4,354	0,003	37,135	0	0,015	36,234	0	0,015	24	0	73,8	45,2	0,39	0,26	16,9
01.05.2024	4,086	0,003	34,78	0	0,008	33,939	0	0,008	24	0	73,7	45	0,36	0,25	16,1
02.05.2024	3,962	0,002	34,522	0	0,007	33,688	0	0,007	24	0	73,6	45,5	0,31	0,25	-
03.05.2024	3,028	0,001	27,575	0	0	26,901	0	0	24	0	74,1	47,3	0,38	0,25	-
04.05.2024	3,448	0	31,57	0	0	30,812	0	0	24	0	73,3	46,6	0,37	0,25	-
05.05.2024	3,222	0	29,175	0	0	28,464	0	0	24	0	73,9	46,9	0,38	0,25	-
06.05.2024	3,144	0	28,72	0	0	28,023	0	0	24	0	73,8	47,1	0,38	0,25	-
07.05.2024	3,275	0	29,585	0	0	28,867	0	0	24	0	73,9	46,9	0,38	0,25	-
08.05.2024	3,082	0	28,39	0	0	27,702	0	0	24	0	73,8	47,3	0,38	0,25	-
09.05.2024	3,301	0	29,903	0	0	29,176	0	0	24	0	73,8	46,8	0,38	0,25	-
10.05.2024	3,225	0	29,685	0	0	28,969	0	0	24	0	73,6	47	0,37	0,25	-
11.05.2024	3,331	0	30,371	0	0	29,635	0	0	24	0	73,7	46,9	0,36	0,25	-
12.05.2024	3,29	0	30,14	0	0	29,411	0	0	24	0	73,7	47	0,37	0,25	-
13.05.2024	3,185	0	29,337	0	0	28,628	0	0	24	0	73,7	47,2	0,37	0,25	-
14.05.2024	3,108	0	28,916	0	0	28,216	0	0	24	0	73,7	47,4	0,36	0,25	-
15.05.2024	3,259	0	29,764	0	0	29,042	0	0	24	0	73,8	47	0,36	0,25	-
16.05.2024	3,181	0	29,347	0	0	28,638	0	0	24	0	73,7	47,2	0,36	0,25	-
17.05.2024	2,961	0	27,871	0	0	27,195	0	0	24	0	73,8	47,8	0,37	0,25	-
18.05.2024	3,091	0	28,761	0	0	28,063	0	0	24	0	73,8	47,6	0,38	0,25	-
19.05.2024	3,221	0	29,779	0	0	29,056	0	0	24	0	73,7	47,3	0,37	0,25	-
20.05.2024	3,006	0	27,917	0	0	27,237	0	0	24	0	73,9	47,6	0,38	0,25	-
21.05.2024	3,042	0	28,2	0	0	27,514	0	0	24	0	73,9	47,5	0,38	0,25	-
22.05.2024	3,012	0	27,986	0	0	27,305	0	0	24	0	73,9	47,6	0,38	0,25	-
23.05.2024	2,813	0	26,876	0	0	26,225	0	0	24	0	73,7	48,2	0,38	0,25	-
Итого:	117,637	0	1047,149	0	0,136	1021,675	0	0,136	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,097														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2024	2076,613	19437,434	0	9,631	18934,786	0	9,529	6828	0
23.05.2024	2194,249	20484,585	0	9,767	19956,462	0	9,663	7548	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2024 14:43:31