

# #16102#

## Отчёт по теплотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель	Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Ульяны Громовой 92, Калининград
Номер абонента	4817
Порядковый номер	6489
Тип теплосчётчика	ТВ7 (АСИИ)
Заводской номер	14015680
Номер системы	1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	3,215	0	33,623	0	0	32,813	0	0	24	0	73,4	50	0,36	0,26	-
25.05.2021	3,394	0	34,789	0	0	33,952	0	0	24	0	73,4	49,6	0,35	0,26	16
26.05.2021	3,371	0	34,896	0	0	34,06	0	0	24	0	73,3	49,7	0,35	0,26	-
27.05.2021	3,352	0	36,605	0	0	35,752	0	0	24	0	72,1	49,8	0,35	0,26	-
28.05.2021	3,241	0	36,804	0	0	35,96	0	0	24	0	71,5	50	0,35	0,26	-
29.05.2021	3,288	0	37,382	0	0	36,526	0	0	24	0	71,5	50	0,35	0,26	11
30.05.2021	3,687	0	39,938	0	0	39,02	0	0	24	0	71,6	49	0,34	0,26	12,3
31.05.2021	3,234	0	36,439	0	0	35,601	0	0	24	0	71,7	50	0,34	0,26	-
01.06.2021	3,221	0	36,22	0	0	35,385	0	0	24	0	71,7	50	0,35	0,26	16
02.06.2021	3,197	0	36,346	0	0	35,512	0	0	24	0	71,5	50	0,35	0,26	-
03.06.2021	3,065	0	35,52	0	0	34,707	0	0	24	0	71,4	50,3	0,35	0,26	-
04.06.2021	3,081	0	35,671	0	0	34,854	0	0	24	0	71,4	50,4	0,35	0,26	15
05.06.2021	2,995	0	35,04	0	0	34,238	0	0	24	0	71,4	50,6	0,35	0,26	-
06.06.2021	3,046	0	35,201	0	0	34,393	0	0	24	0	71,6	50,4	0,35	0,26	13,4
07.06.2021	3,085	0	35,375	0	0	34,56	0	0	24	0	71,7	50,4	0,35	0,26	22
08.06.2021	2,998	0	34,684	0	0	33,885	0	0	24	0	71,7	50,6	0,38	0,26	-
09.06.2021	3,009	0	34,677	0	0,06	33,881	0	0,059	24	0	71,6	50,5	0,38	0,26	18,8
10.06.2021	2,927	0,013	34,359	0	0	33,571	0	0	24	0	71,5	50,8	0,38	0,26	21
11.06.2021	2,896	0	34,259	0	0	33,475	0	0	24	0	71,5	50,9	0,38	0,26	-
12.06.2021	2,893	0	34,083	0	0	33,299	0	0	24	0	71,6	50,9	0,38	0,26	-
13.06.2021	2,922	0	34,566	0	0	33,775	0	0	24	0	71,4	50,8	0,38	0,26	-
14.06.2021	2,997	0	35,138	0	0	34,332	0	0	24	0	71,5	50,7	0,38	0,26	-
15.06.2021	2,726	0	32,745	0	0	31,99	0	0	24	0	71,6	51,3	0,38	0,26	-
16.06.2021	2,652	0	31,915	0	0	31,179	0	0	24	0	71,7	51,4	0,38	0,26	-
17.06.2021	2,721	0	32,441	0	0	31,693	0	0	24	0	71,8	51,3	0,38	0,26	-
18.06.2021	2,61	0	31,239	0	0	30,516	0	0	24	0	71,9	51,5	0,38	0,26	-
19.06.2021	2,575	0	31,056	0	0	30,338	0	0	24	0	71,9	51,6	0,39	0,26	-
20.06.2021	2,606	0	31,351	0	0	30,627	0	0	24	0	71,8	51,6	0,39	0,26	-
21.06.2021	2,539	0	30,53	0	0	29,824	0	0	24	0	71,9	51,6	0,39	0,26	-
22.06.2021	2,364	0	29,299	0	0	28,624	0	0	24	0	71,7	52	0,38	0,26	-
23.06.2021	2,435	0	29,839	0	0	29,149	0	0	24	0	71,8	51,9	0,39	0,26	-
Итого:	92,342	0	1062,03	0	0,06	1037,491	0	0,059	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,056														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2021	4069,787	39332,662	0	46,83	38374,439	0	46,316	15037	0
23.06.2021	4162,128	40394,691	0	46,89	39411,929	0	46,375	15781	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2021 8:12:17