

#142417#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК  
Ульяны Громовой 92, Калининград  
4817  
6489  
ТВ7 (ASCII)  
14015680  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.06.2025 | 2,667   | 0         | 84,055   | 0       | 0       | 82,076   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,7   | 65     | 0,6     | 0,25    | -           |
| 25.06.2025 | 2,683   | 0         | 84,32    | 0       | 0       | 82,333   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,7   | 65     | 0,6     | 0,25    | -           |
| 26.06.2025 | 2,946   | 0         | 92,599   | 0       | 0       | 90,408   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,9   | 65,2   | 0,6     | 0,25    | -           |
| 27.06.2025 | 2,745   | 0         | 87,544   | 0       | 0       | 85,481   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,7   | 65,1   | 0,6     | 0,25    | -           |
| 28.06.2025 | 2,694   | 0         | 83,895   | 0       | 0       | 81,907   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,9   | 65,1   | 0,6     | 0,25    | -           |
| 29.06.2025 | 2,682   | 0         | 83,895   | 0       | 0       | 81,908   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,9   | 65,1   | 0,6     | 0,25    | -           |
| 30.06.2025 | 2,768   | 0         | 87,738   | 0       | 0       | 85,664   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,8   | 65,2   | 0,6     | 0,25    | -           |
| 01.07.2025 | 2,672   | 0         | 85,585   | 0       | 0       | 83,569   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,7   | 65,1   | 0,6     | 0,25    | -           |
| 02.07.2025 | 2,693   | 0         | 85,243   | 0       | 0       | 83,231   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,8   | 65,1   | 0,6     | 0,25    | -           |
| 03.07.2025 | 2,543   | 0         | 80,834   | 0       | 0       | 78,931   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,7   | 65,1   | 0,6     | 0,24    | -           |
| 04.07.2025 | 2,546   | 0         | 80,643   | 0       | 0       | 78,743   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,7   | 65,1   | 0,6     | 0,25    | -           |
| 05.07.2025 | 2,475   | 0         | 77,926   | 0       | 0       | 76,084   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,8   | 65     | 0,6     | 0,24    | -           |
| 06.07.2025 | 2,793   | 0         | 90,176   | 0       | 0       | 88,051   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,7   | 65,2   | 0,6     | 0,25    | -           |
| 07.07.2025 | 2,483   | 0         | 78,577   | 0       | 0       | 76,723   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,8   | 65,1   | 0,6     | 0,24    | -           |
| 08.07.2025 | 2,725   | 0         | 88,019   | 0       | 0       | 85,945   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,7   | 65,2   | 0,6     | 0,25    | -           |
| 09.07.2025 | 2,512   | 0         | 80,891   | 0       | 0       | 78,99    | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,6   | 65,1   | 0,6     | 0,25    | -           |
| 10.07.2025 | 2,606   | 0         | 84,44    | 0       | 0       | 82,456   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,7   | 65,2   | 0,6     | 0,25    | -           |
| 11.07.2025 | 2,574   | 0         | 84,143   | 0       | 0       | 82,163   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,7   | 65,3   | 0,6     | 0,25    | -           |
| 12.07.2025 | 2,574   | 0         | 84,287   | 0       | 0       | 82,302   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,7   | 65,3   | 0,6     | 0,25    | -           |
| 13.07.2025 | 2,833   | 0         | 93,306   | 0       | 0       | 91,102   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,8   | 65,4   | 0,6     | 0,25    | -           |
| 14.07.2025 | 2,833   | 0         | 93,647   | 0       | 0       | 91,44    | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,8   | 65,4   | 0,6     | 0,25    | -           |
| 15.07.2025 | 2,536   | 0         | 82,229   | 0       | 0       | 80,293   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,8   | 65,3   | 0,6     | 0,25    | -           |
| 16.07.2025 | 2,766   | 0         | 92,779   | 0       | 0       | 90,593   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,6   | 65,4   | 0,6     | 0,25    | -           |
| 17.07.2025 | 2,6     | 0         | 85,565   | 0       | 0       | 83,55    | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,7   | 65,4   | 0,6     | 0,25    | -           |
| 18.07.2025 | 2,631   | 0         | 86,344   | 0       | 0       | 84,306   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,8   | 65,4   | 0,6     | 0,25    | -           |
| 19.07.2025 | 2,643   | 0         | 87,875   | 0       | 0       | 85,815   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,6   | 65,3   | 0,6     | 0,25    | -           |
| 20.07.2025 | 2,725   | 0         | 89,856   | 0       | 0       | 87,737   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,8   | 65,4   | 0,6     | 0,25    | -           |
| 21.07.2025 | 2,591   | 0         | 84,176   | 0       | 0       | 82,18    | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,9   | 65,4   | 0,6     | 0,25    | -           |
| 22.07.2025 | 2,571   | 0         | 84,209   | 0       | 0       | 82,224   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,8   | 65,4   | 0,6     | 0,25    | -           |
| 23.07.2025 | 2,605   | 0         | 85,355   | 0       | 0       | 83,338   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,8   | 65,4   | 0,6     | 0,25    | -           |
| Итого:     | 79,715  | 0         | 2570,151 | 0       | 0       | 2509,543 | 0      | 0      | 720      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 19,04   |           |          |         |         |          |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т  | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|---------|--------|
| 23.06.2025 | 4052,3   | 44528,915 | 0      | 12,059 | 43404,093 | 0     | 11,929 | 17052   | 0      |
| 23.07.2025 | 4132,012 | 47099,065 | 0      | 12,059 | 45913,635 | 0     | 11,929 | 17772   | 0      |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.07.2025 8:04:21