

#16100#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой 92, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 6489
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 14015680
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	2,507	0	30,479	0	0	29,772	0	0	24	0	72	51,9	0,39	0,26	-
25.07.2021	2,426	0	30,015	0	0	29,32	0	0	24	0	71,9	52,1	0,38	0,26	-
26.07.2021	2,377	0	29,885	0	0	29,199	0	0	24	0	71,6	52,2	0,38	0,26	-
27.07.2021	2,386	0	29,296	0	0	28,617	0	0	24	0	72	52,1	0,39	0,26	-
28.07.2021	2,342	0	29,08	0	0	28,409	0	0	24	0	71,8	52,2	0,39	0,26	-
29.07.2021	2,21	0	27,475	0	0	26,835	0	0	24	0	72,2	52,5	0,39	0,26	-
30.07.2021	2,373	0	29,921	0	0	29,235	0	0	24	0	71,5	52,2	0,38	0,26	-
31.07.2021	2,318	0	29,155	0	0	28,483	0	0	24	0	71,8	52,4	0,38	0,26	-
01.08.2021	2,432	0	30,009	0	0	29,315	0	0	24	0	71,9	52,1	0,38	0,26	-
02.08.2021	2,356	0	29,17	0	0	28,496	0	0	24	0	71,9	52,2	0,38	0,26	-
03.08.2021	2,384	0	29,841	0	0	29,156	0	0	24	0	71,7	52,2	0,38	0,26	-
04.08.2021	2,472	0	30,109	0	0	29,41	0	0	24	0	72	52	0,39	0,26	-
05.08.2021	2,403	0	29,693	0	0	29,005	0	0	24	0	71,9	52,1	0,39	0,26	-
06.08.2021	2,509	0	31,368	0	0	30,65	0	0	24	0	71,4	51,9	0,38	0,26	-
07.08.2021	2,532	0	31,369	0	0	30,648	0	0	24	0	71,7	51,9	0,37	0,26	-
08.08.2021	2,494	0	30,979	0	0	30,266	0	0	24	0	71,6	52	0,38	0,26	-
09.08.2021	2,564	0	31,201	0	0	30,481	0	0	24	0	71,8	51,7	0,4	0,26	-
10.08.2021	2,513	0	31,24	0	0	30,524	0	0	24	0	71,5	51,8	0,39	0,26	-
11.08.2021	2,625	0	32,03	0	0	31,296	0	0	24	0	71,6	51,6	0,39	0,26	-
12.08.2021	2,478	0	30,184	0	0	29,483	0	0	24	0	72	51,9	0,39	0,26	-
13.08.2021	2,578	0	31,229	0	0	30,507	0	0	24	0	71,8	51,7	0,39	0,26	-
14.08.2021	2,415	0	30,035	0	0	29,343	0	0	24	0	71,8	52,1	0,38	0,26	-
15.08.2021	2,716	0	32,528	0	0	31,777	0	0	24	0	71,8	51,4	0,38	0,26	-
16.08.2021	2,649	0	31,792	0	0	31,057	0	0	24	0	71,8	51,5	0,38	0,26	-
17.08.2021	2,63	0	31,969	0	0	31,232	0	0	24	0	71,7	51,6	0,38	0,26	-
18.08.2021	2,682	0	32,583	0	0	31,833	0	0	24	0	71,6	51,5	0,38	0,26	-
19.08.2021	2,723	0	32,811	0	0	32,056	0	0	24	0	71,7	51,4	0,39	0,26	-
20.08.2021	2,555	0	31,188	0	0	30,469	0	0	24	0	71,7	51,7	0,38	0,26	-
21.08.2021	2,724	0	32,6	0	0	31,849	0	0	24	0	71,7	51,3	0,38	0,26	-
22.08.2021	2,795	0	32,78	0	0	32,019	0	0	24	0	72	51,1	0,39	0,26	-
23.08.2021	2,847	0	33,731	0	0	32,956	0	0	24	0	71,6	51	0,4	0,26	-
Итого:	78,015	0	955,745	0	0	933,698	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,634														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2021	4203,675	40942,202	0	46,89	39947,351	0	46,375	16501	0
23.08.2021	4281,69	41897,945	0	46,89	40881,05	0	46,375	17245	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2021 7:30:58