

#148708#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 22.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Ульяны Громовой 92, Калининград

4817

6489

ТВ7 (АСЦП)

14015680

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	2,49	0	103,927	0	0	101,755	0	0	24	0	68	62,2	0,6	0,25	-
25.08.2025	0,536	0	81,448	0	0	80,362	0	0	24	0	53,7	52,2	0,6	0,1	-
26.08.2025	-0,085	0	2,571	0	0	2,561	0	0	24	0	31,9	40	0,6	0	-
27.08.2025	0,061	0	2,059	0	0	2,051	0	0	24	0	30,2	23,2	0,6	0,03	-
28.08.2025	0,028	0	1,134	0	0	1,13	0	0	24	0	28	22,1	0,6	0,08	-
29.08.2025	0,006	0	1,514	0	0	1,51	0	0	24	0	26	25,2	0,6	0,08	-
30.08.2025	0,786	0	40,024	0	0	39,323	0	0	24	0	61,2	56,5	0,6	0,16	-
31.08.2025	2,849	0	111,706	0	0	109,175	0	0	24	0	71,2	65	0,6	0,24	-
01.09.2025	2,651	0	92,195	0	0	90,032	0	0	24	0	72,5	65,5	0,6	0,24	-
02.09.2025	2,775	0	97,689	0	0	95,411	0	0	24	0	72,3	65,4	0,6	0,24	-
03.09.2025	2,674	0	93,016	0	0	90,844	0	0	24	0	72,4	65,4	0,6	0,24	-
04.09.2025	2,654	0	94,188	0	0	91,997	0	0	24	0	72,2	65,4	0,6	0,24	-
05.09.2025	2,43	0	84,781	0	0	82,798	0	0	24	0	72,4	65,5	0,6	0,24	-
06.09.2025	2,56	0	92,253	0	0	90,105	0	0	24	0	72,3	65,5	0,6	0,24	-
07.09.2025	2,631	0	96,011	0	0	93,77	0	0	24	0	72,2	65,5	0,6	0,24	-
08.09.2025	2,65	0	96,062	0	0	93,826	0	0	24	0	72,3	65,6	0,6	0,24	-
09.09.2025	2,632	0	94,924	0	0	92,707	0	0	24	0	72,4	65,7	0,6	0,24	-
10.09.2025	2,635	0	93,562	0	0	91,373	0	0	24	0	72,5	65,7	0,6	0,24	-
11.09.2025	2,571	0	92,823	0	0	90,654	0	0	24	0	72,3	65,6	0,6	0,24	-
12.09.2025	2,557	0	93,035	0	0	90,87	0	0	24	0	72,2	65,6	0,6	0,24	-
13.09.2025	2,608	0	94,371	0	0	92,167	0	0	24	0	72,4	65,7	0,6	0,24	-
14.09.2025	2,88	0	108,401	0	0	105,875	0	0	24	0	72,3	65,8	0,6	0,24	-
15.09.2025	2,662	0	96,525	0	0	94,268	0	0	24	0	72,4	65,7	0,6	0,24	-
16.09.2025	2,514	0	91,084	0	0	88,956	0	0	24	0	72,4	65,7	0,6	0,24	-
17.09.2025	3,004	0	110,906	0	0,184	108,32	0	0,18	24	0	72,3	65,9	0,6	0,24	-
18.09.2025	2,871	0,05	108,039	0	0	105,514	0	0	24	0	72,3	65,8	0,6	0,24	-
19.09.2025	2,687	0	98,972	0	0	96,657	0	0	24	0	72,4	65,9	0,6	0,24	-
20.09.2025	2,741	0	101,298	0	0	98,927	0	0	24	0	72,5	65,9	0,6	0,24	-
21.09.2025	2,846	0	105,401	0	0	102,926	0	0	24	0	72,6	66	0,6	0,24	-
22.09.2025	2,611	0	97,029	0	0	94,758	0	0	24	0	72,3	65,8	0,6	0,24	-
Итого:	65,515	0	2476,948	0	0,184	2420,622	0	0,18	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,648														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	4207,998	49567,461	0	12,059	48324,136	0	11,929	18516	0
22.09.2025	4273,512	52044,409	0	12,243	50744,759	0	12,109	19236	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 8:40:56