

#35272#

Отчёт по теплотреблению за период с 31.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой 92, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 6489
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 14015680
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.09.2023	2,724	0	27,866	0	0	27,194	0	0	24	0	73,5	49,6	0,33	0,24	-
02.09.2023	2,565	0	26,45	0	0	25,809	0	0	24	0	73,7	50	0,34	0,24	-
03.09.2023	3,095	0	30,53	0	0	29,795	0	0	24	0	73,5	48,7	0,33	0,24	-
04.09.2023	2,799	0	29,799	0	0	29,1	0	0	24	0	72,4	49,5	0,33	0,24	-
05.09.2023	2,714	0	27,007	0	0	26,349	0	0	24	0	74	49,5	0,34	0,24	-
06.09.2023	2,886	0	28,909	0	0	28,211	0	0	24	0	73,6	49,2	0,36	0,24	-
07.09.2023	2,772	0	27,983	0	0	27,306	0	0	24	0	73,6	49,4	0,36	0,24	-
08.09.2023	2,62	0	26,847	0	0	26,197	0	0	24	0	73,7	49,8	0,36	0,24	-
09.09.2023	2,769	0	28,514	0	0	27,832	0	0	24	0	73,3	49,5	0,36	0,24	-
10.09.2023	2,894	0	29,165	0	0	28,465	0	0	24	0	73,4	49,1	0,36	0,24	-
11.09.2023	2,624	0	27,25	0	0	26,597	0	0	24	0	73,3	49,8	0,36	0,24	-
12.09.2023	2,766	0	28,175	0	0	27,498	0	0	24	0	73,4	49,4	0,36	0,24	-
13.09.2023	2,618	0	26,913	0	0	26,265	0	0	24	0	73,5	49,7	0,36	0,24	-
14.09.2023	2,628	0	27,226	0	0	26,574	0	0	24	0	73,3	49,7	0,36	0,24	-
15.09.2023	2,581	0	27,111	0	0	26,462	0	0	24	0	73,2	49,9	0,36	0,24	-
16.09.2023	2,814	0	28,542	0	0	27,855	0	0	24	0	73,5	49,4	0,35	0,24	-
17.09.2023	3,126	0	30,802	0	0	30,063	0	0	24	0	73,5	48,7	0,36	0,24	-
18.09.2023	2,752	0	27,979	0	0,05	27,308	0	0,049	24	0	73,3	49,4	0,36	0,24	-
19.09.2023	2,768	0,011	28,256	0	0	27,578	0	0	24	0	73,3	49,4	0,36	0,24	-
20.09.2023	2,835	0	28,916	0	0	28,223	0	0	24	0	73,2	49,3	0,35	0,24	-
21.09.2023	2,862	0	28,899	0	0	28,206	0	0	24	0	73,4	49,2	0,36	0,24	-
22.09.2023	2,703	0	28,005	0	0	27,334	0	0	24	0	73,2	49,6	0,36	0,24	-
23.09.2023	2,849	0	28,314	0	0	27,626	0	0	24	0	73,9	49,3	0,36	0,24	-
Итого:	63,764	0	649,458	0	0,05	633,847	0	0,049	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,23														

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
31.08.2023	128,961	1161,97	0	0,026	1126,428	0	0,026	1164	0
23.09.2023	192,729	1811,429	0	0,076	1760,273	0	0,075	1716	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 15:51:23