

#108179#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/11/24г.-23/12/24г.

Абонент: Громовой 92

Адрес: Теплосервис.000

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сел. N 001

Договорные расходы:

M сел. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.01 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

G3 max = 3.00 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 14015680, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x81D4

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	сМ т	Qта Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.11.24 23	75,93	53,5	22,43	6,12	< 2,7	6,12	< 0,25	0	0	0,244	0	0	0	0,005	0	24	0	*
24.11.24 23	75,63	51,41	24,22	6,12	< 2,69	6,12	< 0,335	0	0,007	0,327	0	0,007	0,007	0,008	0	24	0	*
25.11.24 23	75,45	48,26	27,19	6,12	< 2,67	6,12	< 0,047	0	0,006	0,046	0	0,006	0,006	0,002	0	24	0	*
26.11.24 23	75,51	45,34	30,16	6,12	< 2,67	6,12	< 0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.11.24 23	74,98	48,78	26,2	6,12	< 2,67	6,12	< 0,084	0	0,006	0,082	0	0,006	0,006	0,002	0	24	0	*
28.11.24 23	75,11	47,89	27,21	6,12	< 2,67	6,12	< 0,101	0	0	0,099	0	0	0	0,003	0	24	0	*
29.11.24 23	75,35	48,5	26,85	6,12	< 2,66	6,12	< 0,123	0	0	0,119	0	0	0	0,003	0	24	0	*
30.11.24 23	75,16	49,59	25,57	6,12	< 2,68	6,12	< 0,15	0	0	0,146	0	0	0	0,004	0	24	0	*
01.12.24 23	75,25	50,39	24,86	6,12	< 2,68	6,12	< 0,236	0	0,008	0,23	0	0,008	0,008	0,006	0	24	0	*
02.12.24 23	75,21	52,92	22,29	6,12	< 2,68	6,12	< 0,4	0	0	0,39	0	0	0	0,009	0	24	0	*
03.12.24 23	75,23	47,54	27,69	6,12	< 2,66	6,12	< 0,016	0	0,006	0,016	0	0,006	0,006	0,001	0	24	0	*
04.12.24 23	75,61	49,73	25,88	6,12	< 2,68	6,12	< 27,581	0	0	26,884	0	0	0	0,697	0	24	0	*
05.12.24 23	75,15	50,02	25,14	6,12	< 2,69	6,12	< 95,529	0	0,007	93,143	0	0,007	0,007	2,347	0	24	0	*
06.12.24 23	75,24	50,31	24,93	6,12	< 2,72	6,12	< 97,64	0	0	95,191	0	0	0	2,378	0	24	0	*
07.12.24 23	75,87	50,31	25,56	6,12	< 2,72	6,12	< 98,259	0	0,005	95,76	0	0,005	0,005	2,454	0	24	0	*
08.12.24 23	75,58	49	26,58	6,12	< 2,71	6,12	< 95,416	0	0,007	93,007	0	0,007	0,007	2,478	0	24	0	*
09.12.24 23	75,35	49,3	26,05	6,12	< 2,71	6,12	< 93,591	0	0	91,238	0	0	0	2,382	0	24	0	*
10.12.24 23	77,45	51,08	26,37	6,12	< 2,7	6,12	< 98,974	0	0	96,363	0	0	0	2,548	0	24	0	*
11.12.24 23	78,29	48,87	29,43	6,12	< 2,68	6,12	< 83,121	0	0,006	80,888	0	0,006	0,006	2,386	0	24	0	*
12.12.24 23	78,27	49,58	28,69	6,12	< 2,67	6,12	< 87,548	0	0,006	85,194	0	0,006	0,006	2,45	0	24	0	*
13.12.24 23	79,34	52,25	27,09	6,12	< 2,69	6,12	< 98,831	0	0	96,109	0	0	0	2,61	0	24	0	*
14.12.24 23	79,65	51,19	28,46	6,12	< 2,69	6,12	< 94,675	0	0,006	92,047	0	0,006	0,006	2,626	0	24	0	*
15.12.24 23	78,11	48,32	29,79	6,12	< 2,71	6,12	< 85,975	0	0,006	83,677	0	0,006	0,006	2,498	0	24	0	*
16.12.24 23	78,04	45,16	32,89	6,12	< 2,68	6,12	< 64,609	0	0,013	62,884	0	0,013	0,013	2,072	0,001	24	0	*
17.12.24 23	77,92	46,01	31,91	6,12	< 2,69	6,12	< 70,105	0	0,015	68,237	0	0,015	0,015	2,182	0,001	24	0	*
18.12.24 23	77,99	46,21	31,77	6,12	< 2,68	6,12	< 73,208	0	0	71,254	0	0	0	2,269	0	24	0	*
19.12.24 23	77,84	44,21	33,63	6,12	< 2,68	6,12	< 56,714	0	0,012	55,206	0	0,012	0,012	1,86	0,001	24	0	*
20.12.24 23	77,85	46,55	31,3	6,12	< 2,69	6,12	< 70,768	0	0	68,884	0	0	0	2,161	0	24	0	*
21.12.24 23	78,06	48,63	29,43	6,12	< 2,69	6,12	< 83,779	0	0,006	81,54	0	0,006	0,006	2,405	0	24	0	*
22.12.24 23	78,12	47,24	30,88	6,12	< 2,7	6,12	< 76,71	0	0,007	74,652	0	0,007	0,007	2,31	0	24	0	*
23.12.24 23	78,14	47,56	30,58	6,12	< 2,68	6,12	< 77,471	0	0	75,395	0	0	0	2,31	0	24	0	*
<b>Итого/Средн</b>	<b>77,38</b>	<b>48,84</b>	<b>28,54</b>	<b>6,12</b>	<b>2,69</b>	<b>6,12</b>	<b>1632,245</b>	<b>0</b>	<b>0,129</b>	<b>1589,253</b>	<b>0</b>	<b>0,128</b>	<b>0,128</b>	<b>45,468</b>	<b>0,006</b>	<b>744</b>	<b>0</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	сМ т	Qта Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.11.24 23	26279,488	0	10,374	25615,735	0	10,264	10,264	629,579	0,489	11940	0
23.12.24 23	27911,733	0	10,503	27204,988	0	10,392	10,392	675,047	0,495	12684	0
<b>Итого</b>	<b>1632,245</b>	<b>0</b>	<b>0,129</b>	<b>1589,253</b>	<b>0</b>	<b>0,128</b>	<b>0,128</b>	<b>45,468</b>	<b>0,006</b>	<b>744</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неисправ.



Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

